

#11470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6640
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208170
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	2,465	0,065	124,71	122,21	121,66	120,48	1,18	24	0	0	74,6	54,9	19,7	0,6	0,4	2
25.01.2021	2,408	0,06	120,87	118,48	117,91	116,82	1,09	24	0	0	74,4	54,5	19,88	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	2,5	0,057	123,44	120,99	120,28	119,25	1,03	24	0	0	76	55,7	20,28	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	2,509	0,069	122,9	120,27	119,74	118,53	1,21	24	0	0	76,3	56	20,34	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	2,452	0,054	118,98	116,65	115,96	115,01	0,95	24	0	0	75,8	55,1	20,66	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	2,739	0,056	120,82	118,23	117,42	116,42	1	24	0	0	80,5	57,7	22,79	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	2,778	0,058	125,53	122,95	121,95	120,97	0,98	24	0	0	80,8	58,5	22,27	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	2,758	0,059	125,42	122,79	121,92	120,86	1,06	24	0	0	80,2	58,1	22,08	0,6	0,4	0
01.02.2021	2,684	0,045	121,24	118,94	117,79	117,06	0,73	24	0	0	80,6	58,3	22,36	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	2,775	0,046	121,76	119,3	118,17	117,38	0,79	24	0	0	82,2	59,1	23,04	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	2,755	0,053	126,01	123,46	122,41	121,46	0,95	24	0	0	80,9	58,9	21,99	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	2,949	0,072	124,8	121,82	121,07	119,84	1,23	24	0	0	83	59,3	23,71	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	3,096	0,076	129,59	126,53	125,51	124,3	1,21	24	0	0	85,9	61,9	24	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	3,183	0,073	122,79	119,71	118,73	117,56	1,17	24	0	0	88,3	62,1	26,13	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	3,289	0,066	122,47	119,39	118,31	117,24	1,07	24	0	0	89,6	62,5	27,15	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	3,292	0,06	121,98	119	117,82	116,87	0,95	24	0	0	89,7	62,3	27,37	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	3,384	0,063	130,76	127,68	126,29	125,29	1	24	0	0	89,9	63,7	26,2	0,6	0,4	-9
10.02.2021	3,246	0,064	119,76	116,79	115,68	114,69	0,99	24	0	0	89,6	62,2	27,45	0,6	0,4	-14
11.02.2021	3,312	0,049	121,06	118,2	116,9	116,11	0,79	24	0	0	90	62,1	27,83	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	3,295	0,048	123,58	120,77	119,41	118,64	0,77	24	0	0	89	61,9	27,12	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	3,022	0,052	127,14	124,44	123,32	122,4	0,92	24	0	0	83,5	59,5	24	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	2,901	0,051	130,62	128,06	126,9	126,01	0,89	24	0	0	81,2	58,8	22,41	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	2,941	0,019	131,43	129,36	127,4	127,13	0,27	24	0	0	84,3	61,4	22,89	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	2,901	0,02	127,07	125,02	123,19	122,9	0,29	24	0	0	83,9	60,6	23,33	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	2,906	0,033	124,31	122,04	120,53	120	0,53	24	0	0	84	60,2	23,78	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	3	0,03	120,11	117,8	116,27	115,79	0,48	24	0	0	86,3	60,8	25,49	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	2,955	0,028	123,77	121,56	119,93	119,51	0,42	24	0	0	84,6	60,3	24,37	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	2,626	0,032	133	130,98	129,48	128,93	0,55	24	0	0	77,8	57,8	20	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	2,596	0,049	134,26	132,04	130,88	130,09	0,79	24	0	0	75,6	56,1	19,47	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	2,477	0,055	131,94	129,6	128,69	127,73	0,96	24	0	0	74,7	55,9	18,79	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	2,45	0,055	132,65	130,35	129,39	128,43	0,96	24	0	0	74,6	56,1	18,48	0,6	0,4	-
Итого:	88,644	0	3884,77	3805,41	3770,91	3743,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,644															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	705,034	46359,31	45992,05	45314,91	45330,31
23.02.2021	793,678	50244,08	49797,46	49085,82	49074,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2021 12:56:13