

#126351#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Пролетарская 41, Калининград  
4402  
6640  
ВКТ-7  
00208170  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 1,844       | 0,041        | 86,47      | 84,61      | 84,63   | 83,71   | 0,92      | 24          | 0          | 0      | 68,9      | 47,6      | 21,28 | 0,6        | 0,4        | 5,5            |
| 25.03.2025 | 1,802       | 0,041        | 88,24      | 86,39      | 86,35   | 85,45   | 0,9       | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 48,3      | 20,37 | 0,6        | 0,4        | 4,4            |
| 26.03.2025 | 1,829       | 0,045        | 87,42      | 85,58      | 85,54   | 84,64   | 0,9       | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 47,6      | 20,85 | 0,6        | 0,4        | 6,9            |
| 27.03.2025 | 1,852       | 0,047        | 86,75      | 84,89      | 84,95   | 83,99   | 0,96      | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 47,1      | 21,23 | 0,6        | 0,4        | 5,7            |
| 28.03.2025 | 1,847       | 0,044        | 92,72      | 90,82      | 90,78   | 89,82   | 0,96      | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 48,8      | 19,83 | 0,6        | 0,4        | 8,9            |
| 29.03.2025 | 1,835       | 0,047        | 92,92      | 90,99      | 90,97   | 89,96   | 1,01      | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 48,9      | 19,61 | 0,6        | 0,4        | 9,9            |
| 30.03.2025 | 1,878       | 0,047        | 90,07      | 88,11      | 88,14   | 87,14   | 1         | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 47,9      | 20,75 | 0,6        | 0,4        | 6,8            |
| 31.03.2025 | 1,829       | 0,044        | 88,17      | 86,27      | 86,31   | 85,35   | 0,96      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 48        | 20,64 | 0,6        | 0,4        | 5,9            |
| 01.04.2025 | 1,859       | 0,044        | 88,86      | 86,97      | 86,98   | 86,03   | 0,95      | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 48        | 20,81 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.04.2025 | 1,893       | 0,048        | 93,52      | 91,59      | 91,52   | 90,56   | 0,96      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 48,6      | 20,14 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.04.2025 | 1,883       | 0,042        | 96,24      | 94,4       | 94,16   | 93,3    | 0,86      | 24          | 0          | 0      | 69        | 49,6      | 19,5  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.04.2025 | 1,789       | 0,031        | 91,45      | 89,91      | 89,48   | 88,86   | 0,62      | 24          | 0          | 0      | 68,9      | 49,3      | 19,65 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.04.2025 | 1,948       | 0,013        | 89,84      | 88,54      | 87,73   | 87,5    | 0,23      | 24          | 0          | 1      | 71,8      | 49,8      | 22,03 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.04.2025 | 2,105       | 0,039        | 89,53      | 87,66      | 87,38   | 86,62   | 0,76      | 24          | 0          | 0      | 73,5      | 49,8      | 23,62 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.04.2025 | 1,996       | 0,019        | 90,5       | 89,06      | 88,38   | 88,02   | 0,36      | 24          | 0          | 0      | 72,5      | 50,1      | 22,37 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.04.2025 | 1,876       | 0,005        | 87,83      | 86,67      | 85,84   | 85,69   | 0,15      | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 48,8      | 21,74 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.04.2025 | 1,825       | 0,012        | 89,29      | 88,09      | 87,27   | 87,04   | 0,23      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 50,2      | 20,75 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.04.2025 | 1,851       | 0,004        | 86,86      | 85,78      | 84,89   | 84,8    | 0,09      | 24          | 0          | 0      | 71        | 49,2      | 21,75 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.04.2025 | 1,791       | 0,002        | 87,46      | 86,37      | 85,55   | 85,39   | 0,16      | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 48,6      | 20,8  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.04.2025 | 1,779       | 0,002        | 88,65      | 87,64      | 86,8    | 86,68   | 0,12      | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 48,1      | 20,43 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.04.2025 | 1,831       | 0,015        | 93,51      | 92,28      | 91,51   | 91,24   | 0,27      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 48,8      | 19,86 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.04.2025 | 1,761       | 0,033        | 98,74      | 97,18      | 96,64   | 96,02   | 0,62      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 50,8      | 17,86 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.04.2025 | 1,762       | 0,027        | 96,95      | 95,51      | 94,89   | 94,34   | 0,55      | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 50,5      | 18,27 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.04.2025 | 0,935       | 0,023        | 93,09      | 92,24      | 91,14   | 90,78   | 0,36      | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 58,3      | 10    | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.04.2025 | 0,586       | 0,007        | 90,23      | 89,91      | 88,31   | 88,31   | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 61,7      | 6,62  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.04.2025 | 0,485       | 0            | 77,15      | 77,03      | 75,54   | 75,69   | -0,15     | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 61,1      | 6,47  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.04.2025 | 0,524       | 0,002        | 67,55      | 67,41      | 66,13   | 66,29   | -0,16     | 24          | 0          | 0      | 68        | 60        | 8,02  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.04.2025 | 0,557       | 0,001        | 70,46      | 70,27      | 68,93   | 69,03   | -0,1      | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 61,6      | 8,12  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.04.2025 | 0,436       | 0,001        | 44,8       | 44,73      | 43,91   | 44,08   | -0,17     | 24          | 0          | 1      | 66,8      | 56,7      | 10,08 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.04.2025 | 0,466       | 0,012        | 39,26      | 38,94      | 38,5    | 38,39   | 0,11      | 24          | 0          | 0      | 67        | 55,1      | 11,92 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.04.2025 | 0,514       | 0,011        | 40,61      | 40,24      | 39,79   | 39,67   | 0,12      | 24          | 0          | 0      | 67,3      | 54,5      | 12,76 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 47,168      | 0            | 2605,14    | 2566,08    | 2548,94 | 2534,39 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 47,168      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч  
Период нормальной работы системы, ч

744  
744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2025 | 1536,303 | 78586,09 | 74291,64 | 76784,93 | 73268,42 |
| 23.04.2025 | 1583,471 | 81191,23 | 76857,72 | 79333,87 | 75802,81 |

Подпись абонента  
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2025 7:28:27