

#130857#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 41, Калининград
4402
6640
ВКТ-7
00208170
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,473	0,004	40,74	40,45	39,89	39,87	0,02	24	0	0	67,3	55,5	11,8	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,49	0,003	36,68	36,41	35,92	35,94	-0,02	24	0	0	66,4	52,8	13,66	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,469	0,001	34,96	34,75	34,24	34,28	-0,04	24	0	0	66,6	52,8	13,76	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,501	0,002	34,41	34,16	33,69	33,71	-0,02	24	0	0	66,7	51,9	14,85	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,527	0,002	35,36	35,05	34,64	34,63	0,01	24	0	0	66,7	51,5	15,16	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,493	0,011	35,87	35,55	35,16	35,07	0,09	24	0	0	68,2	54,4	13,84	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,51	0,009	39,35	38,97	38,5	38,39	0,11	24	0	0	69,2	56,2	13,07	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,515	0,012	39,06	38,65	38,26	38,09	0,17	24	0	0	68,9	55,7	13,22	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,529	0,014	40,29	39,82	39,4	39,25	0,15	24	0	0	69,5	56,3	13,22	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,465	0,007	36,79	36,44	36,05	35,93	0,12	23	1	1	67,7	55	12,64	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,534	0,014	39,66	39,24	38,83	38,67	0,16	24	0	0	69,5	56,1	13,43	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,546	0,011	37,96	37,55	37,16	37,04	0,12	24	0	0	69,1	54,7	14,44	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,512	0,006	49,1	48,87	48,03	48,1	-0,07	24	0	0	69,2	58,5	10,69	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,576	0,012	53,61	53,25	52,41	52,37	0,04	24	0	0	70,5	59,6	10,89	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,581	0,008	53,63	53,27	52,43	52,38	0,05	24	0	0	70,8	59,8	11,01	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,618	0,005	54,11	53,8	52,91	52,92	-0,01	24	0	0	70,8	59,2	11,68	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,57	0,01	55,02	54,64	53,82	53,71	0,11	24	0	0	70,6	60,2	10,36	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,592	0,017	55,68	55,17	54,48	54,26	0,22	24	0	0	70,4	59,8	10,61	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,592	0,015	56,26	55,78	55	54,85	0,15	24	0	0	71	60,4	10,56	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,588	0,02	56,47	55,96	55,25	55	0,25	24	0	0	70,9	60,6	10,32	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,586	0,006	66,53	66,33	65,09	65,18	-0,09	24	0	0	70,6	61,6	9,03	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,587	0	67,61	67,66	66,15	66,5	-0,35	24	0	0	70	60,8	9,16	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,559	0,007	68,54	68,3	67,06	67,11	-0,05	24	0	0	70,1	61,8	8,3	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,626	0,018	69,15	68,66	67,64	67,44	0,2	24	0	0	70,7	61,7	9,03	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,599	0,001	68,85	68,64	67,34	67,46	-0,12	24	0	0	70,6	61,7	8,96	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,589	0,004	66,57	66,3	65,08	65,15	-0,07	24	0	0	70,2	61,1	9,1	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,547	-0,001	62,39	62,33	61	61,24	-0,24	24	0	0	70,6	61,4	9,19	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,522	-0,002	55,1	55,2	53,9	54,28	-0,38	24	0	0	70,2	60,1	10,12	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,502	0	55,58	55,64	54,38	54,7	-0,32	24	0	0	70,2	60,7	9,53	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,521	-0,001	56,27	56,41	55,07	55,47	-0,4	24	0	0	70	60,1	9,85	0,6	0,4	-
Итого:	16,319	0	1521,6	1513,25	1488,78	1488,99	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,319															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1583,471	81191,23	76857,72	79333,87	75802,81
23.05.2025	1599,79	82712,83	78370,97	80822,65	77291,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:48:02