

#133892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 41, Калининград
4402
6640
ВКТ-7
00208170
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,517	-0,002	56,83	56,98	55,63	56,01	-0,38	24	0	0	70,4	60,7	9,67	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,509	-0,001	57,27	57,44	56,07	56,47	-0,4	24	0	0	70,2	60,7	9,48	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,513	-0,001	56	56,17	54,8	55,23	-0,43	24	0	0	70,1	60,3	9,83	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,485	-0,004	59,95	60,13	58,6	59,06	-0,46	24	0	0	70,2	61,4	8,77	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,496	-0,007	61,15	61,31	59,73	60,22	-0,49	24	0	0	71	62,2	8,76	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,276	-0,001	34,73	34,69	33,92	34,08	-0,16	24	0	1	70,6	62,2	8,38	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,226	-0,002	42,5	42,62	41,63	41,86	-0,23	24	0	1	67,2	61,5	5,67	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,505	-0,01	83,61	83,81	81,81	82,34	-0,53	24	0	0	68,5	62	6,53	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,518	0,001	86,97	86,84	85,05	85,21	-0,16	24	0	0	70,4	64,2	6,18	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,527	0,001	88,03	87,9	86,1	86,24	-0,14	24	0	0	70,6	64,4	6,19	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,516	0,001	87,68	87,59	85,76	85,95	-0,19	24	0	0	70,2	64	6,13	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,398	0,005	55,69	55,55	54,51	54,57	-0,06	24	0	1	69,5	62,1	7,36	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,663	0,018	89,67	89,06	87,69	87,43	0,26	24	0	0	70,6	63,2	7,33	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,548	0,01	87,56	87,21	85,64	85,57	0,07	24	0	0	70,6	64,3	6,31	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,527	0	87,67	87,61	85,74	85,97	-0,23	24	0	0	70,6	64,4	6,25	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,509	0	88,14	88,06	86,22	86,39	-0,17	24	0	0	70,3	64,4	5,96	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,526	-0,001	87,28	87,16	85,33	85,52	-0,19	24	0	0	70,1	63,9	6,24	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,531	0,001	88,54	88,45	86,61	86,81	-0,2	24	0	0	70	63,8	6,24	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,495	-0,002	86,4	86,37	84,48	84,77	-0,29	24	0	0	69,8	63,8	6,04	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,505	-0,001	85,26	85,32	83,34	83,7	-0,36	24	0	0	70	63,8	6,27	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,502	-0,004	85,36	85,45	83,47	83,85	-0,38	24	0	0	70,5	64,2	6,29	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,473	-0,009	86,77	87,07	84,85	85,42	-0,57	24	0	0	70,2	64,2	5,99	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,491	-0,007	86,32	86,53	84,4	84,92	-0,52	24	0	0	70,1	63,9	6,12	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,479	-0,014	86,98	87,3	85,06	85,68	-0,62	24	0	0	69,8	63,8	6,05	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,517	-0,009	87,92	88,14	86	86,5	-0,5	24	0	0	70,2	63,8	6,34	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,503	-0,008	82,94	83,12	81,12	81,58	-0,46	24	0	0	70,1	63,6	6,52	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,462	-0,002	70,94	70,99	69,47	69,76	-0,29	24	0	0	67,8	61	6,86	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,46	-0,003	72,73	72,89	71,06	71,53	-0,47	24	0	0	70,6	63,8	6,86	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,515	0	74,64	74,6	72,96	73,2	-0,24	24	0	0	71	63,7	7,25	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,556	0	74,06	73,98	72,38	72,62	-0,24	24	0	0	70,9	63	7,85	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,489	-0,009	73,51	73,68	71,84	72,34	-0,5	24	0	0	70,7	63,4	7,21	0,6	0,4	-
Итого:	15,237	0	2353,1	2354,02	2301,27	2310,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,237															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1599,79	82712,83	78370,97	80822,65	77291,8
23.06.2025	1615,027	85065,93	80724,99	83123,92	79602,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 8:01:09