

#121239#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 71-77, Калининград
4402
8064
ВКТ-7
00207551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,597	0,049	121,09	118,68	118,15	117,16	0,99	24	0	0	73,4	51,9	21,53	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,571	0,04	107,54	105,25	105,04	104,1	0,94	24	0	0	71,8	47,8	24	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,418	0,044	97,68	95,43	95,47	94,46	1,01	24	0	0	71,3	46,5	24,83	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,378	0,048	95,36	93,05	93,21	92,1	1,11	24	0	0	71,2	46,2	24,96	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,531	0,054	105,7	103,22	103,3	102,13	1,17	24	0	0	71,2	47,2	23,97	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,633	0,059	104,62	101,97	102,14	100,87	1,27	24	0	0	72,9	47,8	25,15	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,568	0,057	100,79	98,17	98,45	97,18	1,27	24	0	0	72,1	46,6	25,47	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,352	0,049	93,62	91,25	91,45	90,33	1,12	24	0	0	71,5	46,3	25,16	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,34	0,049	91,61	89,29	89,51	88,38	1,13	24	0	0	71,2	45,6	25,58	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,191	0,044	84,86	82,75	82,93	81,95	0,98	24	0	0	71,1	45,2	25,88	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,056	0,037	78,83	76,91	77,08	76,22	0,86	24	0	0	70,9	44,8	26,15	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,062	0,034	80,21	78,35	78,4	77,6	0,8	24	0	0	70,9	45	25,86	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,066	0,035	80,77	78,92	78,98	78,16	0,82	24	0	0	70,9	45,2	25,68	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,094	0,032	80,64	78,83	78,83	78,09	0,74	24	0	0	71	44,9	26,17	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,826	0,027	70,12	68,59	68,57	67,92	0,65	24	0	0	70,7	44,5	26,18	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,401	0,051	98,7	96,32	96,49	95,35	1,14	24	0	0	70,9	46,5	24,33	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,446	0,048	97,74	95,39	95,54	94,46	1,08	24	0	0	71,1	46,1	25,06	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,523	0,047	100,49	98,11	98,15	97,06	1,09	24	0	0	72,3	47,2	25,14	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,615	0,049	100,42	97,97	97,97	96,87	1,1	24	0	0	73,9	47,7	26,14	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,642	0,053	98,2	95,68	95,75	94,63	1,12	24	0	0	75	47,9	27,01	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,764	0,052	101,2	98,57	98,66	97,5	1,16	24	0	0	74,9	47,5	27,43	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,795	0,054	103,8	101,12	101,18	100,01	1,17	24	0	0	75,7	48,7	27,03	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,599	0,051	99,23	96,68	96,83	95,66	1,17	24	0	0	73,4	47,1	26,24	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,503	0,054	100,02	97,5	97,71	96,48	1,23	24	0	0	71,7	46,7	25,01	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,345	0,049	92,96	90,62	90,85	89,74	1,11	24	0	0	71,4	46,2	25,19	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,266	0,051	88,73	86,44	86,7	85,56	1,14	24	0	0	71,3	45,7	25,52	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,285	0,048	90,78	88,55	88,74	87,69	1,05	24	0	0	71,2	46	25,18	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,247	0,041	87,27	85,18	85,31	84,34	0,97	24	0	0	71	45,2	25,81	0,6	0,4	-
Итого:	67,114	0	2652,98	2588,79	2591,39	2562	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,114															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	372,882	15946,95	15678,01	15567,59	15499,81
23.03.2025	439,996	18599,93	18266,8	18158,98	18061,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:32:51