

#126349#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 66-72, Калининград
4402
6978
ВКТ-7
00262880
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,95	-0,148	210,49	211,88	205,7	208,76	-3,06	24	0	0	71,3	56,2	15,15	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,952	-0,156	212,4	213,92	207,56	210,72	-3,16	24	0	0	71,3	56,3	15,05	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,964	-0,16	214,21	215,8	209,36	212,64	-3,28	24	0	0	71,2	56,2	15,01	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,454	-0,138	181,28	182,69	177,18	179,97	-2,79	20	4	1	71,2	56,5	14,71	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,909	-0,178	227,57	229,41	222,44	225,92	-3,48	24	0	0	71,2	57,3	13,94	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,796	-0,203	229,82	232,11	224,59	228,52	-3,93	24	0	0	71,2	57,7	13,43	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,929	-0,192	223,57	225,7	218,49	222,32	-3,83	24	0	0	71,1	56,7	14,37	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,845	-0,192	218,73	220,9	213,78	217,57	-3,79	24	0	0	71,2	56,9	14,3	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,87	-0,185	210,9	212,91	206,05	209,7	-3,65	24	0	0	71,7	56,8	14,89	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,851	-0,189	213,46	215,52	208,58	212,29	-3,71	24	0	0	71,5	56,8	14,64	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,834	-0,202	224,46	226,77	219,33	223,28	-3,95	24	0	0	71,5	57,6	13,93	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,8	-0,197	220,13	222,35	215,06	218,92	-3,86	24	0	0	71,8	57,8	14,02	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,912	-0,165	202,56	204,21	197,82	201,11	-3,29	24	0	0	72,5	56,9	15,62	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,112	-0,167	197,79	199,22	192,87	196,16	-3,29	24	0	0	74,7	57,6	17,09	0,6	0,4	-
07.04.2025	3,075	-0,174	204,49	206,15	199,59	203,03	-3,44	24	0	0	73,4	57,1	16,36	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,991	-0,164	204,46	206,13	199,73	203,1	-3,37	24	0	0	72,1	56,2	15,9	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,963	-0,161	203,64	205,24	198,93	202,21	-3,28	24	0	0	72	56,2	15,78	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,976	-0,153	197,5	198,94	192,88	196,02	-3,14	24	0	0	72,4	56,1	16,31	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,971	-0,172	209,7	211,43	204,88	208,33	-3,45	24	0	0	71,8	56,4	15,42	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,924	-0,178	218,84	220,7	213,83	217,36	-3,53	24	0	0	71,8	57,2	14,58	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,841	-0,203	231,85	234,1	226,53	230,45	-3,92	24	0	0	71,6	58,1	13,51	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,666	-0,211	232,69	235,17	227,41	231,41	-4	24	0	0	71,4	58,7	12,73	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,573	-0,202	227,35	229,77	222,28	226,15	-3,87	24	0	0	70,6	58	12,56	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,526	-0,249	237,16	240,58	231,84	236,18	-4,34	24	0	0	70,9	63,2	7,72	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,546	-0,247	219,4	223,13	214,48	218,56	-4,08	24	0	0	70,8	67	3,77	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,465	-0,234	204,87	208,36	200,27	204,08	-3,81	24	0	0	70,7	67,2	3,55	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,605	-0,235	209,06	212,54	204,4	208,29	-3,89	24	0	0	70,6	66,4	4,18	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,568	-0,223	203,61	206,94	199,11	202,83	-3,72	24	0	0	70,2	66,1	4,05	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,487	-0,185	183,37	186,19	179,41	182,57	-3,16	24	0	0	69,1	65,2	3,82	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,495	-0,224	189,12	192,48	184,85	188,54	-3,69	24	0	0	71,2	67,2	3,97	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,485	-0,215	183,85	187,12	179,71	183,27	-3,56	24	0	0	71,3	67,3	3,98	0,6	0,4	-
Итого:	71,335	0	6548,33	6618,36	6398,94	6510,26	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,335															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	595,127	49369,86	50715,82	48224,27	49929,18
23.04.2025	666,462	55918,19	57334,18	54623,21	56439,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:30:29