

#130856#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 66-72, Калининград

4402

6978

ВКТ-7

00262880

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т | dM2, т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.04.2025 | 0,576       | -0,206       | 180,66     | 183,74     | 176,56 | 180,03 | -3,47     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 66,7      | 4,54 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.04.2025 | 0,49        | -0,213       | 182,14     | 185,34     | 178,01 | 181,57 | -3,56     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 67        | 4,05 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.04.2025 | 0,587       | -0,214       | 186,55     | 189,71     | 182,3  | 185,85 | -3,55     | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 66,8      | 4,48 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.04.2025 | 0,577       | -0,209       | 182,66     | 185,76     | 178,52 | 182,02 | -3,5      | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 66,6      | 4,5  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.04.2025 | 0,557       | -0,215       | 188,53     | 191,75     | 184,25 | 187,84 | -3,59     | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 67        | 4,29 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.04.2025 | 0,529       | -0,221       | 189,39     | 192,65     | 185,09 | 188,72 | -3,63     | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 67,2      | 4,12 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.04.2025 | 0,536       | -0,223       | 190,34     | 193,6      | 185,94 | 189,61 | -3,67     | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 67,4      | 4,17 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.05.2025 | 0,534       | -0,228       | 194,45     | 197,82     | 190,02 | 193,76 | -3,74     | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 67,3      | 4,1  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.05.2025 | 0,503       | -0,222       | 194,08     | 197,42     | 189,72 | 193,38 | -3,66     | 24          | 0          | 0      | 71        | 67,1      | 3,91 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.05.2025 | 0,474       | -0,171       | 165,62     | 168,25     | 161,98 | 164,91 | -2,93     | 21          | 3          | 1      | 69,9      | 65,9      | 4,07 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.05.2025 | 0,57        | -0,218       | 192,17     | 195,39     | 187,78 | 191,38 | -3,6      | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 67,3      | 4,3  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.05.2025 | 0,579       | -0,212       | 189,75     | 192,9      | 185,46 | 188,98 | -3,52     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 66,7      | 4,36 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.05.2025 | 0,563       | -0,152       | 166,03     | 168,44     | 162,55 | 165,33 | -2,78     | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 63,6      | 4,51 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.05.2025 | 0,59        | -0,181       | 172,46     | 175,07     | 168,48 | 171,51 | -3,03     | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 67,2      | 4,69 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.05.2025 | 0,717       | -0,191       | 172,59     | 175,33     | 168,57 | 171,79 | -3,22     | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 66,8      | 5,5  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.05.2025 | 0,705       | -0,19        | 172,5      | 175,23     | 168,48 | 171,67 | -3,19     | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 66,8      | 5,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.05.2025 | 0,743       | -0,188       | 172,1      | 174,73     | 168,08 | 171,21 | -3,13     | 24          | 0          | 0      | 72,3      | 66,6      | 5,62 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.05.2025 | 0,735       | -0,183       | 171,41     | 174        | 167,46 | 170,51 | -3,05     | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 66,3      | 5,56 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.05.2025 | 0,74        | -0,178       | 171,41     | 174        | 167,42 | 170,46 | -3,04     | 24          | 0          | 0      | 72,3      | 66,7      | 5,59 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.05.2025 | 0,688       | -0,179       | 169,07     | 171,65     | 165,16 | 168,16 | -3        | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 66,8      | 5,33 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.05.2025 | 0,756       | -0,149       | 157,82     | 159,97     | 154,18 | 156,8  | -2,62     | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 65,8      | 5,98 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.05.2025 | 0,724       | -0,131       | 150,89     | 152,83     | 147,49 | 149,88 | -2,39     | 24          | 0          | 0      | 71        | 65,1      | 5,91 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.05.2025 | 0,76        | -0,133       | 152,61     | 154,54     | 149,14 | 151,56 | -2,42     | 24          | 0          | 0      | 71        | 64,9      | 6,11 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.05.2025 | 0,778       | -0,132       | 153,78     | 155,65     | 150,24 | 152,63 | -2,39     | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 65,4      | 6,17 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.05.2025 | 0,837       | -0,133       | 153,34     | 155,21     | 149,81 | 152,21 | -2,4      | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 65        | 6,6  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.05.2025 | 0,578       | -0,212       | 129,44     | 133,05     | 126,5  | 130,53 | -4,03     | 24          | 0          | 1      | 71,1      | 64,5      | 6,57 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.05.2025 | 0,269       | -0,299       | 101,5      | 108,07     | 99,2   | 106,01 | -6,81     | 24          | 0          | 1      | 71,3      | 64,3      | 6,98 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.05.2025 | 0,604       | -0,205       | 142,6      | 145,7      | 139,36 | 142,86 | -3,5      | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 65,4      | 5,94 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.05.2025 | 0,619       | -0,183       | 146,5      | 149,24     | 143,17 | 146,29 | -3,12     | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 65,7      | 5,72 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.05.2025 | 0,643       | -0,173       | 148,54     | 151,1      | 145,18 | 148,14 | -2,96     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 65,5      | 5,74 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 18,561      | 0            | 5040,93    | 5128,14    | 4926,1 | 5025,6 | 0         | 717         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 18,561      |              |            |            |        |        |           |             |            |        |           |           |      |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2025 | 666,462  | 55918,19 | 57334,18 | 54623,21 | 56439,44 |
| 23.05.2025 | 685,023  | 60959,12 | 62462,32 | 59549,31 | 61465,04 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 14:03:44