

#11357#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	1,778	60,57	59,15	59,15	24	0	0	72,3	42,2	30,06	0,49	0,33	3,1
25.02.2023	1,882	64,13	62,59	62,59	24	0	0	73	42,9	30,06	0,49	0,32	1,3
26.02.2023	1,99	64,97	63,35	63,35	24	0	0	74,9	43,5	31,36	0,5	0,32	0,3
27.02.2023	1,952	60,79	59,22	59,22	24	0	0	76,2	43,3	32,95	0,5	0,32	-1,2
28.02.2023	1,885	59,44	57,94	57,94	24	0	0	76,2	43,6	32,56	0,5	0,32	-1,2
01.03.2023	1,711	58,39	57,04	57,04	24	0	0	71,8	41,8	30,01	0,5	0,32	3,1
02.03.2023	1,759	59,36	57,98	57,98	24	0	0	72,8	42,4	30,33	0,5	0,32	1,9
03.03.2023	1,598	54,29	53,07	53,07	24	0	0	71,5	41,4	30,14	0,5	0,33	3,6
04.03.2023	1,892	64,32	62,77	62,77	24	0	0	73	42,9	30,12	0,5	0,33	1,8
05.03.2023	2	65,27	63,65	63,65	24	0	0	74,8	43,4	31,43	0,5	0,33	-0,5
06.03.2023	2,023	65,65	63,97	63,97	24	0	0	75,4	43,8	31,6	0,5	0,33	-0,9
07.03.2023	2,113	67,31	65,61	65,61	24	0	0	76,1	43,9	32,18	0,49	0,33	-1,6
08.03.2023	2,037	68,6	66,93	66,93	24	0	0	74,5	44,1	30,42	0,5	0,33	-0,2
09.03.2023	2,02	63,88	62,21	62,21	24	0	0	76,8	44,3	32,45	0,5	0,33	-3,2
10.03.2023	2,198	70,93	69,05	69,05	24	0	0	77,6	45,8	31,86	0,5	0,33	-2,6
11.03.2023	2,14	71,03	69,21	69,21	24	0	0	76	45,1	30,91	0,5	0,33	-1
12.03.2023	1,992	65,83	64,2	64,2	24	0	0	74,4	43,4	31,04	0,5	0,33	-0,3
13.03.2023	1,843	64,42	62,9	62,9	24	0	0	72,9	43,6	29,31	0,52	0,32	0
14.03.2023	1,214	41,3	40,44	40,44	24	0	0	69,2	39,2	30,01	0,49	0,32	8,8
15.03.2023	1,674	62,01	60,67	60,67	24	0	0	69,2	41,7	27,57	0,5	0,32	4,4
16.03.2023	1,682	58,32	57,02	57,02	24	0	0	71,5	42	29,5	0,51	0,32	1,8
17.03.2023	1,736	60,69	59,32	59,32	24	0	0	71,5	42,2	29,24	0,51	0,32	2,2
18.03.2023	1,466	54,13	52,99	52,99	24	0	0	68,9	41,2	27,71	0,52	0,31	6,6
19.03.2023	1,233	42,48	41,57	41,57	24	0	0	69,2	39,4	29,71	0,51	0,31	8,8
20.03.2023	1,265	44,2	43,25	43,25	24	0	0	68,8	39,5	29,27	0,51	0,32	-
21.03.2023	1,475	53,01	51,84	51,84	24	0	0	69,3	40,8	28,49	0,52	0,32	-
22.03.2023	1,387	49,03	47,96	47,96	24	0	0	69,5	40,6	28,91	0,52	0,31	-
23.03.2023	1,147	39,18	38,33	38,33	24	0	0	69,4	39,5	29,93	0,52	0,31	-
Итого:	49,092	1653,53	1614,23	1614,23	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,092												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	1043,63	41264,16	40284,24	40284,24
23.03.2023	1092,722	42917,69	41898,47	41898,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:50:29