

#121236#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)

6837

6998

ВКТ-7

00272060

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,94	70,05	68,43	68,43	24	0	0	71,9	43,6	28,36	0,45	0,31	-
25.02.2025	1,687	75,05	73,37	73,37	24	0	1	69,8	46,9	22,99	0,52	0,33	-
26.02.2025	1,825	99,7	97,49	97,49	24	0	0	69,9	51,2	18,69	0,51	0,33	-
27.02.2025	1,822	99,22	97,08	97,08	24	0	0	68,2	49,4	18,76	0,5	0,33	-
28.02.2025	1,832	96,77	94,68	94,68	24	0	0	68,8	49,5	19,31	0,51	0,33	-
01.03.2025	1,957	99,04	96,8	96,8	24	0	0	71	50,8	20,19	0,52	0,33	-
02.03.2025	1,97	100,85	98,59	98,59	24	0	0	71	51,1	19,95	0,51	0,33	-
03.03.2025	2,447	187,11	183,14	183,14	24	0	0	69	55,6	13,35	0,51	0,34	-
04.03.2025	2,779	256,63	251,11	251,11	24	0	0	69	58	11,04	0,51	0,33	-
05.03.2025	1,951	156,26	152,99	152,99	24	0	0	68	55,3	12,75	0,52	0,32	-
06.03.2025	1,193	46,58	45,59	45,59	24	0	0	67,8	41,7	26,19	0,51	0,32	-
07.03.2025	1,243	48,84	47,8	47,8	24	0	0	67,9	41,9	25,98	0,52	0,32	-
08.03.2025	1,228	49,31	48,3	48,3	24	0	0	67,5	42,1	25,43	0,51	0,32	-
09.03.2025	1,271	50,44	49,39	49,39	24	0	0	67,4	41,7	25,73	0,53	0,32	-
10.03.2025	1,058	41,33	40,48	40,48	24	0	0	67,8	41,6	26,18	0,52	0,31	-
11.03.2025	1,551	62,82	61,51	61,51	24	0	0	68,2	43	25,21	0,54	0,3	-
12.03.2025	1,591	63,4	62,04	62,04	24	0	0	68,5	42,9	25,61	0,52	0,31	-
13.03.2025	1,697	64,82	63,37	63,37	24	0	0	70,5	43,7	26,77	0,51	0,32	-
14.03.2025	1,35	51,51	50,31	50,31	24	0	1	72,3	45,5	26,79	0,51	0,32	-
15.03.2025	1,442	54,42	53,13	53,13	24	0	0	72,8	45,7	27,12	0,51	0,32	-
16.03.2025	1,629	59,67	58,24	58,24	24	0	0	73	45	27,95	0,5	0,32	-
17.03.2025	1,818	67,02	65,42	65,42	24	0	0	73,5	45,8	27,76	0,51	0,32	-
18.03.2025	1,726	63,83	62,32	62,32	24	0	0	71,9	44,2	27,66	0,51	0,32	-
19.03.2025	1,614	62,14	60,81	60,81	24	0	0	69,8	43,2	26,56	0,51	0,32	-
20.03.2025	1,406	54,8	53,61	53,61	24	0	0	68,8	42,6	26,22	0,51	0,32	-
21.03.2025	1,451	58,42	57,24	57,24	24	0	0	67,2	41,8	25,33	0,51	0,32	-
22.03.2025	1,372	54,73	53,56	53,56	24	0	0	68,4	42,9	25,59	0,51	0,32	-
23.03.2025	1,427	56,89	55,73	55,73	24	0	0	67,4	41,8	25,64	0,51	0,32	-
Итого:	46,277	2251,65	2202,53	2202,53	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,277												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1804,285	73712,42	71989,17	71989,17
23.03.2025	1850,562	75964,07	74191,7	74191,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 11:32:17