

#124532#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Соммера, 46-56

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00272060

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=0

КС=0х4D9E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	68,45	42,86	25,59	54,73	53,56	53,56	5,14	3,2	1,372	24	0	
23.03.2025	67,39	41,75	25,64	56,89	55,73	55,73	5,13	3,2	1,427	24	0	
24.03.2025	67,9	42,09	25,81	59,61	58,4	58,4	5,12	3,21	1,506	24	0	
25.03.2025	67,55	42,86	24,69	56,34	55,17	55,17	5,11	3,18	1,364	24	0	
26.03.2025	67,36	41,57	25,79	55,95	54,78	54,78	5,08	3,14	1,415	24	0	
27.03.2025	67,26	41,78	25,48	59,35	58,15	58,15	5,03	3,14	1,482	24	0	
28.03.2025	67,54	41,16	26,38	46,27	45,31	45,31	5,22	3,09	1,194	24	0	
29.03.2025	67,08	41,82	25,26	45,07	44,14	44,14	5,2	3,07	1,114	24	0	
30.03.2025	67,54	40,92	26,62	50,69	49,63	49,63	5,15	3,09	1,321	24	0	
31.03.2025	67,6	41,51	26,09	53,42	52,31	52,31	5,07	3,09	1,364	24	0	
01.04.2025	67,79	42,25	25,54	58,51	57,28	57,28	5,13	3,15	1,464	24	0	
02.04.2025	67,56	41,88	25,68	50,17	49,11	49,11	5,29	3,13	1,263	24	0	
03.04.2025	67,88	42,37	25,51	40,54	39,69	39,69	5,35	3,06	1,014	24	0	
04.04.2025	67,51	41,47	26,04	47,98	46,99	46,99	5,19	3,08	1,224	24	0	
05.04.2025	70,53	43,53	27	64,43	63	63	5,24	3,18	1,701	24	0	
06.04.2025	72,38	45,04	27,34	70,69	69,05	69,05	5,23	3,22	1,889	24	0	
07.04.2025	71,73	43,19	28,54	57,81	56,47	56,47	5,24	3,15	1,612	24	0	
08.04.2025	69,54	42,85	26,69	61,2	59,86	59,86	5,14	3,13	1,6	24	0	
09.04.2025	69,77	43,13	26,64	59,62	58,31	58,31	5,2	3,15	1,555	24	0	
10.04.2025	69,97	43,81	26,16	67,67	66,2	66,2	5,16	3,21	1,734	24	0	
11.04.2025	68,67	42,33	26,34	59,14	57,89	57,89	5,16	3,14	1,525	24	0	
12.04.2025	67,8	42,66	25,14	54,23	53,11	53,11	5,13	3,1	1,334	24	0	
13.04.2025	67,33	41,75	25,58	40,43	39,59	39,59	5,25	3,06	1,015	24	0	
14.04.2025	67,09	42,04	25,05	34,23	33,56	33,56	5,31	2,94	0,842	24	0	
15.04.2025	67,45	44,7	22,75	28,08	27,47	27,47	4,96	2,63	0,625	24	0	*
16.04.2025	66,13	50,32	15,81	22,7	22,21	22,21	4,65	2,53	0,352	24	0	*
17.04.2025	66,06	48,51	17,55	21,62	21,14	21,14	4,51	2,43	0,369	24	0	*
18.04.2025	65,57	50,58	14,99	20,94	20,47	20,47	3,99	2,3	0,306	24	0	*
19.04.2025	66,05	49,9	16,15	20,16	19,68	19,68	3,52	2,2	0,319	24	0	*
20.04.2025	67,59	48,83	18,76	20,97	20,46	20,46	3,62	2,19	0,382	24	0	*
21.04.2025	65,16	51,04	14,12	21,59	21,12	21,12	4,12	3,26	0,296	24	0	*
22.04.2025	66,27	50,61	15,66	20,38	19,9	19,9	4,67	4,04	0,311	24	0	*
Итого:				1481,4	1449,74	1449,74			36,291	768	0	
Средние:	67,85	44,09	23,76				4,94	3,02				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	75852,45	74082,41	74082,41	1847,763	42466	579
22/04/2524:00	77333,86	75532,15	75532,15	1884,054	43234	579
Итого:	1481,41	1449,74	1449,74	36,291	768	0



Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 43821ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

