

#11361#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6998
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,325	19,83	19,35	19,35	24	0	1	67,4	50,5	16,81	0,43	0,4	-
25.09.2022	0,372	20,76	20,27	20,27	24	0	1	67,4	49	18,42	0,43	0,4	-
26.09.2022	0,35	20,2	19,73	19,73	24	0	1	67,3	49,6	17,66	0,43	0,4	-
27.09.2022	0,329	19,89	19,43	19,43	24	0	1	67,2	50,2	17,01	0,43	0,4	-
28.09.2022	0,33	21,39	20,94	20,94	24	0	1	65,9	50,1	15,78	0,38	0,32	-
29.09.2022	0,321	28,35	27,83	27,83	24	0	1	59,6	48	11,6	0,33	0,24	-
30.09.2022	0,325	20,65	20,18	20,18	24	0	1	65,9	49,7	16,19	0,34	0,24	-
01.10.2022	0,366	20,13	19,66	19,66	24	0	1	67,9	49,2	18,62	0,33	0,24	-
02.10.2022	0,365	21,55	21,09	21,09	24	0	1	66,2	49	17,3	0,36	0,25	-
03.10.2022	0,304	20,79	20,36	20,36	24	0	1	65,1	50,2	14,9	0,43	0,26	-
04.10.2022	0,326	20,78	20,32	20,32	24	0	1	65,7	49,6	16,06	0,44	0,27	-
Итого:	3,713	234,32	229,16	229,16	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,713												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	801,158	32929,23	32149,91	32149,91
04.10.2022	804,871	33163,55	32379,07	32379,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:46:48