

#126343#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)

6837

6997

ВКТ-7

00272063

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,516	59,59	58,34	58,34	24	0	0	68,2	42,2	25,95	0,5	0,34	5,5
25.03.2025	1,331	53,52	52,4	52,4	24	0	0	67,8	42,5	25,39	0,51	0,35	4,4
26.03.2025	1,36	52,87	51,77	51,77	24	0	0	67,6	41,4	26,26	0,5	0,34	6,9
27.03.2025	1,349	52,7	51,6	51,6	24	0	0	67,5	41,4	26,15	0,51	0,34	5,7
28.03.2025	1,223	46,92	45,94	45,94	24	0	0	67,8	41,2	26,6	0,51	0,34	8,9
29.03.2025	1,11	43,69	42,78	42,78	24	0	0	67,3	41,3	25,96	0,52	0,34	9,9
30.03.2025	1,281	48,92	47,89	47,89	24	0	0	67,8	41,1	26,74	0,5	0,35	6,8
31.03.2025	1,352	52,31	51,22	51,22	24	0	0	67,8	41,4	26,42	0,52	0,35	5,9
01.04.2025	1,414	55,19	54,05	54,05	24	0	0	68	41,8	26,15	0,54	0,34	-
02.04.2025	1,256	62,34	61,03	61,03	24	0	0	67,9	47,3	20,59	0,52	0,33	-
03.04.2025	1,087	41,36	40,48	40,48	24	0	0	68	41,2	26,89	0,52	0,34	-
04.04.2025	1,169	45,36	44,43	44,43	24	0	0	67,7	41,4	26,26	0,54	0,34	-
05.04.2025	1,559	56,34	55,07	55,07	24	0	0	70,7	42,4	28,3	0,5	0,35	-
06.04.2025	1,783	63,14	61,63	61,63	24	0	0	72,8	43,8	28,92	0,52	0,35	-
07.04.2025	1,557	54,66	53,37	53,37	24	0	0	72,1	42,9	29,21	0,52	0,35	-
08.04.2025	1,536	56,78	55,52	55,52	24	0	0	69,8	42,1	27,7	0,51	0,35	-
09.04.2025	1,54	55,97	54,74	54,74	24	0	0	70	41,9	28,14	0,5	0,36	-
10.04.2025	1,597	59,03	57,72	57,72	24	0	0	70,3	42,6	27,65	0,51	0,35	-
11.04.2025	1,476	55,95	54,76	54,76	24	0	0	69	42	26,93	0,51	0,35	-
12.04.2025	1,349	53,55	52,43	52,43	24	0	0	68,1	42,3	25,79	0,52	0,34	-
13.04.2025	1,079	41,81	40,97	40,97	24	0	0	67,6	41,2	26,3	0,54	0,33	-
14.04.2025	0,976	37,74	36,96	36,96	24	0	0	67,3	41	26,34	0,5	0,29	-
15.04.2025	0,676	28,29	27,68	27,68	24	0	1	67,6	43,4	24,26	0,47	0,28	-
16.04.2025	0,342	21,01	20,54	20,54	24	0	1	66	49,3	16,69	0,45	0,27	-
17.04.2025	0,375	22,54	22,07	22,07	24	0	1	66,1	49,2	16,89	0,4	0,26	-
18.04.2025	0,32	20,8	20,34	20,34	24	0	1	65,5	49,7	15,76	0,35	0,26	-
19.04.2025	0,356	21,46	21	21	24	0	1	66,1	49,2	16,94	0,36	0,24	-
20.04.2025	0,358	20,11	19,64	19,64	24	0	1	67,3	49,2	18,16	0,4	0,34	-
21.04.2025	0,343	22,04	21,57	21,57	24	0	1	65,4	49,5	15,82	0,47	0,43	-
22.04.2025	0,344	21,14	20,66	20,66	24	0	1	66,3	49,6	16,71	0,48	0,43	-
23.04.2025	0,34	20,68	20,22	20,22	24	0	1	66,3	49,4	16,82	0,47	0,42	-
Итого:	33,354	1347,81	1318,82	1318,82	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,354												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1828,138	127148,47	124131,63	124131,63
23.04.2025	1861,492	128496,28	125450,45	125450,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:30:42