

#130852#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)

6837

6997

ВКТ-7

00272063

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,382	21,92	21,48	21,48	24	0	1	66,3	48,6	17,73	0,47	0,43	-
25.04.2025	0,373	21,76	21,3	21,3	24	0	1	66	48,5	17,55	0,45	0,43	-
26.04.2025	0,338	21,58	21,15	21,15	24	0	1	65,8	49,8	16,01	0,46	0,43	-
27.04.2025	0,405	22,73	22,26	22,26	24	0	1	66,3	48	18,24	0,45	0,43	-
28.04.2025	0,37	21,97	21,52	21,52	24	0	1	66,1	48,9	17,23	0,45	0,43	-
29.04.2025	0,368	20,72	20,27	20,27	24	0	1	66,9	48,6	18,3	0,47	0,43	-
30.04.2025	0,365	20,16	19,68	19,68	24	0	1	67,9	49,4	18,52	0,46	0,43	-
01.05.2025	0,379	21,02	20,53	20,53	24	0	1	67,6	49,1	18,51	0,46	0,42	-
02.05.2025	0,358	19,84	19,38	19,38	24	0	1	67,8	49,4	18,4	0,46	0,41	-
03.05.2025	0,337	21,37	20,88	20,88	24	0	1	66,2	50	16,24	0,46	0,43	-
04.05.2025	0,359	20,52	20,05	20,05	24	0	1	67,6	49,7	17,98	0,46	0,42	-
05.05.2025	0,366	20,36	19,87	19,87	24	0	1	67,6	49,2	18,38	0,5	0,45	-
06.05.2025	0,367	20,94	20,44	20,44	24	0	1	67,3	49,3	17,99	0,56	0,46	-
07.05.2025	0,392	37,07	36,2	36,2	24	0	1	69,7	58,9	10,8	0,55	0,47	-
08.05.2025	0,399	19,89	19,41	19,41	24	0	1	69	48,6	20,44	0,55	0,47	-
09.05.2025	0,453	21,12	20,62	20,62	24	0	1	69,2	47,3	21,9	0,56	0,48	-
10.05.2025	0,397	19,91	19,43	19,43	24	0	1	69,1	48,7	20,4	0,55	0,47	-
11.05.2025	0,413	20,29	19,81	19,81	24	0	1	68,9	48,1	20,85	0,55	0,47	-
12.05.2025	0,404	20,41	19,93	19,93	24	0	1	69,2	49	20,25	0,55	0,46	-
13.05.2025	0,409	20,18	19,7	19,7	24	0	1	69,1	48,3	20,77	0,53	0,46	-
14.05.2025	0,349	19,76	19,28	19,28	24	0	1	68,5	50,3	18,18	0,54	0,46	-
15.05.2025	0,353	19,93	19,44	19,44	24	0	1	68	49,9	18,02	0,53	0,47	-
16.05.2025	0,405	21,45	20,94	20,94	24	0	1	68,3	49,1	19,26	0,54	0,46	-
17.05.2025	0,349	19,59	19,11	19,11	24	0	1	68,5	50,2	18,33	0,53	0,47	-
18.05.2025	0,397	20,46	19,97	19,97	24	0	1	68,6	48,6	20,04	0,54	0,46	-
19.05.2025	0,383	20,43	19,95	19,95	24	0	1	68,1	48,9	19,24	0,53	0,47	-
20.05.2025	0,37	19,8	19,32	19,32	24	0	1	68,4	49,1	19,3	0,53	0,46	-
21.05.2025	0,369	20,18	19,69	19,69	24	0	1	68,3	49,7	18,59	0,51	0,47	-
22.05.2025	0,387	20,26	19,77	19,77	24	0	1	68,4	48,8	19,54	0,53	0,47	-
23.05.2025	0,338	19,51	19,03	19,03	24	0	1	67,9	50,1	17,85	0,53	0,47	-
Итого:	11,334	635,13	620,41	620,41	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,334												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1861,492	128496,28	125450,45	125450,45
23.05.2025	1872,826	129131,41	126070,86	126070,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:50:22