

#101177#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/10/24г.-23/11/24г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Коммера,46-56 (ввод 1)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00272063

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хFF7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2024	68	41,57	26,43	38,91	38,12	38,12	5,23	2,89	1,008	24	0	
24.10.2024	39,81	33,51	6,3	120,31	119,3	119,3	3,64	2,98	0,746	24	0	
25.10.2024	52,19	36,46	15,73	70,86	69,89	69,89	4,28	2,64	1,095	24	0	*
26.10.2024	23,9	22,46	1,44	133,92	133,54	133,54	1,74	1,59	0,198	24	0	*
27.10.2024	67,72	41,03	26,69	40,5	39,67	39,67	5,49	2,96	1,058	24	0	
28.10.2024	67,65	41,16	26,49	41,65	40,77	40,77	5,47	2,93	1,082	24	0	
29.10.2024	67,51	41,04	26,47	40,14	39,28	39,28	5,52	2,92	1,037	24	0	
30.10.2024	67,76	41,06	26,7	38,27	37,49	37,49	5,54	2,9	0,999	24	0	
31.10.2024	67,65	41,32	26,33	40,29	39,45	39,45	5,5	2,92	1,04	24	0	
01.11.2024	67,76	41,52	26,24	38,37	37,57	37,57	5,53	2,92	0,987	24	0	
02.11.2024	67,76	41,91	25,85	50,86	49,82	49,82	5,36	3	1,289	24	0	
03.11.2024	67,97	42,23	25,74	51,23	50,15	50,15	5,38	3	1,293	24	0	
04.11.2024	67,67	41,6	26,07	50,88	49,82	49,82	5,39	2,99	1,3	24	0	
05.11.2024	67,99	42,4	25,59	55,67	54,5	54,5	5,27	3	1,397	24	0	
06.11.2024	67,6	42,35	25,25	58,18	56,99	56,99	5,27	3,05	1,439	24	0	
07.11.2024	68,37	42,19	26,18	55,81	54,63	54,63	5,35	3,05	1,431	24	0	
08.11.2024	68,21	41,57	26,64	48,62	47,58	47,58	5,47	3,08	1,267	24	0	
09.11.2024	67,66	42,14	25,52	57,56	56,36	56,36	5,28	3,16	1,439	24	0	
10.11.2024	70,16	43,19	26,97	61,25	59,88	59,88	5,34	3,07	1,615	24	0	
11.11.2024	73,89	44,1	29,79	58,06	56,67	56,67	5,53	3,07	1,692	24	0	
12.11.2024	74,35	44,81	29,54	61,3	59,8	59,8	5,46	3,14	1,767	24	0	
13.11.2024	74,28	44,45	29,83	63	61,46	61,46	5,31	3,14	1,835	24	0	
14.11.2024	70,94	43,22	27,72	58	56,68	56,68	5,46	3,13	1,571	24	0	
15.11.2024	67,66	43,12	24,54	61,04	59,78	59,78	5,39	3,2	1,469	24	0	
16.11.2024	67,82	41,29	26,53	50,77	49,72	49,72	5,48	3,03	1,32	24	0	
17.11.2024	68,15	41,96	26,19	57,9	56,69	56,69	5,43	3,2	1,486	24	0	
18.11.2024	68,87	43,07	25,8	64,02	62,64	62,64	5,53	3,24	1,617	24	0	
19.11.2024	70,69	43,95	26,74	65,05	63,61	63,61	5,24	3,16	1,701	24	0	
20.11.2024	70,48	43,47	27,01	63,03	61,61	61,61	5,41	3,26	1,665	24	0	
21.11.2024	74,38	45,22	29,16	67,4	65,76	65,76	5,29	3,16	1,92	24	0	
22.11.2024	74,91	45,26	29,65	64,52	62,92	62,92	5,34	3,28	1,868	24	0	
23.11.2024	73,92	45,51	28,41	68,64	66,96	66,96	5,42	3,21	1,906	24	0	
Итого:				1896	1859,11	1859,11			43,537	768	0	
Средние:	66,67	41,56	25,11				5,19	3				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2424:00	117652,06	114850,18	114850,18	1574,291	38867	578
23/11/2424:00	119548,07	116709,29	116709,29	1617,828	39635	578
Итого:	1896,01	1859,11	1859,11	43,537	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 407ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

