

# #116617#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 7026  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272075  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,823	174,88	170,67	170,67	24	0	0	74,1	57,5	16,52	0,65	0,48	-
25.01.2025	2,793	180,72	176,51	176,51	24	0	0	72,2	56,4	15,79	0,66	0,48	-
26.01.2025	2,81	184,75	180,52	180,52	24	0	0	71,7	56,1	15,54	0,66	0,48	-
27.01.2025	2,765	187,28	182,98	182,98	24	0	0	71,5	56,4	15,09	0,66	0,48	-
28.01.2025	2,711	191,48	187,05	187,05	24	0	0	71,9	57,5	14,45	0,66	0,48	-
29.01.2025	2,719	190,72	186,38	186,38	24	0	0	71,7	57,1	14,55	0,64	0,49	-
30.01.2025	2,429	169,39	165,87	165,87	24	0	0	67,7	53	14,65	0,66	0,48	-
31.01.2025	2,64	182,74	178,59	178,59	24	0	0	71,2	56,4	14,75	0,65	0,48	-
01.02.2025	2,903	178,22	174,01	174,01	24	0	0	72,8	56,2	16,66	0,66	0,48	-
02.02.2025	2,988	177,49	173,1	173,1	24	0	0	74,9	57,6	17,24	0,66	0,48	-
03.02.2025	2,946	174,23	169,75	169,75	24	0	0	76,4	59,1	17,33	0,65	0,48	-
04.02.2025	2,824	176,2	171,91	171,91	24	0	0	73,9	57,5	16,39	0,65	0,48	-
05.02.2025	2,866	174,37	170,14	170,14	24	0	0	74,2	57,4	16,83	0,65	0,48	-
06.02.2025	2,82	180,52	176,37	176,37	24	0	0	72	56	15,97	0,66	0,48	-
07.02.2025	2,911	174,24	169,94	169,94	24	0	0	74,9	57,8	17,1	0,66	0,49	-
08.02.2025	3,206	166,96	162,3	162,3	24	0	0	80,1	60,4	19,72	0,66	0,49	-
09.02.2025	3,255	166,3	161,47	161,47	24	0	0	81,8	61,7	20,11	0,66	0,49	-
10.02.2025	3,275	161,22	156,36	156,36	24	0	0	83,4	62,5	20,89	0,65	0,49	-
11.02.2025	3,35	158,14	153,36	153,36	24	0	0	83,7	61,9	21,79	0,66	0,49	-
12.02.2025	3,264	160,42	155,62	155,62	24	0	0	83,1	62,2	20,91	0,66	0,49	-
13.02.2025	3,223	165,47	160,64	160,64	24	0	0	82,3	62,3	20,01	0,66	0,48	-
14.02.2025	3,283	170,77	165,86	165,86	24	0	0	81,3	61,6	19,74	0,66	0,48	-
15.02.2025	3,322	172,33	167,34	167,34	24	0	0	81,7	61,9	19,8	0,65	0,48	-
16.02.2025	3,336	165,6	160,72	160,72	24	0	0	82,4	61,7	20,72	0,46	0,38	-
17.02.2025	1,267	76,88	74,87	74,87	24	0	0	75,4	58,6	16,78	0,66	0,49	-
18.02.2025	3,194	169,36	164,63	164,63	24	0	0	80	60,7	19,36	0,65	0,48	-
19.02.2025	3,036	165,38	160,76	160,76	24	0	0	80	61,1	18,84	0,66	0,49	-
20.02.2025	3,103	163,66	158,83	158,83	24	0	0	82,3	62,8	19,48	0,65	0,49	-
21.02.2025	3,055	162,89	158,29	158,29	24	0	0	80,7	61,5	19,25	0,65	0,49	-
22.02.2025	2,917	169,04	164,59	164,59	24	0	0	77,4	59,7	17,69	0,65	0,49	-
23.02.2025	2,947	165,34	161,14	161,14	24	0	0	75,9	57,6	18,25	0,64	0,49	-
Итого:	90,981	5256,99	5120,57	5120,57	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,981												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	257,222	16737,14	16338,1	16338,1
23.02.2025	348,203	21994,13	21458,67	21458,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.02.2025 13:59:13