

#126338#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Баграмяна 26, Калининград

4402

7000

ВКТ-7

00260810

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2025	3,255	285,33	279,12	279,12	24	0	0	69,6	58	11,65	0,64	0,51	6,8
24.03.2025	3,411	290,8	284,42	284,42	24	0	0	70,1	58,2	11,96	0,65	0,5	5,5
25.03.2025	3,048	292,59	286,22	286,22	24	0	0	69,9	59,3	10,62	0,64	0,5	4,4
26.03.2025	3,119	281,29	275,18	275,18	24	0	0	69,6	58,3	11,32	0,64	0,5	6,9
27.03.2025	3,273	282,55	276,4	276,4	24	0	0	69,6	57,7	11,82	0,66	0,48	5,7
28.03.2025	2,529	291,64	285,29	285,29	24	0	0	69,8	61	8,83	0,66	0,48	8,9
29.03.2025	2,334	284,87	278,69	278,69	24	0	0	69,4	61,1	8,34	0,65	0,49	9,9
30.03.2025	3,079	292,92	286,53	286,53	24	0	0	69,8	59,1	10,72	0,64	0,49	6,8
31.03.2025	3,041	282,02	275,85	275,85	24	0	0	69,8	58,8	11	0,65	0,5	5,9
01.04.2025	3,331	288,54	282,23	282,23	24	0	0	70	58,2	11,79	0,67	0,49	-
02.04.2025	2,708	285,57	279,34	279,34	24	0	0	69,8	60,2	9,66	0,68	0,48	-
03.04.2025	2,175	289,47	283,09	283,09	24	0	0	70,1	62,5	7,64	0,66	0,48	-
04.04.2025	2,764	287,31	281,04	281,04	24	0	0	69,8	60	9,81	0,66	0,5	-
05.04.2025	3,897	305,87	298,68	298,68	24	0	0	72,8	59,8	13,01	0,65	0,5	-
06.04.2025	4,244	310,07	302,39	302,39	24	0	0	74,8	60,8	14	0,65	0,49	-
07.04.2025	3,668	298,72	291,46	291,46	24	0	0	74,1	61,5	12,57	0,65	0,49	-
08.04.2025	3,666	297,35	290,51	290,51	24	0	0	71,8	59,2	12,59	0,66	0,5	-
09.04.2025	3,465	293,77	286,93	286,93	24	0	0	72,2	60,1	12,05	0,65	0,5	-
10.04.2025	3,836	293,56	286,74	286,74	24	0	0	72,2	58,9	13,35	0,65	0,5	-
11.04.2025	3,402	288,62	282,14	282,14	24	0	0	70,8	58,8	12,03	0,65	0,49	-
12.04.2025	2,891	278,87	272,74	272,74	24	0	0	69,9	59,3	10,57	0,67	0,48	-
13.04.2025	2,107	269,82	263,93	263,93	24	0	0	69,7	61,8	7,94	0,68	0,46	-
14.04.2025	1,794	275,69	269,71	269,71	24	0	0	69,6	63	6,61	0,64	0,43	-
15.04.2025	1,566	266,7	260,84	260,84	24	0	0	70	64	5,97	0,61	0,42	-
16.04.2025	1,143	238,54	233,36	233,36	24	0	0	69,4	64,6	4,86	0,6	0,4	-
17.04.2025	1,106	233,58	228,52	228,52	24	0	0	69,4	64,6	4,79	0,55	0,39	-
18.04.2025	1,023	208,59	204,18	204,18	24	0	0	68,7	63,7	4,98	0,51	0,37	-
19.04.2025	1,024	181,7	177,78	177,78	24	0	0	69,4	63,6	5,74	0,52	0,37	-
20.04.2025	1,101	190,02	185,72	185,72	24	0	0	71,1	65,2	5,89	0,57	0,48	-
21.04.2025	0,888	127,41	124,73	124,73	24	0	0	68,4	61,3	7,09	0,62	0,56	-
22.04.2025	0,921	106,23	103,99	103,99	24	0	0	68,6	59,7	8,84	0,62	0,56	-
23.04.2025	0,916	108,64	106,35	106,35	24	0	0	68,5	59,9	8,6	0,62	0,56	-
Итого:	80,725	8308,65	8124,1	8124,1	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,725												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2025	480,173	32858,92	32056,62	32056,62
23.04.2025	560,898	41167,57	40180,72	40180,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:30:50