

#121228#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №36, МАОУ СОШ
Московский проспект 98А, Калининград
3931
7340
ТВ7 (АСЦП)
16031141
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	15,989	0	159,6	0	0	155,241	0	0	24	0	79	54,4	0,48	0,45	-
22.02.2025	14,438	0	154,26	0	0	150,365	0	0	24	0	75,5	52,6	0,49	0,45	-
23.02.2025	13,492	0	143,09	0	0	139,628	0	0	24	0	73,8	50,7	0,48	0,45	-
24.02.2025	13,163	0	141,295	0	0	137,99	0	0	24	0	72,3	49,5	0,49	0,45	-
25.02.2025	13,24	0	146,96	0	0	143,599	0	0	24	0	71,5	49,5	0,49	0,45	-
26.02.2025	11,759	0	115,845	0	0	113,224	0	0	24	0	71,1	46,3	0,5	0,46	-
27.02.2025	11,125	0	103,28	0	0	100,942	0	0	24	0	71,2	44,8	0,5	0,46	-
28.02.2025	12,402	0	126,275	0	0	123,396	0	0	24	0	71,3	47,3	0,49	0,45	-
01.03.2025	12,997	0	145,155	0	0	141,827	0	0	24	0	71,6	49,8	0,49	0,45	-
02.03.2025	12,677	0	136,995	0	0	133,873	0	0	24	0	71,5	48,9	0,49	0,45	-
03.03.2025	12,035	0	124,985	0	0	122,203	0	0	24	0	70,4	46,8	0,49	0,45	-
04.03.2025	11,572	0	110,225	0	0	107,723	0	0	24	0	71,2	45,5	0,49	0,45	-
05.03.2025	9,974	0	88,81	0	0	86,809	0	0	24	0	70,9	43,4	0,5	0,45	-
06.03.2025	9,407	0	80,675	0	0	78,876	0	0	24	0	70,6	42,1	0,5	0,45	-
07.03.2025	9,041	0	88,465	0	0	86,595	0	0	24	0	68,4	43,5	0,48	0,43	-
08.03.2025	8,867	0	97,44	0	0	95,464	0	0	24	0	66,9	44,7	0,49	0,45	-
09.03.2025	8,455	0	92,88	0	0	91,025	0	0	24	0	66,4	44,3	0,49	0,45	-
10.03.2025	7,485	0	80,585	0	0	79,036	0	0	24	0	64,9	42,2	0,49	0,45	-
11.03.2025	11,332	0	130,64	0	0	127,928	0	0	24	0	67,9	46,8	0,48	0,44	-
12.03.2025	10,506	0	116,725	0	0	114,318	0	0	24	0	67,5	45,6	0,48	0,45	-
13.03.2025	10,842	0	127,185	0	0	124,532	0	0	24	0	67,6	46,8	0,49	0,45	-
14.03.2025	13,018	0	141,805	0	0	138,496	0	0	24	0	72,4	49,9	0,49	0,46	-
15.03.2025	12,753	0	134,805	0	0	131,576	0	0	24	0	73,4	50,3	0,49	0,46	-
16.03.2025	13,267	0	146,77	0	0	143,252	0	0	24	0	73,4	51,3	0,49	0,46	-
17.03.2025	14,154	0	154,29	0	0	150,537	0	0	24	0	74,2	51,7	0,49	0,46	-
18.03.2025	13,136	0	144,18	0	0	140,814	0	0	24	0	72,3	50,1	0,49	0,45	-
19.03.2025	12,116	0	135,09	0	0	132,076	0	0	24	0	70,6	48,7	0,49	0,45	-
20.03.2025	10,165	0	110,08	0	0	107,733	0	0	24	0	68,8	46,2	0,5	0,45	-
Итого:	329,407	0	3478,39	0	0	3399,078	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,678														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1522,593	14885,495	0	0	14538,602	0	0	5120	3
20.03.2025	1852,001	18363,885	0	0	17937,681	0	0	5792	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:36:39