

#130845#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 13, Калининград

6837

3622

ВКТ-7

00073107

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,483	33,12	32,68	0	32,39	32,21	0,18	24	0	0	69,3	54,4	14,9	0	0	-
25.04.2025	0,478	30,56	30,18	0	29,88	29,77	0,11	24	0	0	69,1	53,1	16,04	0	0	-
26.04.2025	0,492	30,76	30,38	0	30,07	29,98	0,09	24	0	0	69,4	53	16,35	0	0	-
27.04.2025	0,559	37,67	37,24	0	36,85	36,72	0,13	24	0	0	69,5	54,3	15,19	0	0	-
28.04.2025	0,511	32,27	31,89	0	31,58	31,47	0,11	24	0	0	69,3	53,1	16,21	0	0	-
29.04.2025	0,505	31,77	31,41	0	31,1	31,01	0,09	24	0	0	69,4	53,3	16,18	0	0	-
30.04.2025	0,455	27,74	27,41	0	27,12	27,04	0,08	24	0	0	69,2	52,3	16,91	0	0	-
01.05.2025	0,49	31,26	30,91	0	30,6	30,47	0,13	24	0	0	69,4	53,3	16,04	0	0	-
02.05.2025	0,494	32,67	32,3	0	31,96	31,85	0,11	24	0	0	69,1	53,6	15,48	0	0	-
03.05.2025	0,44	31,9	31,61	0	31,27	31,19	0,08	24	0	0	67,4	53,3	14,09	0	0	-
04.05.2025	0,532	32,45	32,07	0	31,74	31,63	0,11	24	0	0	69,6	52,8	16,83	0	0	-
05.05.2025	0,499	32,99	32,64	0	32,29	32,19	0,1	24	0	0	68,6	53,1	15,47	0	0	-
06.05.2025	0,493	45,47	45,11	0	44,58	44,47	0,11	24	0	0	65,2	54,1	11,13	0	0	-
07.05.2025	0,476	25,77	25,46	0	25,21	25,14	0,07	24	0	0	69,4	50,6	18,82	0	0	-
08.05.2025	0,518	28,91	28,56	0	28,29	28,16	0,13	24	0	0	70	51,7	18,31	0	0	-
09.05.2025	0,5	29,16	28,81	0	28,54	28,4	0,14	24	0	0	69,9	52,3	17,62	0	0	-
10.05.2025	0,451	25,98	25,61	0	25,44	25,26	0,18	24	0	0	69,7	51,9	17,78	0	0	-
11.05.2025	0,52	31,74	31,23	0	31,01	30,79	0,22	24	0	0	69,8	53,1	16,68	0	0	-
12.05.2025	0,454	25,87	25,41	0	25,31	25,06	0,25	24	0	0	69,6	51,6	17,98	0	0	-
13.05.2025	0,523	29,58	29,07	0	28,93	28,69	0,24	24	0	0	70	51,8	18,14	0	0	-
14.05.2025	0,425	29,26	28,8	0	28,62	28,42	0,2	24	0	0	68,1	53,2	14,85	0	0	-
15.05.2025	0,48	28,91	28,41	0	28,29	28,02	0,27	24	0	0	68,8	51,8	17	0	0	-
16.05.2025	0,458	27,32	26,86	0	26,75	26,51	0,24	24	0	0	68,8	51,8	17,04	0	0	-
17.05.2025	0,498	28,67	28,15	0	28,04	27,79	0,25	24	0	0	69,3	51,6	17,7	0	0	-
18.05.2025	0,527	30,92	30,39	0	30,24	30	0,24	24	0	0	69,5	52	17,46	0	0	-
19.05.2025	0,481	29,03	28,55	0	28,37	28,16	0,21	24	0	0	68,9	51,9	17,01	0	0	-
20.05.2025	0,46	19,28	18,85	0	18,87	18,69	0,18	24	0	0	68,3	44	24,28	0	0	-
21.05.2025	0,4	12,57	12,18	0	12,32	12,18	0,14	24	0	0	66,2	33,6	32,62	0	0	-
22.05.2025	0,469	13,89	13,42	0	13,6	13,42	0,18	24	0	0	66,7	32,2	34,53	0	0	-
23.05.2025	0,412	13,36	12,91	0	13,09	12,91	0,18	24	0	0	66,4	34,7	31,66	0	0	-
Итого:	14,483	860,85	848,5	0	842,35	837,6	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,483															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	3216,996	130215,9	132642,68	609,01	127243,44	131299,07
23.05.2025	3231,479	131076,75	133491,18	609,01	128085,79	132136,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:35:21