

#11161#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,419	19,13	18,95	0,01	18,74	18,77	-0,03	24	0	0	65	42,6	22,35	0	0	-
25.09.2022	0,484	21,72	21,52	0,01	21,3	21,32	-0,02	24	0	0	65,5	42,8	22,71	0	0	-
26.09.2022	0,426	19,76	19,6	0	19,38	19,39	-0,01	24	0	0	65	42,9	22,12	0	0	-
27.09.2022	0,407	18,95	18,79	0,01	18,56	18,59	-0,03	24	0	0	64,8	42,9	21,96	0	0	-
28.09.2022	0,396	27,08	26,89	0	26,59	26,62	-0,03	24	0	0	61,6	46,7	14,93	0	0	-
29.09.2022	0,496	38,06	37,73	0,01	37,39	37,31	0,08	24	0	0	60,7	47,4	13,29	0	0	-
30.09.2022	0,375	28,16	27,8	0	27,62	27,47	0,15	24	0	0	62,6	48,9	13,69	0	0	-
01.10.2022	0,383	23,12	22,89	0	22,7	22,63	0,07	24	0	0	63	46,2	16,85	0	0	-
02.10.2022	0,46	32,11	31,91	0	31,53	31,55	-0,02	24	0	0	62,9	48,2	14,62	0	0	-
03.10.2022	0,382	28,58	28,5	0	28,06	28,18	-0,12	24	0	0	62,3	48,7	13,61	0	0	-
04.10.2022	0,428	26,47	26,28	0	25,97	25,99	-0,02	24	0	0	63,4	47,1	16,39	0	0	-
Итого:	4,656	283,14	280,86	0,04	277,84	277,82	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,656															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1885,225	70640,01	68864,32	195,72	69023,07	68238,81
04.10.2022	1889,881	70923,15	69145,18	195,76	69300,91	68516,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:34:19