

#121225#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК
Московский 74, Калининград
4044
6194
ВКТ-7
00188687
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,373	0,116	160,06	154,96	156,22	153,41	2,81	24	0	0	73,2	45,9	27,27	0,56	0,5	-
25.02.2025	4,026	0,121	161,19	156,25	157,61	154,66	2,95	24	0	0	70,9	46,1	24,77	0,57	0,5	-
26.02.2025	4,135	0,13	171,43	166,22	167,55	164,44	3,11	24	0	0	70,9	47	23,9	0,57	0,5	-
27.02.2025	3,961	0,142	179,93	174,65	176,04	172,78	3,26	24	0	0	69,3	47,5	21,74	0,56	0,5	-
28.02.2025	3,957	0,126	172,63	167,52	168,85	165,78	3,07	24	0	0	69,7	47	22,7	0,57	0,5	-
01.03.2025	4,277	0,126	167,17	161,91	163,32	160,28	3,04	24	0	0	71,9	46,5	25,43	0,58	0,5	-
02.03.2025	4,286	0,127	168,15	162,86	164,25	161,17	3,08	24	0	0	72	46,7	25,33	0,57	0,5	-
03.03.2025	3,992	0,135	174,7	169,48	170,85	167,67	3,18	24	0	0	70,1	47,5	22,58	0,57	0,5	-
04.03.2025	4,04	0,136	180,5	175,16	176,56	173,31	3,25	24	0	0	69,5	47,4	22,1	0,57	0,5	-
05.03.2025	3,919	0,142	183,07	177,73	179,13	175,83	3,3	24	0	0	69,1	48	21,09	0,57	0,5	-
06.03.2025	3,902	0,147	184,94	179,59	180,95	177,58	3,37	24	0	0	69,3	48,5	20,75	0,57	0,49	-
07.03.2025	3,375	0,122	157,53	152,97	154,16	151,33	2,83	24	0	0	69,1	48	21,09	0,58	0,49	-
08.03.2025	2,823	0,099	129,76	126,01	126,99	124,68	2,31	24	0	0	68,6	47,2	21,46	0,57	0,49	-
09.03.2025	2,908	0,099	131,87	128,01	129,07	126,67	2,4	24	0	0	68,6	46,9	21,74	0,59	0,48	-
10.03.2025	2,982	0,101	131,68	127,8	128,87	126,48	2,39	24	0	0	69	46,6	22,36	0,59	0,55	-
11.03.2025	2,608	0,079	113,21	110	110,87	108,91	1,96	24	0	0	67,8	45	22,82	0,6	0,6	-
12.03.2025	3,252	0,085	134,11	130,31	131,35	129,13	2,22	24	0	0	67,6	43,5	24,11	0,59	0,56	-
13.03.2025	3,761	0,092	155,09	150,9	151,66	149,39	2,27	24	0	0	70,2	45,9	24,22	0,57	0,49	-
14.03.2025	4,236	0,107	164,27	159,55	160,3	157,83	2,47	24	0	0	73,5	47,7	25,77	0,57	0,49	-
15.03.2025	4,323	0,106	163,39	158,55	159,39	156,86	2,53	24	0	0	74,1	47,7	26,45	0,57	0,49	-
16.03.2025	4,131	0,101	148,67	144,01	145,01	142,56	2,45	24	0	0	74,2	46,4	27,8	0,57	0,49	-
17.03.2025	3,674	0,077	119,02	115,1	116,05	114,07	1,98	24	0	0	74,6	43,6	31,01	0,57	0,49	-
18.03.2025	3,633	0,092	126,37	122,26	123,4	121,11	2,29	24	0	0	73	44,3	28,74	0,57	0,49	-
19.03.2025	3,458	0,092	130,9	126,85	127,93	125,66	2,27	24	0	0	71,1	44,8	26,33	0,57	0,49	-
20.03.2025	3,385	0,097	136,49	132,34	133,5	131,03	2,47	24	0	0	69,9	45,3	24,65	0,57	0,5	-
21.03.2025	3,272	0,124	157,72	153,2	154,4	151,54	2,86	24	0	0	68,4	47,9	20,41	0,58	0,49	-
22.03.2025	3,351	0,102	141,03	136,9	137,97	135,52	2,45	24	0	0	69,5	45,9	23,56	0,57	0,49	-
23.03.2025	3,317	0,104	152,97	148,76	149,73	147,21	2,52	24	0	0	68,6	47,1	21,44	0,57	0,49	-
Итого:	103,357	0	4297,85	4169,85	4201,98	4126,89	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,357															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	103,633	3128,05	3018,83	3045,97	2991,02
23.03.2025	206,99	7425,9	7188,68	7247,95	7117,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 7:36:20