

#126334#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК
Московский 74, Калининград
4044
6194
ВКТ-7
00188687
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,168	0,095	139,46	135,55	136,45	134,16	2,29	24	0	0	69	46,5	22,53	0,57	0,49	5,5
25.03.2025	3,028	0,099	135,53	131,67	132,64	130,3	2,34	24	0	0	68,8	46,6	22,1	0,57	0,49	4,4
26.03.2025	2,95	0,102	139,09	135,23	136,15	133,8	2,35	24	0	0	68,5	47,5	20,94	0,57	0,49	6,9
27.03.2025	3,048	0,103	144,15	140,17	141,14	138,7	2,44	24	0	0	68,4	47,5	20,87	0,58	0,48	5,7
28.03.2025	3,108	0,096	137,86	133,97	134,92	132,59	2,33	24	0	0	68,8	46,5	22,32	0,58	0,48	8,9
29.03.2025	2,993	0,106	141,07	137,15	138,12	135,69	2,43	24	0	0	68,4	47,5	20,93	0,58	0,48	9,9
30.03.2025	2,911	0,099	131,26	127,47	128,49	126,16	2,33	24	0	0	68,8	46,8	21,92	0,57	0,48	6,8
31.03.2025	2,902	0,098	130,77	127,03	127,98	125,73	2,25	24	0	0	68,7	46,8	21,95	0,58	0,49	5,9
01.04.2025	2,984	0,096	131,76	127,92	128,96	126,64	2,32	24	0	0	68,8	46,4	22,4	0,59	0,49	-
02.04.2025	2,971	0,101	134,21	130,3	131,34	128,95	2,39	24	0	0	68,8	46,9	21,86	0,6	0,48	-
03.04.2025	2,965	0,096	130,41	126,6	127,61	125,3	2,31	24	0	0	69,2	46,7	22,49	0,58	0,48	-
04.04.2025	2,783	0,096	128,95	125,21	126,22	123,89	2,33	24	0	0	68,6	47,3	21,27	0,59	0,48	-
05.04.2025	2,99	0,077	109,1	105,63	106,64	104,62	2,02	24	0	0	71,4	44,1	27,3	0,59	0,49	-
06.04.2025	3,187	0,068	102,43	99	100	98,19	1,81	24	0	0	73,4	42,2	31,21	0,59	0,48	-
07.04.2025	3,135	0,071	104,91	101,49	102,45	100,57	1,88	24	0	0	72,7	42,8	29,93	0,58	0,48	-
08.04.2025	2,95	0,081	112,61	109,12	110,1	108,09	2,01	24	0	0	70,6	44,5	26,07	0,58	0,48	-
09.04.2025	3,01	0,08	112,61	109,08	110,11	108,1	2,01	24	0	0	70,8	44,2	26,65	0,58	0,49	-
10.04.2025	3,061	0,078	111,51	107,91	108,97	106,94	2,03	24	0	0	71	43,6	27,37	0,58	0,48	-
11.04.2025	3,004	0,09	123,52	119,77	120,84	118,6	2,24	24	0	0	69,7	45,6	24,11	0,57	0,48	-
12.04.2025	2,81	0,098	128,99	125,23	126,24	123,92	2,32	24	0	0	68,8	47,3	21,47	0,59	0,48	-
13.04.2025	2,834	0,103	132,71	128,88	129,9	127,48	2,42	24	0	0	68,7	47,7	21,02	0,59	0,46	-
14.04.2025	2,661	0,098	128,51	124,86	125,8	123,53	2,27	24	0	0	68,5	48,1	20,35	0,57	0,42	-
15.04.2025	2,348	0,08	109,12	106	106,8	104,86	1,94	24	0	0	68,8	47,6	21,19	0,53	0,42	-
16.04.2025	2,237	0,091	115,5	112,3	113,07	111	2,07	24	0	0	68,2	49,3	18,96	0,52	0,4	-
17.04.2025	1,58	0,086	100,81	98,24	98,69	96,94	1,75	24	0	0	68,2	53	15,15	0,48	0,39	-
18.04.2025	1,102	0,087	99,84	97,6	97,78	96,11	1,67	24	0	0	67,4	57	10,38	0,43	0,37	-
19.04.2025	1,126	0,082	95,24	93,06	93,26	91,68	1,58	24	0	0	67,9	56,7	11,2	0,44	0,37	-
20.04.2025	1,1	0,06	73,01	71,19	71,42	70,18	1,24	24	0	0	69,1	54,6	14,51	0,5	0,47	-
21.04.2025	1,021	0,062	75,93	74,17	74,4	73,15	1,25	24	0	1	67	54,1	12,89	0,56	0,54	-
22.04.2025	1,052	0,064	79,37	77,6	77,71	76,47	1,24	24	0	0	68,3	55,5	12,77	0,56	0,54	-
23.04.2025	1,048	0,064	82,96	81,19	81,19	80	1,19	24	0	0	68,3	56,1	12,15	0,56	0,54	-
Итого:	78,067	0	3623,2	3520,59	3545,39	3482,34	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,067															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	206,99	7425,9	7188,68	7247,95	7117,91
23.04.2025	285,057	11049,1	10709,27	10793,34	10600,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:32:03