

#130843#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК
Московский 74, Калининград
4044
6194
ВКТ-7
00188687
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,09	0,059	85,79	84,02	83,98	82,83	1,15	24	0	0	68,2	55,9	12,28	0,56	0,54	-
25.04.2025	1,071	0,054	82,22	80,54	80,48	79,4	1,08	24	0	0	67,8	55,1	12,67	0,56	0,54	-
26.04.2025	1,164	0,054	83,5	81,8	81,79	80,68	1,11	24	0	0	67,9	54,3	13,6	0,56	0,54	-
27.04.2025	1,136	0,053	81,14	79,49	79,44	78,39	1,05	24	0	0	68,2	54,5	13,67	0,56	0,54	-
28.04.2025	1,102	0,049	82,89	81,27	81,13	80,14	0,99	24	0	0	68	55	12,96	0,55	0,53	-
29.04.2025	1,069	0,043	71,02	69,54	69,5	68,58	0,92	24	0	0	69	54,3	14,73	0,56	0,53	-
30.04.2025	1,068	0,039	61,25	59,86	59,91	59,06	0,85	24	0	0	70,1	52,9	17,16	0,56	0,53	-
01.05.2025	1,134	0,037	66,29	64,85	64,84	64,01	0,83	24	0	0	69,9	53	16,87	0,56	0,53	-
02.05.2025	1,117	0,038	62,76	61,36	61,37	60,58	0,79	24	0	0	70,3	52,7	17,57	0,55	0,53	-
03.05.2025	0,995	0,036	61,87	60,53	60,58	59,78	0,8	24	0	1	67,9	52,1	15,83	0,56	0,53	-
04.05.2025	1,201	0,042	64,96	63,49	63,53	62,67	0,86	24	0	0	70,3	52	18,26	0,55	0,53	-
05.05.2025	1,135	0,04	64,65	63,23	63,22	62,39	0,83	24	0	0	70,2	52,8	17,34	0,56	0,53	-
06.05.2025	1,129	0,035	65,91	64,5	64,44	63,66	0,78	24	0	0	70,1	53,2	16,91	0,55	0,52	-
07.05.2025	1,034	0,036	65,02	63,69	63,59	62,82	0,77	24	0	0	69,5	53,8	15,65	0,57	0,54	-
08.05.2025	1,164	0,037	67,66	66,23	66,17	65,37	0,8	24	0	0	70,2	53,2	17,01	0,57	0,54	-
09.05.2025	1,129	0,038	65,14	63,77	63,7	62,91	0,79	24	0	0	70,4	53,2	17,15	0,57	0,54	-
10.05.2025	1,123	0,039	66,39	64,99	64,9	64,11	0,79	24	0	0	70,4	53,6	16,73	0,57	0,54	-
11.05.2025	1,177	0,041	68,39	66,95	66,9	66,04	0,86	24	0	0	70,2	53,2	16,97	0,57	0,54	-
12.05.2025	1,13	0,04	68,24	66,83	66,74	65,91	0,83	24	0	0	70,2	53,9	16,34	0,57	0,54	-
13.05.2025	1,124	0,04	66,67	65,27	65,21	64,39	0,82	24	0	0	70,5	53,9	16,61	0,57	0,53	-
14.05.2025	1,103	0,038	64,64	63,27	63,22	62,41	0,81	24	0	0	70,4	53,6	16,82	0,56	0,54	-
15.05.2025	1,137	0,042	73,99	72,5	72,35	71,47	0,88	24	0	0	69,8	54,7	15,09	0,57	0,53	-
16.05.2025	1,101	0,039	66,73	65,36	65,25	64,44	0,81	24	0	0	70,6	54,3	16,22	0,57	0,55	-
17.05.2025	1,132	0,037	68,91	67,51	67,38	66,59	0,79	24	0	0	70,2	54	16,25	0,57	0,55	-
18.05.2025	1,168	0,04	69,61	68,2	68,08	67,28	0,8	24	0	0	70,4	53,8	16,6	0,57	0,54	-
19.05.2025	1,107	0,036	68,71	67,34	67,18	66,42	0,76	24	0	0	70,4	54,5	15,94	0,57	0,54	-
20.05.2025	1,108	0,038	68,89	67,51	67,38	66,57	0,81	24	0	0	70,5	54,6	15,85	0,57	0,54	-
21.05.2025	1,049	0,038	69,09	67,78	67,54	66,81	0,73	24	0	0	70,2	55,2	15	0,57	0,54	-
22.05.2025	1,077	0,039	70,02	68,69	68,47	67,72	0,75	24	0	0	70,3	55,1	15,19	0,57	0,54	-
23.05.2025	1,07	0,041	71,5	70,13	69,93	69,14	0,79	24	0	0	70,1	55,4	14,74	0,57	0,54	-
Итого:	33,344	0	2093,85	2050,5	2048,2	2022,57	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,344															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	285,057	11049,1	10709,27	10793,34	10600,25
23.05.2025	318,401	13142,95	12759,77	12841,54	12622,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:46:02