

#90613#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК
Московский 74, Калининград
4044
6194
ВКТ-7
00188687
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,73	0	28,85	28,86	28,26	28,62	-0,36	24	0	0	67,7	41,4	26,31	0,57	0,53	-
25.06.2024	0,754	0	31,2	31,2	30,55	30,95	-0,4	24	0	0	66,9	41,7	25,2	0,36	0,35	-
26.06.2024	0,135	0,001	17,66	17,82	17,45	17,69	-0,24	24	0	1	50,3	42,5	7,8	0,2	0,19	-
27.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,2	24,6	0,58	0,17	0,18	-
28.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,7	24,3	0,37	0,16	0,18	-
29.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,1	23,8	0,25	0,16	0,18	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,6	23,3	0,3	0,15	0,16	-
01.07.2024	0,01	0,011	1,25	0,75	1,25	0,75	0,5	24	0	1	22,8	23,1	-0,22	0,17	0,18	-
02.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,5	22	0,51	0,17	0,18	-
03.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,9	21,4	0,49	0,29	0,29	-
04.07.2024	0	0	0,1	0,11	0,1	0,11	-0,01	24	0	1	21,7	21,6	0,09	0,52	0,5	-
05.07.2024	0,243	0,005	22,07	21,8	21,78	21,63	0,15	24	0	1	48,1	37	11,06	0,58	0,53	-
06.07.2024	0,777	0,009	30,24	29,55	29,63	29,31	0,32	24	0	0	67,5	41,7	25,83	0,59	0,53	-
07.07.2024	0,75	0,012	29,51	28,77	28,88	28,53	0,35	24	0	0	67,5	42	25,48	0,58	0,53	-
08.07.2024	0,736	0,013	29,43	28,66	28,84	28,42	0,42	24	0	0	67,3	42,3	25	0,57	0,53	-
09.07.2024	0,711	0,015	29,41	28,62	28,82	28,38	0,44	24	0	0	66,9	42,8	24,12	0,57	0,53	-
10.07.2024	0,712	0,015	28,99	28,2	28,4	27,96	0,44	24	0	0	67,3	42,9	24,44	0,56	0,53	-
11.07.2024	0,683	0,019	28,41	27,62	27,85	27,38	0,47	24	0	0	67	43,1	23,94	0,56	0,53	-
12.07.2024	0,694	0,015	28,99	28,2	28,41	27,96	0,45	24	0	0	67	43,1	23,83	0,56	0,53	-
13.07.2024	0,675	0,017	27,96	27,19	27,41	26,95	0,46	24	0	0	67,2	43,2	23,99	0,56	0,53	-
14.07.2024	0,709	0,016	29,22	28,46	28,65	28,22	0,43	24	0	0	67,1	42,9	24,2	0,57	0,53	-
15.07.2024	0,681	0,015	28,71	27,97	28,16	27,73	0,43	24	0	0	66,9	43,3	23,57	0,57	0,54	-
16.07.2024	0,685	0,012	28,51	27,79	27,94	27,55	0,39	24	0	0	67,2	43,1	24,03	0,58	0,54	-
17.07.2024	0,649	0,018	25,24	24,55	24,74	24,31	0,43	24	0	0	68,6	42,9	25,63	0,58	0,54	-
18.07.2024	0,648	0,017	24,94	24,27	24,46	24,03	0,43	24	0	0	68,8	42,9	25,87	0,58	0,54	-
19.07.2024	0,635	0,011	24,93	24,32	24,43	24,08	0,35	24	0	0	68,7	43,2	25,56	0,58	0,54	-
20.07.2024	0,663	0,006	25,58	25,03	25,06	24,79	0,27	24	0	0	69	42,9	26,06	0,57	0,53	-
21.07.2024	0,654	0,005	26,18	25,68	25,66	25,44	0,22	24	0	0	68,3	43,1	25,23	0,56	0,53	-
22.07.2024	0,635	0,012	26,58	25,95	26,06	25,71	0,35	24	0	0	67,4	43,6	23,84	0,57	0,53	-
23.07.2024	0,639	0,012	26,63	25,97	26,1	25,73	0,37	24	0	0	67,6	43,7	23,92	0,57	0,53	-
Итого:	14,208	0	600,59	587,34	588,89	582,23	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,208															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	2334,082	81702,14	80964,17	79851,9	80298,07
23.07.2024	2348,29	82302,73	81551,51	80440,79	80880,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.07.2024 13:30:33