

#92828#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК
Московский 74, Калининград
4044
6194
ВКТ-7
00188687
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,655	0,018	25,62	24,92	25,12	24,68	0,44	24	0	0	68,7	43,4	25,31	0,57	0,54	-
25.07.2024	0,618	0,013	26,09	25,45	25,58	25,21	0,37	24	0	0	67,6	43,9	23,66	0,57	0,54	-
26.07.2024	0,64	0,008	27,5	26,91	26,96	26,67	0,29	24	0	0	67,3	44	23,29	0,57	0,54	-
27.07.2024	0,637	0,003	27,19	26,68	26,68	26,44	0,24	24	0	0	67,5	44	23,56	0,57	0,54	-
28.07.2024	0,661	0,001	28,23	27,82	27,68	27,58	0,1	24	0	0	67,4	43,6	23,76	0,57	0,54	-
29.07.2024	0,655	0	28,02	27,69	27,49	27,45	0,04	24	0	0	67,3	43,6	23,69	0,57	0,54	-
30.07.2024	0,666	0	28,23	27,93	27,69	27,69	0	24	0	0	67,5	43,4	24,13	0,57	0,54	-
31.07.2024	0,641	0	27,61	27,34	27,07	27,1	-0,03	24	0	0	67,4	43,7	23,73	0,58	0,54	-
01.08.2024	0,645	0	27,5	27,25	26,97	27,01	-0,04	24	0	0	67,6	43,6	23,95	0,57	0,54	-
02.08.2024	0,637	0	27,82	27,59	27,29	27,35	-0,06	24	0	0	67,4	43,9	23,42	0,57	0,53	-
03.08.2024	0,638	0	27,65	27,37	27,11	27,13	-0,02	24	0	0	67,5	44	23,55	0,57	0,53	-
04.08.2024	0,661	0	28,13	27,78	27,56	27,54	0,02	24	0	0	67,7	43,6	24,08	0,57	0,53	-
05.08.2024	0,643	0	27,45	27,11	26,89	26,87	0,02	24	0	0	67,8	43,9	23,91	0,57	0,54	-
06.08.2024	0,626	0	28,28	27,96	27,71	27,72	-0,01	24	0	0	66,9	44,3	22,61	0,57	0,53	-
07.08.2024	0,622	0	27,6	27,26	27,06	27,02	0,04	24	0	0	67,4	44,4	22,97	0,57	0,53	-
08.08.2024	0,65	0	28,26	27,95	27,69	27,71	-0,02	24	0	0	67,4	43,9	23,52	0,57	0,54	-
09.08.2024	0,64	0	27,55	27,28	27,03	27,04	-0,01	24	0	0	67,4	43,7	23,7	0,57	0,54	-
10.08.2024	0,651	0	28,57	28,31	28,01	28,07	-0,06	24	0	0	67,2	43,9	23,35	0,57	0,54	-
11.08.2024	0,708	0	30,41	30,14	29,78	29,9	-0,12	24	0	0	67,4	43,4	23,98	0,57	0,54	-
12.08.2024	0,668	0	28,54	28,29	27,97	28,05	-0,08	24	0	0	67,6	43,5	24,04	0,57	0,54	-
13.08.2024	0,651	0	28,16	27,91	27,6	27,67	-0,07	24	0	0	67,6	43,8	23,8	0,57	0,54	-
14.08.2024	0,676	0	28,69	28,41	28,13	28,17	-0,04	24	0	0	67,6	43,5	24,06	0,57	0,54	-
15.08.2024	0,649	0	27,44	27,15	26,91	26,91	0	24	0	0	67,9	43,8	24,09	0,57	0,53	-
16.08.2024	0,632	0	26,92	26,62	26,37	26,38	-0,01	24	0	0	67,7	43,7	24,03	0,57	0,53	-
17.08.2024	0,647	0	27,66	27,35	27,12	27,11	0,01	24	0	0	67,6	43,9	23,77	0,57	0,53	-
18.08.2024	0,653	0	27,94	27,61	27,39	27,37	0,02	24	0	0	67,6	43,8	23,81	0,57	0,53	-
19.08.2024	0,609	0	26,27	25,94	25,76	25,7	0,06	24	0	0	67,7	44,1	23,66	0,57	0,54	-
20.08.2024	0,636	0	27,41	27,08	26,87	26,84	0,03	24	0	0	67,6	44	23,66	0,57	0,53	-
21.08.2024	0,628	0	27,39	27,08	26,82	26,84	-0,02	24	0	0	67,6	44,2	23,48	0,57	0,54	-
22.08.2024	0,645	0	27,74	27,47	27,19	27,23	-0,04	24	0	0	67,7	43,9	23,86	0,58	0,54	-
23.08.2024	0,669	0	27,68	27,41	27,12	27,17	-0,05	24	0	0	68,3	43,5	24,76	0,58	0,54	-
Итого:	20,057	0	859,55	849,06	842,62	841,62	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,057															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	2348,29	82302,73	81551,51	80440,79	80880,3
23.08.2024	2368,347	83162,28	82400,57	81283,41	81721,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2024 13:22:02