

#95168#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК
Московский 74, Калининград
4044
6194
ВКТ-7
00188687
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,658	0	27,96	27,69	27,41	27,45	-0,04	24	0	0	67,9	43,7	24,15	0,57	0,53	-
25.08.2024	0,676	0	28,88	28,62	28,29	28,38	-0,09	24	0	0	67,5	43,4	24,08	0,57	0,53	-
26.08.2024	0,663	0	27,81	27,56	27,27	27,32	-0,05	24	0	0	67,9	43,5	24,39	0,57	0,53	-
27.08.2024	0,647	0	26,89	26,64	26,35	26,4	-0,05	24	0	0	68,2	43,6	24,61	0,57	0,53	-
28.08.2024	0,679	0	27,89	27,64	27,33	27,4	-0,07	24	0	0	68	43,2	24,89	0,57	0,53	-
29.08.2024	0,69	0	28,53	28,28	27,95	28,04	-0,09	24	0	0	68,1	43,4	24,73	0,57	0,53	-
30.08.2024	0,634	0	26,03	25,79	25,51	25,55	-0,04	24	0	0	68,4	43,5	24,87	0,57	0,53	-
31.08.2024	0,646	0	26,8	26,55	26,24	26,31	-0,07	24	0	0	68,3	43,7	24,66	0,57	0,53	-
01.09.2024	0,697	0	28,77	28,51	28,21	28,27	-0,06	24	0	0	67,9	43,1	24,84	0,57	0,53	-
02.09.2024	0,675	0	29,44	29,18	28,86	28,94	-0,08	24	0	0	67,2	43,7	23,51	0,57	0,53	-
03.09.2024	0,657	0	28,08	27,8	27,52	27,56	-0,04	24	0	0	67,6	43,7	23,88	0,58	0,53	-
04.09.2024	0,64	0	26,75	26,45	26,23	26,21	0,02	24	0	0	68	43,6	24,41	0,58	0,53	-
05.09.2024	0,651	0	28,63	28,33	28,09	28,09	0	24	0	0	67,2	44	23,22	0,58	0,53	-
06.09.2024	0,644	0	27,74	27,46	27,19	27,22	-0,03	24	0	0	67,5	43,7	23,8	0,58	0,53	-
07.09.2024	0,673	0	28,21	27,93	27,63	27,69	-0,06	24	0	0	67,9	43,4	24,44	0,58	0,53	-
08.09.2024	0,665	0	28,88	28,62	28,32	28,38	-0,06	24	0	0	67,4	43,7	23,68	0,58	0,54	-
09.09.2024	0,665	0	29,03	28,77	28,44	28,53	-0,09	24	0	0	67,3	43,8	23,53	0,57	0,54	-
10.09.2024	0,661	0	28,37	28,11	27,8	27,87	-0,07	24	0	0	67,6	43,7	23,84	0,57	0,54	-
11.09.2024	0,687	0	29,62	29,35	29,03	29,11	-0,08	24	0	0	67,4	43,6	23,8	0,57	0,54	-
12.09.2024	0,678	0	30,05	29,75	29,45	29,51	-0,06	24	0	0	67	43,9	23,16	0,57	0,54	-
13.09.2024	0,713	0	29,9	29,55	29,28	29,31	-0,03	24	0	0	67,6	43,2	24,43	0,57	0,54	-
14.09.2024	0,727	0	30,49	30,12	29,86	29,88	-0,02	24	0	0	67,5	43,1	24,39	0,57	0,54	-
15.09.2024	0,746	0	31,3	30,91	30,66	30,67	-0,01	24	0	0	67,5	43,1	24,39	0,57	0,54	-
16.09.2024	0,703	0,001	30,35	29,98	29,77	29,74	0,03	24	0	0	67,4	43,8	23,67	0,57	0,54	-
17.09.2024	0,705	0	29,26	28,9	28,64	28,66	-0,02	24	0	0	67,8	43,1	24,7	0,57	0,54	-
18.09.2024	0,697	0	28,95	28,59	28,38	28,35	0,03	24	0	0	67,8	43,2	24,6	0,57	0,54	-
19.09.2024	0,694	0	29,11	28,76	28,54	28,52	0,02	24	0	0	67,7	43,4	24,28	0,57	0,54	-
20.09.2024	0,695	0	29,1	28,75	28,51	28,51	0	24	0	0	67,6	43,3	24,38	0,57	0,54	-
21.09.2024	0,702	0	30,03	29,67	29,43	29,43	0	24	0	0	67,3	43,4	23,82	0,57	0,54	-
22.09.2024	0,711	0,005	29,81	29,3	29,22	29,06	0,16	24	0	0	67,4	43,2	24,2	0,57	0,54	-
23.09.2024	0,722	0	30,08	29,69	29,47	29,45	0,02	24	0	0	67,7	43,1	24,53	0,57	0,54	-
Итого:	21,101	0	892,74	883,25	874,88	875,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,101															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	2368,347	83162,28	82400,57	81283,41	81721,92
23.09.2024	2389,448	84055,02	83283,82	82158,29	82597,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2024 7:50:50