

#121223#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Университетская 4-10, Калининград

6837

5876

ВКТ-7

00209809

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,024	0,012	104,83	102,98	102,39	102,04	0,35	24	0	0	72	42,6	29,41	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,825	0,009	98,27	96,55	96,08	95,76	0,32	24	0	0	70,9	41,6	29,25	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,737	0,007	98,02	96,38	95,89	95,63	0,26	24	0	0	69,7	41,2	28,44	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,934	0,01	106,64	104,81	104,21	103,89	0,32	24	0	0	71,2	43,2	28,01	0,6	0,4	-
28.02.2025	3,008	0,009	100,37	98,47	97,94	97,61	0,33	24	0	0	73,8	43,2	30,56	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,98	0,011	100,12	98,26	97,8	97,48	0,32	24	0	0	71,8	41,5	30,33	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,718	0,009	95,35	93,67	93,24	92,93	0,31	24	0	0	70,3	41,3	29,01	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,683	0,009	93,05	91,41	91,02	90,7	0,32	24	0	0	70	40,6	29,33	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,483	0,009	83,98	82,45	82,15	81,85	0,3	24	0	0	69,8	39,8	30,06	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,49	0,009	83,49	81,95	81,64	81,33	0,31	24	0	0	70,3	39,9	30,34	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,365	0,008	85,23	83,78	83,43	83,13	0,3	24	0	0	68,7	40,5	28,19	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,359	0,009	82,03	80,57	80,24	79,92	0,32	24	0	0	69,6	40,3	29,24	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,217	0,01	74,31	72,93	72,71	72,42	0,29	24	0	0	69,3	39	30,33	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,121	0,007	70,93	69,62	69,4	69,11	0,29	24	0	0	69,6	39,2	30,37	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,832	0,009	103,02	101,27	100,73	100,41	0,32	24	0	0	70,1	42,1	27,96	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,648	0,013	91,91	90,24	89,82	89,48	0,34	24	0	0	71,3	42	29,33	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,984	0,015	100,59	98,69	98,2	97,8	0,4	24	0	0	73,2	43	30,19	0,6	0,4	-
13.03.2025	3,035	0,012	100,71	98,77	98,21	97,84	0,37	24	0	0	74,8	44,1	30,69	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,988	0,011	98,42	96,51	95,98	95,64	0,34	24	0	0	74,7	43,7	30,96	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,231	0,011	103,6	101,54	101	100,66	0,34	24	0	0	75,4	43,6	31,82	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,151	0,011	101,01	98,96	98,41	98,03	0,38	24	0	0	76,2	44,4	31,81	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,949	0,012	99,69	97,86	97,39	97,02	0,37	24	0	0	72,3	42,2	30,12	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,933	0,009	103,15	101,32	100,76	100,45	0,31	24	0	0	71,6	42,6	29	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,51	0,009	86,68	85,15	84,81	84,49	0,32	24	0	0	69,6	40,1	29,46	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,68	0,009	95,45	93,81	93,36	93,04	0,32	24	0	0	70	41,4	28,54	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,374	0,008	82,01	80,54	80,24	79,91	0,33	24	0	0	69,7	40,3	29,43	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,529	0,012	87,73	86,17	85,86	85,51	0,35	24	0	0	69,2	39,8	29,3	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,73	0,01	100,04	98,36	97,85	97,56	0,29	24	0	0	69,6	41,8	27,77	0,6	0,4	-
Итого:	76,518	0	2630,63	2583,02	2570,76	2561,64	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,518															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	2206,437	69242,69	64051,95	65394,37	61016,77
23.03.2025	2282,955	71873,32	66634,97	67965,13	63578,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 7:36:00