

#130840#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Университетская 4-10, Калининград

6837

5876

ВКТ-7

00209809

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,53	0,005	19,12	18,73	18,71	18,54	0,17	24	0	1	66,8	38,8	27,97	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,551	0,004	18,46	18	18,09	17,89	0,2	24	0	1	67,5	37,4	30,14	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,55	0,004	18,7	18,24	18,3	18,08	0,22	24	0	1	67,4	37,8	29,61	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,521	0,008	17,99	17,5	17,6	17,34	0,26	24	0	1	67,6	38,4	29,25	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,519	0,004	16,75	16,26	16,4	16,2	0,2	24	0	1	69	37,9	31,12	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,544	0,008	17,04	16,54	16,69	16,46	0,23	24	0	1	69,4	37,5	31,91	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,49	0,003	16,14	15,67	15,8	15,59	0,21	24	0	1	69	38,4	30,53	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,522	0,003	16,53	16,04	16,16	15,98	0,18	24	0	1	69,6	37,5	32,15	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,466	0,007	19,48	19	19,08	18,82	0,26	23	1	1	66,4	42,5	23,86	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,555	0,008	18,38	17,9	17,97	17,69	0,28	24	0	1	69,5	39,3	30,24	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,557	0,009	18,49	18,01	18,09	17,82	0,27	24	0	1	69,4	39,1	30,32	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,531	0,006	18,21	17,76	17,82	17,6	0,22	24	0	1	68,8	39,5	29,36	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,529	0,003	17,6	17,19	17,21	17,02	0,19	24	0	1	69,9	39,6	30,34	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,51	0,003	16,88	16,49	16,5	16,3	0,2	24	0	1	70	39,6	30,39	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,528	0,004	17,29	16,89	16,91	16,72	0,19	24	0	1	70,2	39,4	30,79	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,575	0,003	18,35	17,94	17,93	17,77	0,16	24	0	1	70	38,2	31,8	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,617	0,003	19,43	18,99	19	18,82	0,18	24	0	1	70,1	38,1	32,04	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,558	0,002	17,89	17,49	17,49	17,33	0,16	24	0	1	70,2	38,8	31,48	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,655	0,002	20,12	19,68	19,69	19,51	0,18	24	0	1	70,5	37,6	32,88	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,574	0,003	18,91	18,5	18,52	18,32	0,2	24	0	1	69,4	38,9	30,54	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,569	0,003	18,99	18,58	18,58	18,36	0,22	23	1	1	69,2	39,1	30,04	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,517	0,007	18,06	17,67	17,68	17,47	0,21	24	0	1	69,2	40,4	28,79	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,547	0,007	18,34	17,94	17,95	17,75	0,2	24	0	1	69,6	39,6	30,04	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,587	0,005	19,6	19,19	19,18	18,97	0,21	24	0	1	69,5	39,4	30,14	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,486	-0,025	17,98	18,19	17,6	17,98	-0,38	24	0	1	69,4	41,1	28,33	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,535	0,003	18,04	17,64	17,63	17,46	0,17	24	0	1	69,8	39,9	29,9	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,622	0,004	20,21	19,76	19,78	19,56	0,22	24	0	1	69,8	38,8	31	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,523	0,005	17,86	17,47	17,5	17,26	0,24	24	0	1	69,5	40,1	29,37	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,528	0,003	18,11	17,71	17,71	17,51	0,2	24	0	1	69,3	39,9	29,42	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,536	0,005	17,98	17,57	17,58	17,38	0,2	24	0	1	69,8	39,7	30,06	0,6	0,4	-
Итого:	16,332	0	546,93	534,54	535,15	529,5	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,332															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	2339,492	73814,25	68542,55	69863,57	65469,24
23.05.2025	2355,824	74361,18	69077,09	70398,72	65998,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 16:12:43