

#120449#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.03.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Соседи, ТСЖ, УК
Воскресенская 3, микрорайон Прибрежный, Калининград
4431

Заводской номер счётчика 5343	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 04.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2118,968	2102,459	16.509

Подпись исполнителя



#120448#

Отчёт за период с 04.03.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4431
Порядковый номер 8702
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5343
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
05.03.2025	-	0,859	0	40,913	32,086	0	40,149	31,691	0	24	0	24	0	64	51,6	0	0,44	0,41	0
06.03.2025	-	0,909	0	41,18	31,092	0	40,415	30,71	0	24	0	24	0	63,8	51,5	0	0,44	0,41	0
07.03.2025	-	0,854	0	40,867	31,995	0	40,096	31,592	0	24	0	24	0	64,3	52,2	0	0,44	0,41	0
08.03.2025	-	0,883	0	41,488	31,18	0	40,744	30,801	0	24	0	1048	0	62,6	51,3	0	0,43	0,41	0
09.03.2025	-	0,871	0	41,261	31,763	0	40,496	31,367	0	24	0	24	0	63,7	51,9	0	0,43	0,41	0
10.03.2025	-	0,849	0	41,017	31,722	0	40,262	31,326	0	24	0	24	0	63,5	52	0	0,44	0,41	0
11.03.2025	-	0,823	0	40,652	31,938	0	39,909	31,546	0	24	0	1048	0	63,2	51,5	0	0,44	0,41	0
12.03.2025	-	0,906	0	41,444	31,011	0	40,68	30,625	0	24	0	1050	0	63,6	51,9	0	0,44	0,41	0
13.03.2025	-	0,814	0	40,53	32,281	0	39,781	31,882	0	24	0	24	0	63,6	51,6	0	0,43	0,41	0
14.03.2025	-	0,849	0	40,953	31,751	0	40,203	31,36	0	24	0	24	6	63,4	51,6	0	0,43	0,41	0
15.03.2025	-	0,869	0	41,376	31,636	0	40,628	31,252	0	24	0	24	0	62,9	51,3	0	0,43	0,41	0
16.03.2025	-	0,931	0	41,885	30,748	0	41,122	30,369	0	24	0	24	2	63,1	51,6	0	0,43	0,4	0
17.03.2025	-	0,851	0	41,096	32,134	0	40,343	31,744	0	24	0	24	0	63,3	51,2	0	0,43	0,41	0
18.03.2025	-	0,87	0	41,123	31,422	0	40,381	31,044	0	24	0	1050	0	62,9	51	0	0,44	0,41	0
19.03.2025	-	0,885	0	41,204	31,513	0	40,436	31,12	0	24	0	1048	0	63,9	51,9	0	0,44	0,41	0
20.03.2025	-	0,846	0	40,972	31,691	0	40,233	31,307	0	24	0	1050	0	62,8	51,2	0	0,43	0,41	0
21.03.2025	-	0,824	0	40,945	32,325	0	40,198	31,929	0	24	0	24	0	63,2	51,4	0	0,42	0,39	0
22.03.2025	-	0,852	0	41,392	32,234	0	40,633	31,837	0	24	0	24	0	63,4	51,6	0	0,44	0,41	0
23.03.2025	-	0,965	0	42,116	30,869	0	41,319	30,475	0	24	0	1050	0	64,4	52,5	0	0,44	0,41	0
Итого:	-	16,51	0	782,414	601,391	0	768,028	593,977	0	456	0	-	-	63,45	51,62	0	0,43	0,41	0

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
04.03.2025	2102,459	109613,75	90878,102	0	107441,406	89653,305	0	62796,28	9,5	3263,22	686,52
23.03.2025	2118,968	110396,164	91479,492	0	108209,438	90247,281	0	63252,28	465,5	3263,22	686,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения