

#120446#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.03.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Соседи, ТСЖ, УК
Воскресенская 1, микрорайон Прибрежный, Калининград (ГВС)
4431

Заводской номер счётчика 5131	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 04.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1667,394	1652,742	14.652

Подпись исполнителя



#120445#

Отчёт за период с 04.03.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4431
Порядковый номер 7927
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5131
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
05.03.2025	-	0,876	0	33,85	20,224	0	33,303	20	0	24	0	0	0	59,4	49	0	0,45	0,41	0
06.03.2025	-	0,774	0	32,51	21,276	0	31,987	21,046	0	24	0	0	0	59,2	48,4	0	0,45	0,41	0
07.03.2025	-	0,775	0	32,355	21,372	0	31,823	21,135	0	24	0	0	0	59,9	49	0	0,45	0,41	0
08.03.2025	-	0,81	0	33,225	20,865	0	32,7	20,64	0	24	0	0	0	58,6	48,4	0	0,45	0,41	0
09.03.2025	-	0,82	0	32,898	20,694	0	32,36	20,464	0	24	0	0	0	59,6	49	0	0,45	0,41	0
10.03.2025	-	0,74	0	32,008	21,557	0	31,489	21,321	0	24	0	0	0	59,4	48,7	0	0,45	0,41	0
11.03.2025	-	0,754	0	32,205	21,232	0	31,693	21,004	0	24	0	0	0	58,8	48,2	0	0,45	0,41	0
12.03.2025	-	0,704	0	31,543	21,832	0	31,037	21,596	0	24	0	0	0	59,1	48,4	0	0,45	0,41	0
13.03.2025	-	0,755	0	32,08	21,333	0	31,563	21,103	0	24	0	0	0	59,3	48,4	0	0,45	0,41	0
14.03.2025	-	0,729	0	31,75	21,49	0	31,242	21,26	0	23,87	0,13	0	32774	59	48,2	0	0,45	0,41	0
15.03.2025	-	0,785	0	32,613	21,115	0	32,094	20,891	0	24	0	0	0	58,8	47,9	0	0,45	0,41	0
16.03.2025	-	0,871	0	33,705	19,923	0	33,17	19,707	0	24	0	0	2	58,8	48,5	0	0,45	0,4	0
17.03.2025	-	0,778	0	32,64	21,234	0	32,118	21,004	0	24	0	0	0	59	48,4	0	0,45	0,41	0
18.03.2025	-	0,759	0	32,448	21,123	0	31,941	20,899	0	24	0	0	0	58,2	47,9	0	0,45	0,41	0
19.03.2025	-	0,714	0	31,703	21,908	0	31,193	21,673	0	24	0	0	0	59,2	48,2	0	0,46	0,41	0
20.03.2025	-	0,736	0	32	21,512	0	31,496	21,286	0	24	0	0	0	58,5	47,7	0	0,45	0,41	0
21.03.2025	-	0,728	0	32,08	21,794	0	31,569	21,56	0	24	0	0	0	58,9	48,2	0	0,44	0,39	0
22.03.2025	-	0,74	0	32,255	21,703	0	31,738	21,466	0	24	0	0	0	59,1	48,6	0	0,45	0,41	0
23.03.2025	-	0,804	0	32,695	21,256	0	32,152	21,02	0	24	0	0	0	60,2	49	0	0,45	0,41	0
Итого:	-	14,652	0	616,563	403,443	0	606,668	399,075	0	455,87	0,13	-	-	59,11	48,43	0	0,45	0,41	0

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 455,87 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	TNар, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
04.03.2025	1652,742	72208,273	51460,652	0	70964,883	50880,488	0	59793,37	10,2	6267,32	685,8
23.03.2025	1667,394	72824,836	51864,094	0	71571,547	51279,562	0	60249,23	466,07	6267,45	685,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения