

#10850#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Лилии Ивановой 16, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8854
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261572
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	1,783	0,847	106,13	84,36	104,42	83,34	21,08	24	0	0	59,2	50,4	8,79	0,31	0,46	4,6
24.02.2021	1,686	0,763	103,88	84,42	102,2	83,42	18,78	24	0	0	59,6	50,7	8,89	0,3	0,46	8,2
25.02.2021	1,612	0,715	102,8	84,26	101,14	83,26	17,88	24	0	0	58,8	50	8,73	0,3	0,44	10,7
26.02.2021	1,588	0,691	102,12	84,27	100,46	83,26	17,2	24	0	0	58,8	49,9	8,85	0,3	0,44	4,9
27.02.2021	1,685	0,797	104,07	83,24	102,4	82,26	20,14	24	0	0	58,1	49,5	8,54	0,29	0,43	3,2
28.02.2021	1,765	0,89	105,93	82,08	104,31	81,11	23,2	24	0	0	57,3	49,2	8,06	0,3	0,45	3
01.03.2021	1,643	0,743	102,14	82,71	100,49	81,75	18,74	24	0	0	58,5	49,7	8,83	0,3	0,43	2,5
02.03.2021	1,662	0,747	102,41	82,8	100,75	81,87	18,88	24	0	0	58,5	49,6	8,96	0,31	0,48	3,2
03.03.2021	1,777	0,79	102,63	82,93	100,9	81,92	18,98	24	0	0	61	51,3	9,7	0,3	0,45	1,3
04.03.2021	1,712	0,779	102,61	82,39	100,93	81,4	19,53	24	0	0	59,4	50,4	9	0,31	0,45	1,3
05.03.2021	1,71	0,72	100,52	82,86	98,76	81,82	16,94	24	0	0	62	52	9,99	0,31	0,44	-0,7
06.03.2021	1,828	0,86	103,35	81,85	101,59	80,82	20,77	24	0	0	60,6	51,1	9,45	0,3	0,46	1,4
07.03.2021	1,757	0,811	102,57	81,79	100,89	80,78	20,11	24	0	0	59,6	50,3	9,25	0,31	0,44	1,7
08.03.2021	1,862	0,888	104,12	81,56	102,38	80,54	21,84	24	0	0	60,1	50,8	9,33	0,32	0,48	0
09.03.2021	1,793	0,786	101,49	82,4	99,67	81,3	18,37	24	0	0	62,4	52,3	10,09	0,32	0,46	-1,7
10.03.2021	1,732	0,735	100,6	82,75	98,79	81,65	17,14	24	0	0	62,4	52,4	10,03	0,32	0,46	-0,7
11.03.2021	1,819	0,804	101,96	82,26	100,12	81,19	18,93	24	0	0	62,1	52,1	10,08	0,31	0,43	-0,8
12.03.2021	1,697	0,751	95,9	76,46	94,3	75,54	18,76	24	0	0	60	50,1	9,88	0,31	0,43	4,6
13.03.2021	1,718	0,786	92,81	71,87	91,37	71,07	20,3	24	0	0	58,9	48,9	10	0,3	0,42	4,9
14.03.2021	1,707	0,797	92,98	71,22	91,54	70,42	21,12	24	0	0	57,8	48,2	9,65	0,31	0,44	3,7
15.03.2021	1,635	0,718	91,78	72,85	90,3	72,01	18,29	24	0	0	59,2	49,2	10,06	0,31	0,45	3,2
16.03.2021	1,67	0,745	91,66	72,31	90,12	71,45	18,67	24	0	0	59,7	49,6	10,17	0,31	0,43	2,5
17.03.2021	1,626	0,702	90,53	72,28	89,05	71,43	17,62	24	0	0	59,9	49,6	10,26	0,31	0,44	1,6
18.03.2021	1,6	0,683	90,03	72,34	88,56	71,47	17,09	24	0	0	60,1	49,9	10,25	0,32	0,47	1
19.03.2021	1,69	0,725	90,51	72,06	88,96	71,2	17,76	24	0	0	61,2	50,4	10,79	0,32	0,47	-1,1
20.03.2021	1,834	0,842	92,38	71,11	90,75	70,28	20,47	24	0	0	61,6	50,7	10,87	0,32	0,46	-1,1
21.03.2021	1,92	0,917	93,82	70,44	92,24	69,61	22,63	24	0	0	61,1	50,4	10,74	0,32	0,45	1,8
22.03.2021	1,755	0,792	91,67	71,5	90,1	70,63	19,47	24	0	0	61,1	50,6	10,54	0,32	0,45	-
Итого:	48,266	0	2763,4	2203,37	2717,49	2176,8	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,266															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	554,595	30369,74	24068,03	29848,7	23775,46
22.03.2021	602,861	33133,14	26271,4	32566,19	25952,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 16:41:28