

#126323#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Лилии Ивановой 16, Калининград (ГВС)

4113

8854

ВКТ-7

00261572

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,851	0,746	110,16	92,22	108,1	90,99	17,11	24	0	0	63,3	53,1	10,21	0,11	0,12	5,5
25.03.2025	1,77	0,707	109,04	92,2	107,04	90,96	16,08	24	0	0	63,2	53,2	9,94	0,11	0,11	4,4
26.03.2025	1,787	0,709	108,66	91,65	106,69	90,42	16,27	24	0	0	63,3	53,3	10,03	0,11	0,11	6,9
27.03.2025	1,82	0,756	108,95	90,95	106,97	89,72	17,25	24	0	0	63,2	53,3	9,9	0,11	0,11	5,7
28.03.2025	1,848	0,774	109,39	91,18	107,35	89,93	17,42	24	0	0	63,7	53,7	10	0,11	0,11	8,9
29.03.2025	1,848	0,774	108,99	90,63	106,97	89,37	17,6	24	0	0	63,6	53,6	9,96	0,11	0,11	9,9
30.03.2025	1,747	0,704	107,79	90,85	105,84	89,6	16,24	24	0	0	63	53,2	9,75	0,11	0,11	6,8
31.03.2025	1,845	0,783	108,96	90,18	106,96	88,98	17,98	24	0	0	63,1	53,3	9,85	0,11	0,11	5,9
01.04.2025	1,755	0,705	107,19	90,34	105,22	89,13	16,09	24	0	0	63,3	53,3	9,93	0,11	0,11	-
02.04.2025	1,768	0,708	107,71	90,9	105,72	89,66	16,06	24	0	0	63,7	53,7	9,96	0,11	0,11	-
03.04.2025	1,56	0,703	97,47	79,74	95,8	78,69	17,11	24	0	0	60,8	52,2	8,61	0,11	0,12	-
04.04.2025	1,706	0,668	108,12	92,25	106,08	91,01	15,07	24	0	0	63,4	53,6	9,8	0,12	0,12	-
05.04.2025	1,816	0,752	107,36	89,72	105,29	88,45	16,84	24	0	0	64,5	54,5	10	0,11	0,12	-
06.04.2025	1,88	0,833	106,5	86,63	104,57	85,42	19,15	24	0	0	63,4	53,5	9,89	0,11	0,12	-
07.04.2025	1,825	0,744	103,3	85,69	101,33	84,5	16,83	24	0	0	64,4	53,8	10,62	0,11	0,12	-
08.04.2025	1,758	0,697	100,57	83,92	98,69	82,77	15,92	24	0	0	64,1	53,4	10,69	0,11	0,12	-
09.04.2025	1,797	0,733	99,8	82,23	97,94	81,14	16,8	24	0	0	64,1	53,3	10,8	0,11	0,12	-
10.04.2025	1,743	0,722	99,44	81,65	97,6	80,6	17	24	0	0	62,7	52,4	10,37	0,11	0,11	-
11.04.2025	1,678	0,679	98,82	81,95	97,08	80,94	16,14	24	0	0	61,9	51,7	10,23	0,11	0,11	-
12.04.2025	1,696	0,703	97,03	79,59	95,31	78,57	16,74	24	0	0	61,9	51,6	10,38	0,11	0,11	-
13.04.2025	1,778	0,791	96,83	77,24	95,12	76,25	18,87	24	0	0	61,9	51,7	10,28	0,11	0,11	-
14.04.2025	1,761	0,775	95,43	76,34	93,7	75,38	18,32	24	0	0	62,4	52	10,43	0,11	0,11	-
15.04.2025	1,742	0,732	94,96	76,66	93,28	75,68	17,6	24	0	0	62	51,2	10,73	0,11	0,11	-
16.04.2025	1,716	0,709	94,74	77,13	93,03	76,15	16,88	24	0	0	62,3	51,5	10,78	0,11	0,11	-
17.04.2025	1,827	0,858	95,35	73,74	93,71	72,81	20,9	24	0	0	61,2	51	10,18	0,11	0,11	-
18.04.2025	1,66	0,705	92,56	75,09	90,95	74,14	16,81	24	0	0	61,8	51,2	10,5	0,11	0,11	-
19.04.2025	1,712	0,757	92,97	73,86	91,35	72,94	18,41	24	0	0	61,2	50,8	10,31	0,11	0,11	-
20.04.2025	1,636	0,677	92,81	75,62	91,22	74,68	16,54	24	0	0	61,1	50,6	10,42	0,11	0,11	-
21.04.2025	1,609	0,656	91,33	74,56	89,74	73,63	16,11	24	0	0	61,1	50,6	10,49	0,11	0,11	-
22.04.2025	1,638	0,677	91,78	74,45	90,21	73,54	16,67	24	0	0	60,8	50,3	10,57	0,11	0,11	-
23.04.2025	1,72	0,743	91,76	72,5	90,19	71,62	18,57	24	0	0	60,5	49,8	10,72	0,11	0,11	-
Итого:	54,297	0	3135,77	2581,66	3079,05	2547,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,297															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	698,323	43162,07	36190,36	42393,81	35721,87
23.04.2025	752,62	46297,84	38772,02	45472,86	38269,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 8:02:57