

#120514#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Соседи, ТСЖ, УК
Воскресенская 1, микрорайон Прибрежный, Калининград (отопление)
4431

Заводской номер счётчика 19085514	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2893,954	2692,592	201.362	48.094

Подпись исполнителя



#119507#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4431
Порядковый номер 8762
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19085514
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	8,541	0	131,246	0	0	129,58	0	0	24	0	52,4	36,6	0,41	0,33
25.02.2025	-	7,719	0	130,826	0	0	129,32	0	0	24	0	49,7	35,5	0,41	0,33
26.02.2025	-	7,71	0	130,416	0	0	128,919	0	0	24	0	49,8	35,5	0,41	0,33
27.02.2025	-	7,378	0	131,367	0	0	129,931	0	0	24	0	48,6	35	0,41	0,33
28.02.2025	-	8,255	0	132,985	0	0	131,367	0	0	24	0	51,1	36,1	0,41	0,33
01.03.2025	-	8,716	0	131,585	0	0	129,874	0	0	24	0	52,9	36,8	0,41	0,33
02.03.2025	-	7,924	0	130,867	0	0	129,33	0	0	24	0	50,3	35,7	0,41	0,33
03.03.2025	-	7,22	0	130,994	0	0	129,612	0	0	24	0	47,7	34,4	0,42	0,33
04.03.2025	-	6,589	0	131,971	0	0	130,713	0	0	24	0	45,5	33,5	0,42	0,34
05.03.2025	-	5,956	0	132,071	0	0	130,936	0	0	24	0	43,4	32,5	0,42	0,34
06.03.2025	-	5,799	0	132,092	0	0	130,971	0	0	24	0	43,1	32,5	0,41	0,33
07.03.2025	-	5,775	0	132,114	0	0	130,989	0	0	24	0	43,1	32,6	0,42	0,34
08.03.2025	-	6,095	0	132,601	0	0	131,403	0	0	24	0	44,3	33,3	0,42	0,34
09.03.2025	-	5,753	0	132,489	0	0	131,333	0	0	24	0	43,6	33,1	0,42	0,34
10.03.2025	-	5,299	0	132,456	0	0	131,369	0	0	24	0	42,4	32,8	0,42	0,34
11.03.2025	-	5,653	0	132,414	0	0	131,299	0	0	24	0	43	32,7	0,42	0,34
12.03.2025	-	5,806	0	132,249	0	0	131,112	0	0	24	0	43,2	32,7	0,42	0,34
13.03.2025	-	6,813	0	132,34	0	0	131,049	0	0	24	0	45,9	33,5	0,42	0,34
14.03.2025	-	8,876	0	131,428	0	0	129,701	0	0	24	0	53,2	36,9	0,41	0,33
15.03.2025	-	9,099	0	132,715	0	0	130,923	0	0	24	0	53,9	37,4	0,42	0,33
16.03.2025	-	9,802	0	133,223	0	0	131,285	0	0	24	0	56,1	38,3	0,42	0,33
17.03.2025	-	9,602	0	133,298	0	0	131,384	0	0	24	0	55,7	38,2	0,42	0,33
18.03.2025	-	7,782	0	131,429	0	0	129,904	0	0	24	0	50	35,6	0,42	0,33
19.03.2025	-	7,695	0	131,745	0	0	130,261	0	0	24	0	49,3	35,2	0,42	0,34
20.03.2025	-	6,483	0	132,783	0	0	131,497	0	0	24	0	45,8	34	0,42	0,34
21.03.2025	-	6,624	0	132,864	0	0	131,567	0	0	24	0	46	33,9	0,42	0,34
22.03.2025	-	6,21	0	132,867	0	0	131,617	0	0	24	0	45,2	33,9	0,42	0,34
23.03.2025	-	6,189	0	132,545	0	0	131,332	0	0	24	0	44,7	33,5	0,42	0,34
Итого:	-	201,363	0	3697,98	0	0	3658,578	0	0	672	0	47,85	34,7	0,42	0,34

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2692,592	44991,575	0	0	44453,331	0	0	13561	654
23.03.2025	2893,954	48689,555	0	0	48111,908	0	0	14233	654

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения