

#126304#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель	Соседи, ТСЖ, УК
Адрес потребителя	Воскресенская 1, микрорайон Прибрежный, Калининград (отопление)
Номер абонента	4431
Порядковый номер	8762
Тип теплосчётчика	ТВ7 (ASCII)
Заводской номер	19085514
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,698	0	132,545	0	0	131,222	0	0	24	0	46,4	34,3	0,42	0,34	-
25.03.2025	6,548	0	132,649	0	0	131,334	0	0	24	0	46,2	34,3	0,42	0,33	-
26.03.2025	6,207	0	130,592	0	0	129,377	0	0	24	0	45	33,5	0,42	0,34	-
27.03.2025	6,684	0	132,484	0	0	131,157	0	0	24	0	46,5	34,4	0,42	0,34	-
28.03.2025	5,796	0	132,79	0	0	131,617	0	0	24	0	43,9	33,4	0,42	0,34	-
29.03.2025	5,531	0	133,348	0	0	132,217	0	0	24	0	43,1	33,2	0,42	0,33	-
30.03.2025	5,801	0	133,68	0	0	132,503	0	0	24	0	43,9	33,4	0,42	0,34	-
31.03.2025	6,345	0	133,846	0	0	132,568	0	0	24	0	45,6	34,1	0,41	0,33	-
01.04.2025	6,398	0	133,185	0	0	131,902	0	0	24	0	45,7	34,2	0,42	0,33	-
02.04.2025	5,638	0	133,889	0	0	132,737	0	0	24	0	43,4	33,2	0,41	0,33	-
03.04.2025	5,59	0	133,774	0	0	132,606	0	0	24	0	43,6	33,6	0,42	0,33	-
04.04.2025	6,026	0	133,854	0	0	132,624	0	0	24	0	44,7	33,8	0,42	0,33	-
05.04.2025	8,02	0	133,93	0	0	132,291	0	0	24	0	51,3	36,8	0,42	0,33	-
06.04.2025	8,596	0	133,999	0	0	132,275	0	0	24	0	52,6	37,1	0,41	0,33	-
07.04.2025	7,838	0	133,919	0	0	132,343	0	0	24	0	50,3	36,2	0,42	0,33	-
08.04.2025	7,478	0	133,886	0	0	132,387	0	0	24	0	49,1	35,7	0,42	0,33	-
09.04.2025	7,174	0	134,404	0	0	132,965	0	0	24	0	48,1	35,2	0,42	0,33	-
10.04.2025	7,991	0	134,415	0	0	132,815	0	0	24	0	50,7	36,3	0,42	0,33	-
11.04.2025	6,735	0	134,359	0	0	132,998	0	0	24	0	46,8	34,7	0,42	0,33	-
12.04.2025	6,112	0	133,9	0	0	132,635	0	0	24	0	45,1	34,1	0,42	0,33	-
13.04.2025	5,472	0	133,819	0	0	132,661	0	0	24	0	43,4	33,6	0,42	0,34	-
14.04.2025	3,306	0	84,071	0	0	83,347	0	0	24	0	43,3	33,8	0,3	0,25	-
Итого:	141,984	0	2887,338	0	0	2858,581	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,912														

Общее время работы системы, ч 528
Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2893,954	48689,555	0	0	48111,908	0	0	14233	654
14.04.2025	3035,936	51576,891	0	0	50970,49	0	0	14761	654

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 13:44:57