

#38307#

Директору МУП
ЖКХ «Коммунальник»
Супрунюку А.В.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.10.2023 по 24.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК
Свободы 14, Калининград пос. Дружный

Заводской номер счётчика 1444533	Показания прибора, Гкал 24.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 24.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	408,59	389,894	18.696

мкд - 0,29 Гкал

Подпись исполнителя _____



#38306#

Отчёт за период с 24.10.2023 по 24.11.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1444533
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
25.10.2023	-	0,5	117,195	116,07	0	115,711	114,805	0	23,86	23,86	0	0	52,7	48,4	0	9	5,1	0
26.10.2023	-	0,522	117	115,852	0	115,531	114,617	0	23,76	23,76	0	0	52,4	48	0	9	5,1	0
27.10.2023	-	0,579	118,812	117,688	0	117,281	116,414	0	23,79	23,79	0	0	53,1	48,2	0	9	5,1	0
28.10.2023	-	0,826	164,914	163,375	0	162,766	161,602	0	32,82	32,82	0	0	53,3	48,3	0	9	5,1	0
29.10.2023	-	0,581	116,609	115,531	0	115,117	114,312	0	23,84	23,84	0	0	52,9	47,9	0	9	5,1	0
30.10.2023	-	0,582	116,594	115,445	0	115,094	114,211	0	23,87	23,87	0	0	53	48	0	9	5,1	0
31.10.2023	-	0,584	116,203	115,047	0	114,695	113,797	0	23,82	23,82	0	0	53,3	48,3	0	9	5,1	0
01.11.2023	-	0,593	117,094	115,938	0	115,57	114,68	0	23,89	23,89	0	0	53,4	48,3	0	9	5,1	0
02.11.2023	-	0,585	117,133	116,016	0	115,602	114,75	0	23,88	23,88	0	0	53,5	48,5	0	9	5,1	0
03.11.2023	-	0,561	116,195	115,055	0	114,688	113,805	0	23,84	23,84	0	0	53,2	48,4	0	9	5,1	0
04.11.2023	-	0,529	107,961	106,961	0	106,633	105,875	0	23,87	23,87	0	0	51,7	46,8	0	9	5,1	0
05.11.2023	-	0,569	116,359	115,273	0	114,852	114,023	0	23,88	23,88	0	0	53,3	48,4	0	9	5,1	0
06.11.2023	-	0,579	115,953	114,898	0	114,453	113,664	0	23,85	23,85	0	0	53,1	48,2	0	9	5,1	0
07.11.2023	-	0,583	116,578	115,453	0	115,062	114,188	0	23,89	23,89	0	0	53,4	48,4	0	9	5,1	0
08.11.2023	-	0,588	116,523	115,445	0	114,992	114,195	0	23,89	23,89	0	0	53,4	48,4	0	9	5,1	0
09.11.2023	-	0,588	116,625	115,531	0	115,102	114,273	0	23,9	23,9	0	0	53,5	48,4	0	9	5,1	0
10.11.2023	-	0,588	116,641	115,508	0	115,102	114,234	0	23,89	23,89	0	0	53,7	48,7	0	9	5,1	0
11.11.2023	-	0,582	116,523	115,43	0	114,984	114,164	0	23,88	23,88	0	0	53,6	48,7	0	9	5,1	0
12.11.2023	-	0,585	116,352	115,273	0	114,828	114,008	0	23,88	23,88	0	0	53,6	48,6	0	9	5,1	0
13.11.2023	-	0,588	116,281	115,211	0	114,766	113,961	0	23,88	23,88	0	0	53,3	48,3	0	9	5,1	0
14.11.2023	-	0,579	116,344	115,211	0	114,875	114,008	0	23,87	23,87	0	0	52,4	47,4	0	9	5,1	0
15.11.2023	-	0,6	116,07	114,945	0	114,508	113,664	0	23,84	23,84	0	0	54,2	49,1	0	9	5,1	0
16.11.2023	-	0,615	116,109	114,969	0	114,523	113,656	0	23,85	23,85	0	0	54,8	49,6	0	9	5,1	0
17.11.2023	-	0,626	116,141	115,016	0	114,539	113,711	0	23,85	23,85	0	0	54,8	49,4	0	9	5,1	0
18.11.2023	-	0,63	116,039	114,953	0	114,453	113,648	0	23,84	23,84	0	0	54,8	49,4	0	9	5,1	0
19.11.2023	-	0,639	116,266	115,156	0	114,672	113,859	0	23,86	23,86	0	0	54,7	49,2	0	9	5,1	0
20.11.2023	-	0,632	116,078	114,969	0	114,484	113,672	0	23,85	23,85	0	0	54,8	49,4	0	9	5,1	0
21.11.2023	-	0,676	116,562	115,383	0	114,891	114,031	0	23,88	23,88	0	0	56,1	50,3	0	9	5,1	0
22.11.2023	-	0,672	114,969	113,781	0	113,305	112,43	0	23,76	23,76	0	0	56,4	50,5	0	9	5,1	0
23.11.2023	-	0,658	117,414	116,297	0	115,773	114,961	0	23,98	23,98	0	0	55,3	49,7	0	9	5,1	0
24.11.2023	-	0,676	117,156	115,984	0	115,477	114,625	0	23,83	23,83	0	0	56	50,2	0	9	5,1	0
Итого:	-	18,695	3652,693	3617,664	0	3604,329	3577,843	0	748,59	748,59	-	-	53,8	48,69	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 748,59 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
24.10.2023	389,894	80787,156	80251,109	0	79540,484	79189,531	0	30413,76	0,01
24.11.2023	408,59	84439,852	83868,773	0	83144,812	82767,375	0	31162,34	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения