

#126319#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Пресса, АО

Иванникова 3а, Калининград

6648

8690

ТВ7 (АСЦП)

19088224

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,126	0	14,937	0	0	14,621	0	0	24	0	68,2	33,5	0,34	0,34	4,4
22.03.2025	1,869	0	11,843	0	0	11,588	0	0	24	0	69,1	30,6	0,34	0,35	5,6
23.03.2025	1,851	0	12,014	0	0	11,76	0	0	24	0	68,3	30,7	0,34	0,35	5,7
24.03.2025	1,858	0	11,777	0	0	11,525	0	0	24	0	68,8	30,2	0,34	0,35	6,8
25.03.2025	1,829	0	11,552	0	0	11,307	0	0	24	0	68,5	29,9	0,34	0,34	5,5
26.03.2025	1,902	0	12,269	0	0	12,011	0	0	24	0	68,2	30,4	0,34	0,35	4,4
27.03.2025	1,863	0	11,897	0	0	11,647	0	0	24	0	68,1	29,9	0,34	0,34	6,9
28.03.2025	2,004	0	12,986	0	0	12,71	0	0	24	0	68,6	30,9	0,35	0,35	5,7
29.03.2025	1,96	0	13,026	0	0	12,752	0	0	24	0	68,2	31,5	0,35	0,35	8,9
30.03.2025	1,933	0	12,755	0	0	12,484	0	0	24	0	68,6	31,6	0,34	0,35	9,9
31.03.2025	1,894	0	12,247	0	0	11,987	0	0	24	0	68,5	30,8	0,34	0,34	6,8
01.04.2025	1,87	0	11,903	0	0	11,65	0	0	24	0	68,6	30,2	0,34	0,34	5,9
02.04.2025	2,026	0	13,222	0	0	12,941	0	0	24	0	68,6	31,2	0,36	0,36	-
03.04.2025	2,129	0	14,251	0	0	13,944	0	0	24	0	69	32,6	0,36	0,36	-
04.04.2025	1,971	0	13,226	0	0	12,945	0	0	24	0	68,4	32,1	0,35	0,35	-
05.04.2025	1,956	0	12,01	0	0	11,737	0	0	24	0	71,3	31,4	0,34	0,35	-
06.04.2025	1,998	0	11,491	0	0	11,216	0	0	24	0	73,2	30,6	0,34	0,35	-
07.04.2025	2,044	0	11,875	0	0	11,596	0	0	24	0	72,6	30,4	0,34	0,35	-
08.04.2025	1,903	0	11,489	0	0	11,232	0	0	24	0	70,4	29,9	0,34	0,34	-
09.04.2025	1,948	0	11,704	0	0	11,442	0	0	24	0	70,6	30	0,34	0,35	-
10.04.2025	1,898	0	11,222	0	0	10,97	0	0	24	0	70,7	29,4	0,34	0,35	-
11.04.2025	1,923	0	11,858	0	0	11,6	0	0	24	0	69,5	29,8	0,34	0,35	-
12.04.2025	1,888	0	12,012	0	0	11,758	0	0	24	0	68,5	30,1	0,34	0,34	-
13.04.2025	1,988	0	13,127	0	0	12,849	0	0	24	0	68,6	31,6	0,35	0,35	-
14.04.2025	1,547	0	10,149	0	0	9,937	0	0	24	0	68	30,8	0,36	0,37	-
15.04.2025	1,329	0	8,217	0	0	8,044	0	0	24	0	68,2	28,8	0,35	0,36	-
16.04.2025	1,42	0	9,141	0	0	8,953	0	0	24	0	67,4	29,5	0,35	0,36	-
17.04.2025	0,828	0	5,505	0	0	5,394	0	0	24	0	67	30,3	0,21	0,22	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	22,4	0,03	0,04	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	21,7	0,03	0,05	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,1	0,04	0,05	-
Итого:	51,755	0	329,705	0	0	322,6	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,361														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1236,103	9956,507	0	0	9716,495	0	0	15002	511
20.04.2025	1287,859	10286,215	0	0	10039,093	0	0	15746	511

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 10:42:37