

#124607#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 18.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №56, МАОУ СОШ
Лилии Иванихиной 9, Калининград
4162

Заводской номер счётчика 20111493	Показания прибора, ГДж 18.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	13400,876	13068,419	332.457	79.406

Подпись исполнителя _____



#124606#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 18.04.2025.

Номер абонента 4162
 Порядковый номер 9286
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
 Заводской номер 20111493
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	13,193	0,002	99,335	0	0	96,803	0	0	24	0	75,9	43,4	0,47	0,28
22.03.2025	5,6	12,375	0	102,455	0	0,003	99,842	0	0,003	24	0	76	46,4	0,46	0,28
23.03.2025	5,7	12,043	0	99,015	0	0,077	96,572	0	0,076	24	0	74,5	44,8	0,46	0,28
24.03.2025	6,8	13,333	0,011	105,55	0	0	102,851	0	0	24	0	76	45,1	0,46	0,28
25.03.2025	5,5	12,805	0	112,78	0	0	109,899	0	0	24	0	76	48,2	0,46	0,28
26.03.2025	4,4	12,745	0	98,095	0	0	95,593	0	0	24	0	76	44,2	0,46	0,28
27.03.2025	6,9	12,953	0	101,275	0	0	98,682	0	0	24	0	76,1	44,8	0,46	0,28
28.03.2025	5,7	10,471	0	77,93	0	0	75,931	0	0	24	0	76,2	43,3	0,46	0,28
29.03.2025	8,9	9,637	0	70,94	0	0	69,138	0	0	24	0	75,8	42,6	0,47	0,28
30.03.2025	9,9	12,144	0	92,445	0	0	90,09	0	0	24	0	75,9	43,8	0,46	0,28
31.03.2025	6,8	12,466	0	93,39	0	0	91,009	0	0	24	0	76	43,3	0,47	0,28
01.04.2025	5,9	13,364	0	101,24	0	0	98,662	0	0	24	0	75,9	43,6	0,46	0,28
02.04.2025	-	11,612	0	83,645	0	0	81,51	0	0	24	0	76	42	0,46	0,28
03.04.2025	-	10,1	0	68,93	0	0	67,178	0	0	24	0	75,9	40	0,47	0,27
04.04.2025	-	11,778	0	85,18	0	0	83,012	0	0	24	0	75,9	42,1	0,47	0,27
05.04.2025	-	14,258	0	121,47	0	0	118,36	0	0	24	0	76,2	47,4	0,46	0,28
06.04.2025	-	15,147	0	139,685	0	0,005	136,096	0	0,005	24	0	76,3	49,7	0,46	0,29
07.04.2025	-	14,905	0,001	128,08	0	0	124,801	0	0	24	0	76,2	47,7	0,46	0,28
08.04.2025	-	14,094	0	112,775	0	0,001	109,891	0	0,001	24	0	76,1	45,5	0,46	0,28
09.04.2025	-	14,644	0	118,245	0	0	115,217	0	0	24	0	76,2	45,9	0,47	0,28
10.04.2025	-	15,246	0	132,27	0	0	128,928	0	0	24	0	75,6	47,4	0,45	0,28
11.04.2025	-	12,536	0	105,195	0	0,003	102,628	0	0,003	24	0	74,1	45	0,45	0,28
12.04.2025	-	12,047	0	107,795	0	0,002	105,17	0	0,002	23	1	74,1	46,8	0,45	0,28
13.04.2025	-	8,224	0	65,035	0	0,011	63,462	0	0,011	24	0	73,8	42,9	0,46	0,28
14.04.2025	-	7,994	0,002	53,18	0	0	51,895	0	0	24	0	73,8	37	0,44	0,27
15.04.2025	-	7,68	0	53,67	0	0,756	52,376	0	0,752	24	0	73,6	39,1	0,42	0,26
16.04.2025	-	7,332	0,09	51,07	0	0	49,841	0	0	24	0	73,5	38,4	0,43	0,26
17.04.2025	-	5,665	0	39,595	0	0,001	38,651	0	0,001	24	0	73	38,1	0,42	0,26
18.04.2025	-	1,666	0	13,46	0	0	13,165	0	0	24	0	69,8	39,7	0,43	0,26
Итого:	6,4	332,457	0,106	2633,73	0	0,859	2567,253	0	0,854	695	1	75,19	43,73	0,46	0,28

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 695 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	13068,419	120367,79	0	8,264	117267,092	0	8,186	32194	214
18.04.2025	13400,876	123001,52	0	9,123	119834,344	0	9,04	32889	215

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения