

#95031#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ

Лилии Ивановны 9, Калининград

4162

9286

ТВ7 (АСЦП)

20111493

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,768	0	9,195	0	0	8,997	0	0	24	0	69,1	48,8	0,4	0,25	-
22.08.2024	0,768	0	9,8	0	0	9,587	0	0	24	0	69,4	50,3	0,39	0,26	-
23.08.2024	0,77	0	9,235	0	0	9,035	0	0	24	0	69,2	48,9	0,4	0,26	-
24.08.2024	0,753	0	9,505	0	0	9,3	0	0	24	0	69,2	49,9	0,39	0,26	-
25.08.2024	0,782	0	9,445	0	0	9,241	0	0	24	0	69,2	49,1	0,39	0,26	-
26.08.2024	0,82	0	9,54	0	0	9,334	0	0	24	0	69,3	48,4	0,4	0,25	-
27.08.2024	0,808	0	9,465	0	0	9,259	0	0	24	0	69,4	48,6	0,4	0,25	-
28.08.2024	0,87	0	9,82	0	0	9,607	0	0	24	0	69,3	47,7	0,39	0,25	-
29.08.2024	0,795	0	9,485	0	0	9,28	0	0	24	0	69,3	48,8	0,4	0,25	-
30.08.2024	0,79	0	9,185	0	0	8,984	0	0	24	0	69,7	48,8	0,41	0,25	-
31.08.2024	0,78	0	9,24	0	0	9,039	0	0	24	0	69,5	48,9	0,4	0,25	-
01.09.2024	0,782	0	9,335	0	0	9,132	0	0	24	0	69,5	49,1	0,39	0,25	-
02.09.2024	0,903	0	9,7	0	0	9,488	0	0	24	0	69,7	47	0,4	0,25	-
03.09.2024	1,306	0	11	0	0	10,756	0	0	24	0	70,2	41,2	0,4	0,25	-
04.09.2024	1,14	0	10,53	0	0	10,295	0	0	24	0	70,4	44	0,41	0,25	-
05.09.2024	1,281	0	11,18	0	0	10,933	0	0	23	1	70,1	42,1	0,4	0,25	-
06.09.2024	0,795	0	9,42	0	0	9,216	0	0	24	0	69,2	48,6	0,39	0,25	-
07.09.2024	0,794	0	9,23	0	0	9,029	0	0	24	0	69,6	48,6	0,4	0,25	-
08.09.2024	0,792	0	9,18	0	0	8,979	0	0	24	0	69,8	48,8	0,4	0,25	-
09.09.2024	1,308	0	11,175	0	0	10,927	0	0	24	0	70,1	41,5	0,4	0,25	-
10.09.2024	1,224	0	11,02	0	0	10,778	0	0	24	0	69,8	42,7	0,4	0,25	-
11.09.2024	1,347	0	11,445	0	0	11,192	0	0	24	0	70,1	41,4	0,4	0,25	-
12.09.2024	1,363	0	11,58	0	0	11,325	0	0	24	0	70	41,3	0,39	0,25	-
13.09.2024	1,283	0	11,41	0	0	11,16	0	0	24	0	69,7	42,3	0,38	0,25	-
14.09.2024	0,903	0	9,94	0	0	9,724	0	0	24	0	69,4	47,3	0,39	0,25	-
15.09.2024	0,799	0	9,665	0	0	9,456	0	0	24	0	69,2	49,1	0,39	0,25	-
16.09.2024	1,387	0	11,735	0	0	11,475	0	0	24	0	70,1	41,3	0,39	0,25	-
17.09.2024	1,329	0	10,93	0	0	10,688	0	0	24	0	70,2	40,6	0,4	0,26	-
18.09.2024	1,407	0	11,055	0	0	10,81	0	0	22	2	70,3	39,3	0,4	0,25	-
19.09.2024	1,464	0	11,845	0	0	11,582	0	0	21	3	70,3	40,1	0,4	0,25	-
20.09.2024	1,429	0	12,475	0	0	12,197	0	0	24	0	70,4	42,5	0,4	0,25	-
Итого:	31,74	0	317,765	0	0	310,805	0	0	738	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,581														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч738

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	10577,426	99423,75	0	5,254	96877,894	0	5,206	27113	207
20.09.2024	10609,165	99741,515	0	5,254	97188,701	0	5,206	27851	213

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2024 7:31:27