

#96885#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Центральный Продовольственный Рынок, ООО  
Черняховского 15, Калининград (Центральный Рынок)  
2690

Заводской номер счётчика 1645188	Показания прибора, Гкал 20.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	42,306	42,301	0.005

Подпись исполнителя



#96884#

Отчёт за период с 20.09.2024 по 20.10.2024.

Номер абонента 2690  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1645188  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 21.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.09.2024	-	0	0	0,284	0	0	0,282	0	24	24	0	0	62	44,3	0	3,6	3,1	0
22.09.2024	-	0	0	0,293	0	0	0,29	0	24	24	0	0	63,6	45,5	0	3,6	3,1	0
23.09.2024	-	0	0	0,345	0	0	0,342	0	24	24	0	0	64	46	0	3,6	3,1	0
24.09.2024	-	0	0	0,343	0	0	0,34	0	24	24	0	0	62,2	44,6	0	3,7	3,1	0
25.09.2024	-	0	0	0,327	0	0	0,324	0	24	24	0	0	62,8	44,5	0	3,6	3,1	0
26.09.2024	-	0	0	0,308	0	0	0,305	0	24	24	0	0	62,3	44	0	3,7	3,1	0
27.09.2024	-	0	0	0,325	0	0	0,321	0	24	24	0	0	62,4	43,7	0	3,6	3,1	0
28.09.2024	-	0	0	0,337	0	0	0,333	0	24	24	0	0	64	44,8	0	3,7	3,1	0
29.09.2024	-	0	0	0,413	0	0	0,409	0	24	24	0	0	62,1	40,4	0	3,6	3,1	0
30.09.2024	-	0	0,005	0,173	0	0,005	0,171	0	24	24	0	0	62,8	38,6	0	3,7	3,1	0
01.10.2024	-	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	24	0	0	61,1	37	0	3,7	2,9	0
02.10.2024	-	0	0,013	0,003	0	0,012	0,003	0	24	24	0	0	62	36,8	0	3,6	2,8	0
03.10.2024	-	0	0,017	0,006	0	0,017	0,006	0	24	24	0	0	60,5	39,7	0	3,6	2,7	0
04.10.2024	-	0	0,009	0,001	0	0,009	0,001	0	24	24	0	0	64,5	38,3	0	3,7	2,7	0
05.10.2024	-	0	0,007	0,001	0	0,007	0,001	0	24	24	0	0	64,9	39,7	0	3,6	2,5	0
06.10.2024	-	0	0,012	0,002	0	0,011	0,002	0	24	24	0	0	65	38,5	0	3,6	2,6	0
07.10.2024	-	0	0,014	0,004	0	0,014	0,004	0	24	24	0	0	64,6	37,4	0	3,6	2,6	0
08.10.2024	-	0	0,01	0,002	0	0,01	0,002	0	24	24	0	0	65	39,3	0	3,6	2,6	0
09.10.2024	-	0	0,006	0,001	0	0,006	0	0	24	24	0	0	63,8	37,3	0	3,7	2,6	0
10.10.2024	-	0	0,006	0,001	0	0,006	0,001	0	24	24	0	0	63,4	37,6	0	3,6	2,6	0
11.10.2024	-	0	0,009	0,001	0	0,008	0,001	0	24	24	0	0	66,2	39,8	0	3,7	2,6	0
12.10.2024	-	0	0,012	0,003	0	0,012	0,003	0	24	24	0	0	66,1	39,6	0	3,6	2,6	0
13.10.2024	-	0	0,009	0,001	0	0,009	0,001	0	24	24	0	0	65,9	39	0	3,6	2,6	0
14.10.2024	-	0	0,007	0,001	0	0,007	0,001	0	24	24	0	0	66,1	39,6	0	3,6	2,7	0
15.10.2024	-	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	24	0	0	66	38,7	0	3,6	2,6	0
16.10.2024	-	0	0,008	0,001	0	0,008	0,001	0	24	24	0	0	65,7	38,8	0	3,6	2,6	0
17.10.2024	-	0	0,008	0,001	0	0,008	0,001	0	24	24	0	0	66,2	39,4	0	3,6	2,5	0
18.10.2024	-	0	0,006	0,001	0	0,006	0,001	0	24	24	0	0	66,6	40,8	0	3,7	2,5	0
19.10.2024	-	0	0,008	0,001	0	0,008	0,001	0	24	24	0	0	66	39,8	0	3,7	2,5	0
20.10.2024	-	0	0,012	0,002	0	0,011	0,002	0	24	24	0	0	65,4	38,2	0	3,6	2,5	0
Итого:	-	0	0,192	3,181	0	0,188	3,149	0	720	720	-	-	64,11	40,39	0	3,63	2,78	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.09.2024	42,301	1949,92	2039,236	0	1907,059	2017,822	0	10589,84	0
20.10.2024	42,306	1950,111	2042,416	0	1907,246	2020,97	0	11309,84	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_