

#126315#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
4538
8964
ТВ7 (ASCII)
19084667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	4,979	0	194,598	0	0	190,503	0	0	24	0	68,3	62,1	0,47	0,22	4,4
22.03.2025	0,592	0	11,525	0	0	11,29	0	0	24	0	67,2	54,7	0,47	0,22	5,6
23.03.2025	0,621	0	12,944	0	0	12,685	0	0	24	0	66,3	54,7	0,48	0,21	5,7
24.03.2025	5,191	0	176,762	0	0	172,959	0	0	24	0	69,1	62	0,47	0,22	6,8
25.03.2025	6,848	0	254,424	0	0	248,994	0	0	24	0	68,8	62,3	0,46	0,23	5,5
26.03.2025	6,702	0	259,884	0	0	254,386	0	0	24	0	68,5	62,2	0,46	0,22	4,4
27.03.2025	6,698	0	256,076	0	0	250,682	0	0	24	0	68,4	62	0,46	0,22	6,9
28.03.2025	4,948	0	192,8	0	0	188,664	0	0	24	0	68,9	62,7	0,47	0,22	5,7
29.03.2025	0,558	0	11,898	0	0	11,664	0	0	24	0	65,9	54,5	0,48	0,21	8,9
30.03.2025	0,582	0	11,99	0	0	11,751	0	0	24	0	66,3	54,5	0,48	0,21	9,9
31.03.2025	5,194	0	180,654	0	0	176,834	0	0	24	0	68,5	61,5	0,46	0,22	6,8
01.04.2025	6,839	0	268,841	0	0	263,103	0	0	24	0	68,8	62,7	0,47	0,22	5,9
02.04.2025	6,603	0	277,78	0	0	271,865	0	0	24	0	68,7	63	0,49	0,22	-
03.04.2025	6,275	0	281,652	0	0	275,601	0	0	24	0	69,1	63,7	0,49	0,21	-
04.04.2025	4,026	0	185,79	0	0	181,9	0	0	24	0	68,2	63	0,48	0,21	-
05.04.2025	0,533	0	16,936	0	0	16,564	0	0	24	0	70,1	62,5	0,49	0,21	-
06.04.2025	0,602	0	8,404	0	0	8,214	0	0	24	0	70,9	53,5	0,49	0,21	-
07.04.2025	5,405	0	182,994	0	0	178,77	0	0	24	0	71,9	64,7	0,48	0,22	-
08.04.2025	6,771	0	264,703	0	0	258,778	0	0	24	0	70,7	64,5	0,47	0,22	-
09.04.2025	6,714	0	267,854	0	0	261,813	0	0	24	0	70,9	64,9	0,48	0,22	-
10.04.2025	6,688	0	268,015	0	0	261,96	0	0	24	0	71,1	65	0,48	0,22	-
11.04.2025	4,484	0	184,664	0	0	180,572	0	0	24	0	70,2	64,4	0,48	0,21	-
12.04.2025	0,556	0	10,427	0	0	10,219	0	0	24	0	66,3	53,4	0,48	0,2	-
13.04.2025	0,569	0	10,962	0	0	10,746	0	0	24	0	66,1	53,5	0,49	0,2	-
14.04.2025	2,622	0	88,894	0	0	87,011	0	0	24	0	68,6	61,4	0,49	0,2	-
15.04.2025	0,586	0	11,212	0	0	10,991	0	0	24	0	66	53,4	0,46	0,17	-
16.04.2025	0,59	0	11,99	0	0	11,757	0	0	24	0	65,3	53,3	0,44	0,16	-
17.04.2025	0,581	0	11,886	0	0	11,656	0	0	24	0	65,2	53,3	0,43	0,15	-
18.04.2025	0,572	0	12,6	0	0	12,362	0	0	24	0	64,4	53,4	0,37	0,15	-
19.04.2025	0,553	0	11,911	0	0	11,683	0	0	24	0	64,8	53,5	0,32	0,15	-
20.04.2025	0,559	0	10,839	0	0	10,625	0	0	24	0	66	53,5	0,32	0,15	-
Итого:	105,041	0	3951,909	0	0	3866,602	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,089														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1629,869	41063,084	0	0,019	40096,23	0	0,019	16154	34
20.04.2025	1734,909	45014,992	0	0,019	43962,831	0	0,019	16898	34

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:05:48