

#130830#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
4538
8964
ТВ7 (ASCII)
19084667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,512	0	14,149	0	0	13,9	0	0	24	0	61,7	53,1	0,38	0,28	-
22.04.2025	0,592	0	13,012	0	0	12,768	0	0	24	0	64,3	53,2	0,48	0,42	-
23.04.2025	0,599	0	12,261	0	0	12,026	0	0	24	0	65	53,1	0,48	0,43	-
24.04.2025	0,602	0	12,898	0	0	12,652	0	0	24	0	64,5	53,2	0,48	0,43	-
25.04.2025	0,605	0	13,341	0	0	13,089	0	0	24	0	64,4	53,3	0,48	0,43	-
26.04.2025	0,593	0	12,896	0	0	12,651	0	0	24	0	64,7	53,5	0,48	0,43	-
27.04.2025	0,597	0	13,009	0	0	12,761	0	0	24	0	64,7	53,5	0,48	0,43	-
28.04.2025	0,613	0	13,305	0	0	13,052	0	0	24	0	64,7	53,5	0,49	0,43	-
29.04.2025	0,616	0	13,706	0	0	13,446	0	0	24	0	64,5	53,5	0,49	0,43	-
30.04.2025	0,616	0	13,011	0	0	12,763	0	0	24	0	64,9	53,4	0,49	0,43	-
01.05.2025	0,592	0	12,879	0	0	12,632	0	0	24	0	64,9	53,7	0,49	0,43	-
02.05.2025	0,588	0	12,861	0	0	12,616	0	0	24	0	64,8	53,7	0,49	0,43	-
03.05.2025	0,545	0	15,006	0	0	14,738	0	0	24	0	62,5	53,8	0,47	0,42	-
04.05.2025	0,59	0	14,134	0	0	13,869	0	0	24	0	64,1	54	0,48	0,43	-
05.05.2025	0,621	0	14,26	0	0	13,99	0	0	24	0	64,3	53,7	0,48	0,43	-
06.05.2025	0,399	0	13,203	0	0	13,007	0	0	24	0	56,2	49,3	0,38	0,35	-
07.05.2025	0,632	0	17,239	0	0	16,937	0	0	24	0	61,8	52,9	0,47	0,42	-
08.05.2025	0,617	0	13,748	0	0	13,486	0	0	24	0	64,7	53,8	0,47	0,42	-
09.05.2025	0,614	0	13,864	0	0	13,599	0	0	24	0	64,8	54	0,47	0,42	-
10.05.2025	0,618	0	13,811	0	0	13,547	0	0	24	0	64,9	54	0,47	0,42	-
11.05.2025	0,611	0	14,006	0	0	13,739	0	0	24	0	64,7	54,1	0,47	0,42	-
12.05.2025	0,629	0	13,137	0	0	12,885	0	0	24	0	64,9	53,3	0,47	0,42	-
13.05.2025	0,639	0	12,945	0	0	12,698	0	0	24	0	64,8	52,8	0,47	0,42	-
14.05.2025	0,601	0	13,064	0	0	12,82	0	0	24	0	63,9	52,7	0,46	0,42	-
15.05.2025	0,584	0	13,342	0	0	13,1	0	0	24	0	63	52,5	0,44	0,4	-
16.05.2025	0,653	0	14,139	0	0	13,874	0	0	24	0	64,2	53	0,47	0,43	-
17.05.2025	0,613	0	13,15	0	0	12,901	0	0	24	0	64,5	53,1	0,48	0,43	-
18.05.2025	0,606	0	12,951	0	0	12,706	0	0	24	0	64,7	53,3	0,48	0,43	-
19.05.2025	0,626	0	13,403	0	0	13,149	0	0	24	0	64,5	53,2	0,47	0,42	-
20.05.2025	0,627	0	12,51	0	0	12,269	0	0	24	0	65,1	52,9	0,47	0,41	-
Итого:	17,95	0	405,24	0	0	397,67	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,287														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1734,909	45014,992	0	0,019	43962,831	0	0,019	16898	34
20.05.2025	1752,859	45420,232	0	0,019	44360,5	0	0,019	17618	34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:00:23