

#133865#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
4538
8964
ТВ7 (ASCII)
19084667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,621	0	12,826	0	0	12,581	0	0	24	0	64,9	53,1	0,46	0,41	-
22.05.2025	0,614	0	12,843	0	0	12,597	0	0	24	0	64,8	53,1	0,46	0,41	-
23.05.2025	0,611	0	12,931	0	0	12,684	0	0	24	0	64,7	53,2	0,46	0,41	-
24.05.2025	0,588	0	12,798	0	0	12,554	0	0	24	0	64,6	53,5	0,46	0,41	-
25.05.2025	0,582	0	12,472	0	0	12,234	0	0	24	0	64,9	53,6	0,46	0,41	-
26.05.2025	0,598	0	12,936	0	0	12,691	0	0	24	0	64,6	53,3	0,46	0,41	-
27.05.2025	0,592	0	12,391	0	0	12,154	0	0	24	0	64,9	53,3	0,47	0,42	-
28.05.2025	0,594	0	11,625	0	0	11,398	0	0	24	0	65,6	53,2	0,47	0,42	-
29.05.2025	0,561	0	11,426	0	0	11,208	0	0	24	0	64,7	52,8	0,46	0,41	-
30.05.2025	0,604	0	11,699	0	0	11,469	0	0	24	0	65,8	53,2	0,48	0,42	-
31.05.2025	0,569	0	14,666	0	0	14,4	0	0	24	0	63	53,6	0,47	0,43	-
01.06.2025	0,57	0	11,865	0	0	11,635	0	0	24	0	65,3	53,6	0,48	0,42	-
02.06.2025	0,585	0	11,774	0	0	11,544	0	0	24	0	65,5	53,4	0,48	0,42	-
03.06.2025	0,582	0	11,874	0	0	11,643	0	0	24	0	65,3	53,4	0,48	0,42	-
04.06.2025	0,575	0	11,81	0	0	11,582	0	0	24	0	65,2	53,4	0,48	0,42	-
05.06.2025	0,573	0	11,961	0	0	11,732	0	0	24	0	65	53,4	0,48	0,42	-
06.06.2025	0,572	0	11,46	0	0	11,237	0	0	24	0	65,5	53,4	0,48	0,42	-
07.06.2025	0,546	0	11,311	0	0	11,092	0	0	24	0	65,2	53,5	0,48	0,42	-
08.06.2025	0,543	0	11,676	0	0	11,453	0	0	24	0	64,9	53,6	0,48	0,42	-
09.06.2025	0,571	0	12,238	0	0	12,004	0	0	24	0	64,8	53,5	0,47	0,42	-
10.06.2025	0,583	0	12,462	0	0	12,224	0	0	24	0	64,8	53,4	0,47	0,42	-
11.06.2025	0,587	0	12,971	0	0	12,727	0	0	24	0	64,3	53,3	0,47	0,43	-
12.06.2025	0,562	0	13,097	0	0	12,853	0	0	24	0	64	53,5	0,47	0,43	-
13.06.2025	0,563	0	12,364	0	0	12,129	0	0	24	0	64,7	53,6	0,48	0,43	-
14.06.2025	0,566	0	12,079	0	0	11,846	0	0	24	0	65,2	53,8	0,49	0,43	-
15.06.2025	0,559	0	12,219	0	0	11,983	0	0	24	0	65	53,9	0,49	0,43	-
16.06.2025	0,58	0	12,844	0	0	12,597	0	0	24	0	65	54	0,49	0,43	-
17.06.2025	0,582	0	12,837	0	0	12,59	0	0	24	0	65,1	54	0,49	0,43	-
18.06.2025	0,585	0	12,85	0	0	12,603	0	0	24	0	65,1	54	0,49	0,43	-
19.06.2025	0,583	0	14,023	0	0	13,761	0	0	24	0	64	53,9	0,48	0,43	-
20.06.2025	0,587	0	14,903	0	0	14,629	0	0	24	0	63,5	54	0,49	0,44	-
Итого:	17,988	0	387,231	0	0	379,834	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,296														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1752,859	45420,232	0	0,019	44360,5	0	0,019	17618	34
20.06.2025	1770,847	45807,464	0	0,019	44740,332	0	0,019	18362	34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:30:42