

#10589#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
 Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
 Номер абонента 4538
 Порядковый номер 8964
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 19084667
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,789	0	26,874	0	0	26,371	0	0	24	0	64	56,9	0,47	0,42	-
22.06.2022	0,781	0	25,781	0	0	25,296	0	0	24	0	64,2	56,9	0,47	0,42	-
23.06.2022	0,772	0	25,423	0	0	24,944	0	0	24	0	64,2	56,8	0,47	0,42	-
24.06.2022	0,763	0	24,976	0	0	24,507	0	0	24	0	64,2	56,8	0,47	0,42	-
25.06.2022	0,716	0	23,75	0	0	23,306	0	0	24	0	64,1	56,7	0,48	0,42	-
26.06.2022	0,687	0	22,356	0	0	21,939	0	0	24	0	64	56,5	0,48	0,41	-
27.06.2022	0,704	0	25,036	0	0	24,574	0	0	24	0	63,5	56,7	0,47	0,42	-
28.06.2022	0,698	0	25,106	0	0	24,642	0	0	24	0	63,5	56,8	0,48	0,42	-
29.06.2022	0,701	0	25,326	0	0	24,861	0	0	24	0	63,4	56,7	0,48	0,41	-
30.06.2022	0,52	0	22,233	0	0	21,858	0	0	24	0	60,5	55,1	0,46	0,42	-
01.07.2022	0,699	0	25,446	0	0	24,98	0	0	24	0	63,3	56,6	0,47	0,42	-
02.07.2022	0,667	0	25,177	0	0	24,723	0	0	24	0	62,9	56,5	0,47	0,42	-
03.07.2022	0,67	0	24,622	0	0	24,174	0	0	24	0	63,2	56,5	0,47	0,42	-
04.07.2022	0,71	0	25,333	0	0	24,866	0	0	24	0	63,6	56,8	0,47	0,42	-
05.07.2022	0,716	0	25,619	0	0	25,147	0	0	24	0	63,6	56,8	0,47	0,42	-
06.07.2022	0,725	0	26,069	0	0	25,587	0	0	24	0	63,6	56,8	0,46	0,41	-
07.07.2022	0,715	0	27,254	0	0	26,757	0	0	24	0	63,2	56,9	0,47	0,42	-
08.07.2022	0,722	0	28,614	0	0	28,093	0	0	24	0	63	56,9	0,47	0,42	-
09.07.2022	0,705	0	30,104	0	0	29,569	0	0	24	0	62,4	56,7	0,47	0,42	-
10.07.2022	0,695	0	30,195	0	0	29,659	0	0	24	0	62,3	56,7	0,47	0,42	-
11.07.2022	0,739	0	32,086	0	0	31,512	0	0	24	0	62,5	56,9	0,47	0,42	-
12.07.2022	0,753	0	32,768	0	0	32,182	0	0	24	0	62,6	57	0,47	0,42	-
13.07.2022	0,511	0	25,075	0	0	24,664	0	0	24	0	59,4	54,9	0,45	0,42	-
14.07.2022	0,742	0	32,079	0	0	31,506	0	0	24	0	62,5	56,9	0,47	0,42	-
15.07.2022	0,752	0	33,459	0	0	32,864	0	0	24	0	62,4	56,9	0,47	0,42	-
16.07.2022	0,72	0	31,639	0	0	31,076	0	0	24	0	62,3	56,8	0,47	0,42	-
17.07.2022	0,707	0	29,714	0	0	29,185	0	0	24	0	62,5	56,7	0,47	0,42	-
18.07.2022	0,764	0	33,181	0	0,093	32,591	0	0,092	24	0	62,4	56,9	0,47	0,42	-
19.07.2022	0,748	0,02	32,482	0	0	31,902	0	0	24	0	62,5	56,9	0,47	0,42	-
20.07.2022	0,731	0	32,396	0	0	31,821	0	0	24	0	62,3	56,8	0,47	0,42	-
Итого:	21,322	0	830,173	0	0,093	815,156	0	0,092	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,093														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	2675,198	34910,675	0	661,841	34105,679	0	653,292	23718	2164
20.07.2022	2696,521	35740,848	0	661,934	34920,839	0	653,384	24438	2164

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.07.2022 7:48:38