

#126313#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
1812 года 69, Калининград
3990
8646
ТВ7 (АСЦП)
19084993
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	4,961	0	50,671	0	0	49,632	0	0	24	0	67,4	43,5	0,47	0,35	4,4
22.03.2025	4,365	0	48,636	0	0	47,61	0	0	24	0	68,5	46,6	0,47	0,35	5,6
23.03.2025	1,686	0	18,201	0	0	17,821	0	0	24	0	67,9	45,4	0,46	0,35	5,7
24.03.2025	4,428	0	69,808	0	0	68,338	0	0	22	2	68,4	52,9	0,45	0,34	6,8
25.03.2025	6,887	0	122,224	0	0	119,631	0	0	24	0	68,6	54,8	0,45	0,34	5,5
26.03.2025	6,758	0	124,469	0	0	121,842	0	0	24	0	68,4	55,2	0,45	0,34	4,4
27.03.2025	6,777	0	123,995	0	0	121,371	0	0	24	0	68,5	55,1	0,46	0,34	6,9
28.03.2025	6,79	0	130,923	0	0	128,137	0	0	24	0	68,7	56,1	0,47	0,34	5,7
29.03.2025	5,939	0	132,475	0	0	129,652	0	0	24	0	68,7	57,8	0,47	0,34	8,9
30.03.2025	5,88	0	129,356	0	0	126,61	0	0	24	0	68,6	57,6	0,47	0,34	9,9
31.03.2025	6,828	0	127,78	0	0	125,077	0	0	24	0	68,5	55,5	0,46	0,34	6,8
01.04.2025	6,84	0	125,118	0	0	122,466	0	0	24	0	68,6	55,2	0,46	0,34	5,9
02.04.2025	6,868	0	128,396	0	0	125,673	0	0	24	0	68,6	55,6	0,46	0,33	-
03.04.2025	5,476	0	88,321	0	0	86,415	0	0	24	0	69,2	54,1	0,47	0,33	-
04.04.2025	4,536	0	38,54	0	0	37,702	0	0	24	0	69,5	40,8	0,47	0,33	-
05.04.2025	4,898	0	49,555	0	0	48,445	0	0	24	0	70,6	46,5	0,45	0,33	-
06.04.2025	5,3	0	54,632	0	0	53,341	0	0	24	0	72,7	49	0,45	0,33	-
07.04.2025	5,529	0	50,351	0	0	49,181	0	0	24	0	72,2	45,4	0,46	0,33	-
08.04.2025	5,586	0	53,489	0	0	52,322	0	0	24	0	69,6	44,2	0,45	0,33	-
09.04.2025	5,391	0	51,248	0	0	50,129	0	0	24	0	69,7	44	0,46	0,34	-
10.04.2025	5,852	0	56,552	0	0	55,289	0	0	24	0	70,6	45,3	0,46	0,34	-
11.04.2025	5,151	0	46,984	0	0	45,957	0	0	24	0	69,8	43	0,46	0,34	-
12.04.2025	3,894	0	38,507	0	0	37,669	0	0	24	0	69,6	44,9	0,47	0,34	-
13.04.2025	2,963	0	26,343	0	0	25,772	0	0	24	0	69,3	41,9	0,48	0,34	-
14.04.2025	3,39	0	25,371	0	0	24,824	0	0	24	0	69,2	36,6	0,48	0,33	-
15.04.2025	2,562	0	19,677	0	0	19,255	0	0	24	0	69	37,2	0,45	0,31	-
16.04.2025	1,099	0	8,849	0	0	8,674	0	0	24	0	66,1	35,9	0,42	0,29	-
17.04.2025	1,006	0	8,355	0	0	8,19	0	0	24	0	66,1	36,7	0,42	0,29	-
18.04.2025	0,978	0	8,134	0	0	7,971	0	0	24	0	66,4	37,1	0,42	0,28	-
19.04.2025	0,316	0	5,097	0	0	5,004	0	0	24	0	63,3	48,2	0,41	0,28	-
20.04.2025	0,32	0	5,198	0	0	5,102	0	0	24	0	63,4	48,4	0,41	0,28	-
Итого:	139,254	0	1967,255	0	0	1925,102	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,26														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2027,954	18926,215	0	0	18481,614	0	0	15005	487
20.04.2025	2167,207	20893,47	0	0	20406,716	0	0	15747	489

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:03:47