

#130828#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
1812 года 69, Калининград
3990
8646
ТВ7 (АСЦП)
19084993
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,144	0	10,307	0	0	10,112	0	0	24	0	64,5	37,5	0,4	0,29	-
22.04.2025	1,158	0	9,374	0	0	9,186	0	0	24	0	66,3	36,2	0,39	0,3	-
23.04.2025	1,177	0	9,358	0	0	9,17	0	0	24	0	66,3	35,7	0,39	0,3	-
24.04.2025	1,097	0	9,006	0	0	8,827	0	0	24	0	66,1	36,5	0,39	0,3	-
25.04.2025	0,996	0	8,623	0	0	8,453	0	0	24	0	65,6	37,5	0,39	0,3	-
26.04.2025	0,343	0	5,457	0	0	5,358	0	0	24	0	63,1	47,9	0,38	0,3	-
27.04.2025	0,349	0	5,341	0	0	5,243	0	0	24	0	63,5	47,6	0,38	0,3	-
28.04.2025	1,102	0	9,181	0	0	8,999	0	0	24	0	65,9	36,7	0,39	0,3	-
29.04.2025	1,095	0	8,776	0	0	8,598	0	0	24	0	66,9	36,5	0,38	0,3	-
30.04.2025	1,083	0	8,352	0	0	8,18	0	0	24	0	67,6	36	0,39	0,3	-
01.05.2025	0,339	0	4,875	0	0	4,783	0	0	24	0	64,4	47,5	0,39	0,3	-
02.05.2025	0,346	0	4,742	0	0	4,652	0	0	24	0	64,5	46,8	0,39	0,3	-
03.05.2025	0,32	0	5,392	0	0	5,293	0	0	24	0	63,5	49,1	0,38	0,29	-
04.05.2025	0,344	0	4,874	0	0	4,781	0	0	22	2	64,7	47,6	0,39	0,3	-
05.05.2025	1,054	0	8,221	0	0	8,051	0	0	24	0	67,6	36,4	0,38	0,3	-
06.05.2025	1,035	0	8,194	0	0	8,025	0	0	24	0	67,3	36,5	0,38	0,3	-
07.05.2025	1,026	0	8,349	0	0	8,179	0	0	24	0	66,9	37	0,38	0,29	-
08.05.2025	0,353	0	4,79	0	0	4,7	0	0	24	0	64,3	46,4	0,4	0,31	-
09.05.2025	0,351	0	4,72	0	0	4,631	0	0	24	0	64,5	46,4	0,4	0,31	-
10.05.2025	0,35	0	4,724	0	0	4,634	0	0	24	0	64,4	46,4	0,4	0,3	-
11.05.2025	0,365	0	4,843	0	0	4,751	0	0	24	0	64,4	46,1	0,4	0,3	-
12.05.2025	2,927	0	21,529	0	0	21,048	0	0	24	0	70,5	37,3	0,4	0,31	-
13.05.2025	4,788	0	37,451	0	0	36,596	0	0	24	0	71,4	40,2	0,4	0,31	-
14.05.2025	4,667	0	35,833	0	0	35,015	0	0	24	0	71,3	39,4	0,39	0,3	-
15.05.2025	5,036	0	42,276	0	0	41,32	0	0	24	0	70,9	41,8	0,39	0,31	-
16.05.2025	4,714	0	38,266	0	0	37,389	0	0	24	0	71,4	41,3	0,39	0,3	-
17.05.2025	3,972	0	34,396	0	0	33,618	0	0	24	0	71	42,8	0,4	0,31	-
18.05.2025	3,555	0	30,456	0	0	29,765	0	0	24	0	71,1	42,6	0,4	0,31	-
19.05.2025	3,997	0	30,091	0	0	29,409	0	0	24	0	71,2	38,7	0,4	0,31	-
20.05.2025	3,756	0	27,999	0	0	27,364	0	0	24	0	71,2	38,4	0,4	0,3	-
Итого:	52,839	0	445,796	0	0	436,13	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,62														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2167,207	20893,47	0	0	20406,716	0	0	15747	489
20.05.2025	2220,042	21339,267	0	0	20842,845	0	0	16465	491

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:58:16