

#10553#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР  
 Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград  
 Номер абонента 3990  
 Порядковый номер 8646  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 19084993  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2021 | 0,453   | 0         | 7,035   | 0       | 0       | 6,889  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 51,9   | 0,39    | 0,32    | -           |
| 22.08.2021 | 0,459   | 0         | 7,081   | 0       | 0       | 6,934  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 51,9   | 0,39    | 0,32    | -           |
| 23.08.2021 | 0,913   | 0         | 9,734   | 0       | 0       | 9,525  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 46,1   | 0,39    | 0,32    | -           |
| 24.08.2021 | 1,016   | 0         | 10,374  | 0       | 0       | 10,151 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 45,1   | 0,39    | 0,32    | -           |
| 25.08.2021 | 0,975   | 0         | 10,525  | 0       | 0       | 10,299 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 46,5   | 0,39    | 0,32    | -           |
| 26.08.2021 | 0,909   | 0         | 9,906   | 0       | 0       | 9,696  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 46,2   | 0,39    | 0,32    | -           |
| 27.08.2021 | 0,982   | 0         | 10,036  | 0       | 0       | 9,82   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 45,2   | 0,4     | 0,32    | -           |
| 28.08.2021 | 0,479   | 0         | 7,156   | 0       | 0       | 7,008  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 51,3   | 0,4     | 0,32    | -           |
| 29.08.2021 | 0,486   | 0         | 7,33    | 0       | 0       | 7,179  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 51,3   | 0,39    | 0,32    | -           |
| 30.08.2021 | 0,891   | 0         | 9,535   | 0       | 0       | 9,331  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 46     | 0,4     | 0,32    | -           |
| 31.08.2021 | 0,884   | 0         | 9,913   | 0       | 0       | 9,7    | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 47,3   | 0,4     | 0,32    | -           |
| 01.09.2021 | 0,944   | 0         | 9,906   | 0       | 0       | 9,694  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 45,7   | 0,4     | 0,32    | -           |
| 02.09.2021 | 0,517   | 0         | 6,196   | 0       | 0       | 6,066  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 47,8   | 0,41    | 0,31    | -           |
| 03.09.2021 | 0,879   | 0         | 9,471   | 0       | 0       | 9,269  | 0      | 0      | 17       | 7       | 68,7   | 46,1   | 0,4     | 0,32    | -           |
| 04.09.2021 | 0,474   | 0         | 7,487   | 0       | 0       | 7,331  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 52,5   | 0,4     | 0,32    | -           |
| 05.09.2021 | 0,471   | 0         | 7,159   | 0       | 0       | 7,011  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 51,4   | 0,4     | 0,32    | -           |
| 06.09.2021 | 0,973   | 0         | 9,99    | 0       | 0       | 9,777  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 45     | 0,4     | 0,32    | -           |
| 07.09.2021 | 1,023   | 0         | 11,722  | 0       | 0       | 11,483 | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 45,9   | 0,39    | 0,32    | -           |
| 08.09.2021 | 1,065   | 0         | 10,549  | 0       | 0       | 10,319 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 44,8   | 0,4     | 0,32    | -           |
| 09.09.2021 | 1,03    | 0         | 10,276  | 0       | 0       | 10,059 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 43,9   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 10.09.2021 | 0,984   | 0         | 10,311  | 0       | 0       | 10,091 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 45,5   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 11.09.2021 | 0,479   | 0         | 6,976   | 0       | 0       | 6,834  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 50,4   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 12.09.2021 | 0,477   | 0         | 6,894   | 0       | 0       | 6,752  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 50,5   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 13.09.2021 | 0,949   | 0         | 9,601   | 0       | 0       | 9,396  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 44,7   | 0,41    | 0,31    | -           |
| 14.09.2021 | 1,033   | 0         | 10,385  | 0       | 0       | 10,163 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 44,5   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 15.09.2021 | 1,044   | 0         | 10,66   | 0       | 0       | 10,43  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 45,3   | 0,41    | 0,31    | -           |
| 16.09.2021 | 1,058   | 0         | 10,214  | 0       | 0       | 9,994  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 43,8   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 17.09.2021 | 0,991   | 0         | 9,835   | 0       | 0       | 9,624  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 44,4   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 18.09.2021 | 0,474   | 0         | 6,921   | 0       | 0       | 6,779  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 50,7   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 19.09.2021 | 0,476   | 0         | 7,005   | 0       | 0       | 6,861  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,3   | 50,8   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 20.09.2021 | 1,075   | 0         | 10,296  | 0       | 0       | 10,075 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 43,7   | 0,4     | 0,31    | -           |
| Итого:     | 24,863  | 0         | 280,479 | 0       | 0       | 274,54 | 0      | 0      | 737      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 5,938   |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 737

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.08.2021 | 2592,866 | 27460,836 | 0      | 0      | 26811,228 | 0     | 0     | 16359   | 86     |
| 20.09.2021 | 2617,727 | 27741,317 | 0      | 0      | 27085,77  | 0     | 0     | 17096   | 93     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 21.09.2021 8:02:02