

#121207#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ

Заводская 27Б, Калининград

2179

8732

ТВ7

19087869

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,597	0	7,134	5,316	0	7,014	5,248	0	24	0	0	0	60,5	52,4	0,44	0,43	-
22.02.2025	0,194	0	5,507	5,508	0	5,419	5,442	0	24	0	0	0	58,8	50,9	0,44	0,43	-
23.02.2025	0,222	0	5,61	5,499	0	5,519	5,432	0	24	0	0	0	59,5	51,3	0,44	0,43	-
24.02.2025	0,703	0	7,523	5,299	0	7,393	5,23	0	24	0	0	0	61,2	52,8	0,44	0,43	-
25.02.2025	0,873	0	8,118	5,176	0	7,978	5,11	0	24	0	0	0	61,4	52,6	0,44	0,43	-
26.02.2025	0,74	0	7,666	5,255	0	7,535	5,188	0	24	0	0	0	60,9	52,5	0,44	0,43	-
27.02.2025	0,683	0	7,393	5,273	0	7,265	5,204	0	24	0	0	0	61,4	52,8	0,44	0,43	-
28.02.2025	0,649	0	7,298	5,259	0	7,177	5,194	0	24	0	0	0	60,1	51,7	0,44	0,43	-
01.03.2025	0,192	0	5,409	5,456	0	5,321	5,39	0	24	0	0	0	59,3	51	0,44	0,43	-
02.03.2025	0,256	0	5,718	5,485	0	5,624	5,417	0	24	0	0	0	59,9	51,5	0,43	0,42	-
03.03.2025	0,765	0	8,011	5,562	0	7,872	5,489	0	24	0	0	0	61,5	53,2	0,44	0,43	-
04.03.2025	0,752	0	8,25	5,817	0	8,11	5,741	0	24	0	0	0	60,8	53	0,45	0,44	-
05.03.2025	0,755	0	8,172	5,803	0	8,03	5,726	0	24	0	0	0	61,7	53,4	0,45	0,44	-
06.03.2025	0,791	0	8,258	5,726	0	8,113	5,649	0	24	0	0	0	61,9	53,7	0,45	0,44	-
07.03.2025	0,625	0	7,628	5,819	0	7,495	5,741	0	24	0	0	0	61,7	53,5	0,45	0,44	-
08.03.2025	0,188	0	5,898	6,006	0	5,803	5,932	0	24	0	0	0	59,1	51,4	0,45	0,44	-
09.03.2025	0,226	0	6,062	6,009	0	5,963	5,933	0	24	0	0	0	59,9	51,9	0,45	0,44	-
10.03.2025	0,749	0	8,163	5,749	0	8,022	5,673	0	24	0	0	0	61,2	53,4	0,45	0,44	-
11.03.2025	0,66	0	7,826	5,803	0	7,692	5,727	0	24	0	0	0	60,9	53	0,45	0,44	-
12.03.2025	0,739	0	8,122	5,761	0	7,982	5,685	0	24	0	0	0	61,1	53,2	0,45	0,44	-
13.03.2025	0,718	0	8,028	5,788	0	7,889	5,711	0	24	0	0	0	61,6	53,5	0,45	0,44	-
14.03.2025	1,05	0	9,365	5,679	0	9,203	5,603	0	24	0	0	0	61,7	53,7	0,45	0,44	-
15.03.2025	0,432	0	6,997	5,994	0	6,881	5,918	0	24	0	0	0	60,2	52,3	0,45	0,44	-
16.03.2025	0,22	0	6,124	6,055	0	6,023	5,978	0	24	0	0	0	59,9	52,2	0,44	0,43	-
17.03.2025	0,825	0	8,469	5,803	0	8,321	5,725	0	24	0	0	0	61,8	53,5	0,45	0,44	-
18.03.2025	0,666	0	7,846	5,791	0	7,712	5,715	0	24	0	0	0	60,9	53,1	0,45	0,44	-
19.03.2025	0,721	0	8,058	5,794	0	7,918	5,717	0	24	0	0	0	61,6	53,6	0,45	0,44	-
20.03.2025	0,688	0	7,969	5,806	0	7,834	5,731	0	24	0	0	0	60,7	52,8	0,45	0,44	-
Итого:	16,679	0	206,622	158,291	0	203,108	156,249	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,984																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	255,624	3034,988	2260,379	0	2989,573	2232,879	0	0	0
20.03.2025	272,305	3241,609	2418,667	0	3192,678	2389,132	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 9:55:33