

#34900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Школа №48, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Заводская 27Б, Калининград
 Номер абонента 2179
 Порядковый номер 8732
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 19087869
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.09.2023 | 0,669 | 0 | 7,787 | 5,681 | 0 | 7,653 | 5,606 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,1 | 53,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 22.09.2023 | 0,699 | 0 | 8,012 | 5,773 | 0 | 7,873 | 5,696 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 53,6 | 0,44 | 0,43 | - |
| 23.09.2023 | 0,256 | 0 | 6,292 | 5,969 | 0 | 6,189 | 5,894 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 52 | 0,45 | 0,44 | - |
| 24.09.2023 | 0,286 | 0 | 6,338 | 5,911 | 0 | 6,231 | 5,836 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,4 | 52,4 | 0,44 | 0,44 | - |
| 25.09.2023 | 0,676 | 0 | 7,806 | 5,706 | 0 | 7,67 | 5,629 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 53,8 | 0,45 | 0,44 | - |
| 26.09.2023 | 0,7 | 0 | 8,003 | 5,694 | 0 | 7,87 | 5,622 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 60,1 | 52,4 | 0,45 | 0,44 | - |
| 27.09.2023 | 0,657 | 0 | 7,705 | 5,59 | 0 | 7,577 | 5,519 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 52,1 | 0,45 | 0,45 | - |
| 28.09.2023 | 0,696 | 0 | 7,69 | 5,535 | 0 | 7,554 | 5,461 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 53,8 | 0,46 | 0,45 | - |
| 29.09.2023 | 0,698 | 0 | 7,878 | 5,668 | 0 | 7,743 | 5,595 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 52,9 | 0,45 | 0,44 | - |
| 30.09.2023 | 0,215 | 0 | 6,014 | 5,924 | 0 | 5,918 | 5,853 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 50,9 | 0,44 | 0,44 | - |
| 01.10.2023 | 0,228 | 0 | 6,076 | 5,924 | 0 | 5,981 | 5,854 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 50,5 | 0,44 | 0,43 | - |
| 02.10.2023 | 0,657 | 0 | 7,81 | 5,835 | 0 | 7,673 | 5,757 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 53,7 | 0,45 | 0,44 | - |
| 03.10.2023 | 0,563 | 0 | 7,547 | 5,94 | 0 | 7,419 | 5,862 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,9 | 53,1 | 0,46 | 0,45 | - |
| 04.10.2023 | 0,723 | 0 | 8,118 | 5,766 | 0 | 7,984 | 5,694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 | 0,46 | 0,45 | - |
| 05.10.2023 | 0,62 | 0 | 7,707 | 5,819 | 0 | 7,58 | 5,747 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 52 | 0,46 | 0,45 | - |
| 06.10.2023 | 0,595 | 0 | 7,618 | 5,955 | 0 | 7,484 | 5,875 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 53,6 | 0,46 | 0,45 | - |
| 07.10.2023 | 0,214 | 0 | 6,127 | 6,17 | 0 | 6,023 | 6,091 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,9 | 52,5 | 0,45 | 0,44 | - |
| 08.10.2023 | 0,307 | 0 | 6,643 | 6,182 | 0 | 6,537 | 6,107 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 51 | 0,44 | 0,43 | - |
| 09.10.2023 | 0,615 | 0 | 8,062 | 5,996 | 0 | 7,938 | 5,924 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 50,7 | 0,45 | 0,44 | - |
| 10.10.2023 | 0,728 | 0 | 8,08 | 5,811 | 0 | 7,941 | 5,736 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 52,8 | 0,46 | 0,45 | - |
| 11.10.2023 | 0,628 | 0 | 7,733 | 5,729 | 0 | 7,607 | 5,658 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 51,6 | 0,46 | 0,45 | - |
| 12.10.2023 | 0,698 | 0 | 7,867 | 5,654 | 0 | 7,736 | 5,583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 51,8 | 0,46 | 0,45 | - |
| 13.10.2023 | 0,631 | 0 | 7,834 | 5,868 | 0 | 7,706 | 5,795 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 51,9 | 0,46 | 0,45 | - |
| 14.10.2023 | 0,194 | 0 | 6,135 | 6,207 | 0 | 6,035 | 6,13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 51,7 | 0,46 | 0,45 | - |
| 15.10.2023 | 0,262 | 0 | 6,422 | 6,13 | 0 | 6,318 | 6,055 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 51,5 | 0,45 | 0,44 | - |
| 16.10.2023 | 0,703 | 0 | 8,118 | 5,857 | 0 | 7,984 | 5,782 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 52,5 | 0,46 | 0,44 | - |
| 17.10.2023 | 0,63 | 0 | 7,855 | 5,852 | 0 | 7,729 | 5,779 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 51,7 | 0,46 | 0,45 | - |
| 18.10.2023 | 0,676 | 0 | 7,987 | 5,85 | 0 | 7,853 | 5,774 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 52,8 | 0,46 | 0,45 | - |
| 19.10.2023 | 0,399 | 0 | 6,715 | 4,971 | 0 | 6,635 | 4,921 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 46,4 | 0,37 | 0,36 | - |
| 20.10.2023 | 0,635 | 0 | 8,162 | 6,253 | 0 | 8,021 | 6,169 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 53,9 | 0,45 | 0,44 | - |
| Итого: | 16,258 | 0 | 222,141 | 175,22 | 0 | 218,462 | 173,004 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 3,883 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|
| 20.09.2023 | 89,444 | 764,249 | 200,977 | 0 | 756,187 | 198,439 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2023 | 105,704 | 986,39 | 376,196 | 0 | 974,65 | 371,444 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.10.2023 8:02:18