

#120960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Согласия 2, Калининград
2589
9465
ТВ7 (АСЦП)
20118827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	20,036	0	243,426	0	0	237,262	0	0	24	0	75,7	55,6	0,51	0,29	-
22.02.2025	18,877	0	254,827	0	0	248,731	0	0	24	0	73,3	55,2	0,51	0,29	-
23.02.2025	18,452	0	237,906	0	0	232,415	0	0	24	0	71,9	53	0,51	0,29	-
24.02.2025	18,589	0	249,401	0	0	243,691	0	0	24	0	71,6	53,4	0,51	0,28	-
25.02.2025	19,104	0	252,966	0	0	247,196	0	0	24	0	71,4	52,9	0,51	0,28	-
26.02.2025	18,004	0	243,242	0	0	237,712	0	0	24	0	71,3	53,2	0,51	0,28	-
27.02.2025	16,535	0	243,598	0	0	237,818	0	0	24	0	73,1	56,5	0,51	0,29	-
28.02.2025	17,115	0	250,249	0	0	244,44	0	0	24	0	72,2	55,5	0,51	0,29	-
01.03.2025	17,139	0	255,791	0	0	249,925	0	0	24	0	71,6	55,3	0,51	0,28	-
02.03.2025	17,67	0	252,969	0	0	247,203	0	0	24	0	71,4	54,3	0,51	0,28	-
03.03.2025	17,663	0	257,435	0	0	251,556	0	0	24	0	71,4	54,7	0,51	0,28	-
04.03.2025	14,525	0	262,112	0	0	256,165	0	0	24	0	71,3	57,8	0,52	0,29	-
05.03.2025	14,027	0	263,805	0	0	257,829	0	0	24	0	71,2	58,3	0,52	0,29	-
06.03.2025	11,459	0	269,931	0	0	263,793	0	0	24	0	71,3	61	0,52	0,29	-
07.03.2025	13,083	0	268,224	0	0	262,107	0	0	24	0	71,4	59,5	0,52	0,29	-
08.03.2025	11,242	0	272,465	0	0	266,289	0	0	24	0	71,2	61,1	0,52	0,29	-
09.03.2025	15,883	0	259,124	0	0	253,28	0	0	24	0	71	56	0,51	0,28	-
10.03.2025	14,204	0	259,129	0	0	253,239	0	0	24	0	71,3	57,9	0,51	0,29	-
11.03.2025	15,036	0	255,861	0	0	249,892	0	0	24	0	72,4	58,1	0,51	0,29	-
12.03.2025	19,502	0	254,196	0	0	248,032	0	0	24	0	73,9	55,2	0,51	0,28	-
13.03.2025	19,513	0	245,622	0	0	239,492	0	0	24	0	75,1	55,7	0,51	0,28	-
14.03.2025	17,781	0	249,052	0	0	242,865	0	0	24	0	74,9	57,5	0,51	0,29	-
15.03.2025	19,479	0	242,876	0	0	236,717	0	0	24	0	75,8	56,2	0,51	0,29	-
16.03.2025	17,586	0	225,039	0	0	219,64	0	0	24	0	73,4	54,4	0,52	0,28	-
17.03.2025	16,776	0	215,541	0	0	210,595	0	0	24	0	71,7	52,7	0,51	0,28	-
18.03.2025	14,79	0	215,769	0	0	210,844	0	0	24	0	71,4	54,7	0,51	0,28	-
19.03.2025	12,787	0	218,049	0	0	213,068	0	0	24	0	71,4	57,2	0,52	0,28	-
20.03.2025	14,374	0	216,834	0	0	211,899	0	0	24	0	71,3	55,2	0,52	0,28	-
Итого:	461,231	0	6935,439	0	0	6773,695	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,163														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	7527,119	82195,414	0	0	80193,666	0	0	25777	11
20.03.2025	7988,349	89130,855	0	0	86967,362	0	0	26449	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 9:43:38