

#124656#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Дзержинского 35, Калининград
2589

Заводской номер счётчика 34814	Показания прибора, МВт×ч 17.04.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.03.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	15369,04	15290,08	78.96	67.905

Подпись исполнителя _____



#123783#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 17.04.2025.

Номер абонента 2589
Порядковый номер 2729
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34814
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.03.2025	5,6	3,32	111,4	109,2	24	0	72,3	47,2
22.03.2025	5,7	3,51	114,2	112	24	0	72,6	46,9
23.03.2025	6,8	3,41	112,2	110	24	0	72,4	46,8
24.03.2025	5,5	3,28	109,4	107,2	24	0	72,6	47,2
25.03.2025	4,4	3,08	108,2	106,1	24	0	72,1	47,9
26.03.2025	6,9	3,4	116,9	114,5	24	0	72,5	48,1
27.03.2025	5,7	3,41	116,5	114,2	24	0	72,2	47,6
28.03.2025	8,9	3,12	114,3	112	24	0	72,4	49,1
29.03.2025	9,9	2,52	100,1	98,4	24	0	72,1	50,4
30.03.2025	6,8	3,3	118,2	115,9	24	0	73	49,3
31.03.2025	5,9	3,22	113,3	111,1	24	0	72,3	48,3
01.04.2025	-	3,26	112,8	110,6	24	0	72,4	48,1
02.04.2025	-	2,9	110,2	108,1	24	0	72,1	49,5
03.04.2025	-	2,67	109,6	107,5	24	0	71,5	50,4
04.04.2025	-	2,93	116,6	114,1	24	128	70,8	49,2
05.04.2025	-	3,72	132,3	129,1	24	0	71,1	47,3
06.04.2025	-	4,07	139,2	135,5	24	0	71,1	46,6
07.04.2025	-	3,51	124,7	121,9	24	0	71,3	47,5
08.04.2025	-	3,59	128,1	125	24	0	71	47,3
09.04.2025	-	3,51	127,7	124,6	24	0	71	47,6
10.04.2025	-	3,63	130,4	127,2	24	0	71	47,5
11.04.2025	-	3,48	127,7	124,7	24	0	71,2	48
12.04.2025	-	3,29	124	121,2	24	0	71	48,6
13.04.2025	-	2,08	91,7	90,2	24	0	69,9	53,2
14.04.2025	-	0,75	38,8	38	24	0	49,5	43,8
15.04.2025	-	0	0	0	24	0	29,4	29,5
16.04.2025	-	0	0	0,1	24	0	27,6	27,1
17.04.2025	-	0	0	0	24	0	26,7	26
Итого:	6,4	78,96	2848,5	2788,4	672	-	66,25	45,93

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
20.03.2025	15290,08	712729,9	722236,6	147279,51
17.04.2025	15369,04	715578,4	725025,1	147959,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения