

#63670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель	Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя	Дзержинского 35, Калининград
Номер абонента	2589
Порядковый номер	2729
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	34814
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2023	6,24	230,7	235,2	23,96	128	78,4	54,9	-1,1
22.11.2023	6,57	229,5	234	24	0	77,8	52,9	-2,3
23.11.2023	6,19	217,6	222	24	0	73,5	49	3,3
24.11.2023	5,87	210,8	215,1	24	0	72,7	48,6	3,5
25.11.2023	6,26	220,2	224,7	24	0	76,6	52	-0,2
26.11.2023	6,65	223	227,5	24	0	78,8	53	-2,4
27.11.2023	7,15	221,4	225,9	24	0	80,6	52,8	-7,5
28.11.2023	7,19	210,6	215	24	0	81,3	51,8	-7,3
29.11.2023	7,55	212,2	216,6	24	0	81,9	51,2	-6,5
30.11.2023	7,61	217,4	221,9	24	0	80,6	50,4	-5,4
01.12.2023	6,78	210,6	214,9	24	0	78,5	50,6	-
02.12.2023	6,63	210,5	214,9	24	0	77,5	50,3	-
03.12.2023	6,51	211,8	216,2	24	0	77,2	50,5	-
04.12.2023	6,57	205,1	209,5	24	0	76,8	49	-
05.12.2023	7,24	216,2	220,8	24	0	80,1	51,3	-
06.12.2023	7,38	210,9	215,3	24	0	81,8	51,6	-
07.12.2023	7,15	215,8	220,4	24	0	80,3	51,7	-
08.12.2023	8,1	249,6	254,1	24	0	81,6	54,3	-
09.12.2023	7,89	239,1	243,5	24	0	81,7	54,2	-
10.12.2023	7,32	238	242,6	24	0	78,5	52,6	-
11.12.2023	6,6	237	241,6	24	0	76	52,3	-
12.12.2023	6,88	293,1	297,8	24	0	73,8	54,3	-
13.12.2023	6,55	264,8	269,4	24	0	75,1	54,4	-
14.12.2023	7,07	272,2	276,9	24	0	77,5	56	-
15.12.2023	6,31	251,8	256,3	24	0	74,9	54,2	-
16.12.2023	5,09	216,9	221,3	24	0	70,8	51,5	-
17.12.2023	4,59	186,7	190,9	24	0	70,6	50,6	-
18.12.2023	4,6	190,6	195	24	0	70,3	50,4	-
19.12.2023	4,6	181,3	185,5	24	0	70,6	49,8	-
20.12.2023	5,57	285,6	289,9	24	0	68,7	50,7	-
Итого:	196,71	6781	6914,7	719,96	0	0	0	0
Гкал	169,169							

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,96

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.11.2023	13660,09	645840,5	655361,6	135618,18
20.12.2023	13856,8	652621,5	662276,3	136338,14

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2023 7:21:42